

REGISTRE DES QUESTIONS/REPONSES ET MODIFICATIONS

Relatives à la consultation n°25PA032_A_25PA042

« TRAVAUX DE RENOVATION THERMIQUE ET ACOUSTIQUE DE L'ENVELOPPE DE L'ECOLE ELEMENTAIRE FELIX EBOUE »

Le présent registre retrace les questions posées par les opérateurs économiques et les réponses apportées par le Pouvoir adjudicateur. Afin de respecter le principe d'égalité de traitement, les questions sont anonymes.

1. Questions et réponses

N°	Question	Réponse
1	<u>Lot n°06 Ascenseur</u> : Il est mentionné dans le CCTP un ascenseur conforme EN81-71 catégorie 1. Devons-nous prévoir l'ensemble de l'ascenseur catégorie 1 ou seulement certains éléments ? Cdlt	La norme EN81-71 catégorie 1 antivandale s'applique dans notre cas aux portes palières, portes cabines, boutons.
2	<u>Lot n°02 Etanchéité</u> : merci de nous transmettre le plan d'implantation des panneaux solaires.	En réponse, vous trouverez un plan de toiture représentant un principe d'implantation de panneaux solaires. Cette implantation est provisoire et fera l'objet d'une étude spécifique hors marché par la Métropole du Grand Paris. La fourniture et la pose des plots soudés support de ces futurs panneaux solaires fait l'objet d'une tranche optionnelle dans le cadre du projet de rénovation thermique et acoustique de l'école Felix Eboue.
3	<u>Lot 05</u> . Bonjour. Peut-on avoir une localisation des portes intérieures cabines WC à prévoir ? Il n'y a pas de faux plafonds dans les étages 1 et 2 ? Merci	La cabine en panneaux compact concerne la création du sanitaire au RDC sanitaires femmes de l'extension nord. Il n'y a pas de faux plafonds aux étages 1 et 2.
4	Le mémoire du <u>lot 01</u> (critère 7) prévoit un volet pédagogique pour les enduits à la terre. Ne faudrait-il pas affecter cette mission au lot 04 dont le marché prévoit les enduits chaux teintés à la terre ? Le cas échéant pouvez vous rectifier le RC ?	Le lot 01 doit traiter la possibilité d'accès et de visite du chantier par les élèves dans le cadre de son marché et de la gestion des installations communes de chantier.

2. Modifications des documents de la consultation

Date	Document	Etendue
01/07/2025	Plan de toiture Ind B	Suite à la question n°2, ajout de cette pièce au Dossier de Consultation dans le dossier « ADDITIF »