



NOTA : Le présent document graphique est un plan de principe et ne constitue en aucun cas un document d'exécution
NOTA : Les condensats des ventilo-correcteurs seront raccordés sur des attentes siphonnées sur une eau usée du lot Plomberie
NOTA : Les sections des gaines de désenfumage s'entendent "INTÉRIEURES"

CENTRE HOSPITALIER DE VILLENEUVE-SAINT-GEORGES
Réaménagement du niveau R+2 - Projet 2 Intérieur



<p>Maitre d'ouvrage</p>	<p>HOPITAL INTERCOMMUNAL VILLENEUVE ET GEORGES LUCIE & RAYMOND AJURIC 40 Allée de la Source 34110 Villemeu-Saint-Georges Directeur adjoint de l'Investissement et de la Stratégie Patrimoine - Société LAURENCE sophie.laurance@intercal.fr TEL : 06 33 23 99 43</p>
<p>Maitre d'œuvre</p>	<p>EDDES BUREAU D'ETUDES TECHNIQUES MANDATAIRE D'œuvre Technique 19 Bd Paul Valéry Couturier 94200 Ivry-sur-Seine eddes@eddes-technique.com www.eddes.fr TEL : 06 80 06 66 93</p>
<p>Architecte</p>	<p>A2G</p>
<p>Bureau de contrôle</p>	<p>ALPES CONTRÔLES Cyril DECAUDIN cdecaudin@alpes-contrôles.fr TEL 03 67556533</p>
<p>Coordonnateur SPS</p>	<p>DECOY 16 rue de la maison n°42 77185 Lognes TEL 01 60 99 32 32</p>

P2 - Implantation des équipements CVC R+2

								SCHOLAR
								1/100
DATE	EMITTER	IMAGE	CE	TYPE	NISAN	ZONE	NUMERO	INDEX
07/2025	EDEIS	PRO-DCE	CVC	PLN	R+2	TZ	P2-CVC.05	0