



Territoire Marne et Oise

9 rue de la Mare Blanche

ZI de Noisiel – BP 49

77425 MARNE LA VALLEE Cedex 2

Tél : 01 60 37 26 10 Fax : 01 60 37 26 01

MAIRIE DE BAILLET EN FRANCE

1 rue Jean Nicolas

95560 BAILLET EN FRANCE



Nos Réf. : GLP/ES/09-154

Noisiel, le 09 septembre 2025

Dossier suivi par Monsieur LE-PORS

Objet : Avis sur demande de Permis de Construire.

N° de Dossier : PC 095 042 25 B0002 – COLLECTIVITE LOCALE.

Adresse : 95560 – BAILLET EN FRANCE – 1 avenue George Sand.

Madame le Maire,

Suite à l'étude du dossier cité en objet, nous vous prions de trouver ci-dessous les renseignements suivants :

I/ RACCORDEMENT au RESEAU EAU POTABLE

Le projet pourra être desservi par la canalisation Ø 150 mm fonte existante avenue George Sand.

Il conviendra de prendre rendez-vous au **0969.360.400** pour la demande de métré.

Le projet nécessite de nous fournir une note de calcul pour le bon dimensionnement du branchement.

Pression de service : 7,7 bars. L'installation d'un réducteur de pression est obligatoire.

II/ DEFENSE INCENDIE EXTERIEURE

Les prescriptions en matière de défense incendie sont du ressort des Services Départementaux de Secours et de Lutte contre l'Incendie auprès desquels le demandeur devra vérifier la conformité de son projet.

Ces prescriptions pourront induire des travaux de renforcement ou d'extension de réseau à la charge du demandeur.


III/ ASSAINISSEMENT

VEOLIA EAU - S.F.D.E. n'exploite pas les réseaux assainissement de la commune de Baillet en France.

Restant à votre disposition pour tous renseignements complémentaires ;

Veuillez agréer, Madame le Maire, l'expression de nos sentiments dévoués.

Simon BERTAULD
Responsable Unité Nord 3

DocuSigned by:

BF48853A206E427...