

INCENDIE PROTECTION SÉCURITÉ

RCS DOUAI - SIRET 384 507 778 00015 - APE 4669B -
TVA FR 25 384 507 778
3 RUE JEAN BAPTISTE SAY
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - FRANCE
TEL: 03 80 48 97 27

VILLE DE NEUILLY PLAISANCE

6 RUE DU GENERAL DE GAULLE
93360 NEUILLY PLAISANCE - FRANCE
TEL: 0143016907

Date: 05 Novembre 2024

Adresse de livraison :

**PAVILLON WEB LA BOCCA DELLE DELIZIE
54 AVENUE DU MARECHAL FOCH
93360 NEUILLY PLAISANCE**

Référence :

**N° Client : CL00036557
N° Parc : 36
N° Devis : DEV24070448
N° commande : CDE24110184
Référence : BCST240076**

BON DE LIVRAISON N° LIV24110236

Désignation	Quantité
CONFORMEMENT A VOTRE DEMANDE	
FOURNITURE ET POSE	
--> ENTREE COTE ESCALIERS	
BLOC DE SECURITE - BAES	1
SIGNALETIQUE BLOC DE SECOURS	1
VISSERIE + FIXATION	1
FORFAIT CABLAGE - GAINE DE PROTECTION - PETITES FOURNITURES	1
RACCORDEMENT	
ESSAIS	
CONSIGNATION REGISTRE	1
ECO PARTICIPATION	1
MAIN D'OEUVRE BLOC DE SECURITE	2
VACATION HORS VISITE ANNUELLE	1
"SOUS RESERVE DU BON FONCTIONNEMENT DES ORGANES N'AYANT PU ETRES TESTES. CONFORMEMENT A L'ARTICLE R233-13-20 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS AMENES A REALISER DES TRAVAUX EN HAUTEUR, UN MOYEN D'ACCES ET UN POSTE DE TRAVAIL SECURISES DOIVENT ETRE MIS A DISPOSITION DE L'INTERVENANT. A DEFAUT, LA LOCATION D'UNE NACELE OU AUTRE MOYEN ADAPTE SERA FACTUREE EN SUS DU DEVIS"	


Registre de sécurité signé
OUI ☒ NON ☐ INEXISTANT ☐

Livraison + Pose le 28 Fevrier 2025

Nom et signature du TECHNICIEN
SAMMARI NIZAR



Nom et signature du CLIENT
PO



FICHE D'IMPLANTATION - ALARME INCENDIE

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 36 Nom : PAVILLON WEB LA BOCCA DELLE DELIZIE , Adresse : 54 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 28/02/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 1
			Nombre d'alarmes : 3	
			Bon de vérification : LIV24110236	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

Type de matériel	Marque	Référence	Batterie		Nombre de batterie	Emplacement
			V	Ah		
Centrale						
CMSI						
A.E.S						
B.A.A.S						

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel	Détecteur optique de fumée	Détecteur optique de flammes	Détecteur linéaire	Détecteur thermovélocimétrique	Détecteur ioniques	Sirène B.A.A.S	Ventouse	Indicateur d'action	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / Travaux
ENTRÉE		AMARME 1	Bon						Bon				Fonctionnel	ALARME TYPE 4 RADIO
SAS ENTRÉE		ALARME 2	Bon						Bon				Fonctionnel	
ETAGE		ALARME 3	Bon						Bon				Fonctionnel	

Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 36 Nom : PAVILLON WEB LA BOCCA DELLE DELIZIE , Adresse : 54 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3 Certification N4 : NON Nombre de blocs : 5 Bon de vérification : LIV24110236 Technicien : SAMMARI NIZAR	Date : 28/02/2025 Nb Pages : 1 / 1

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
1		ENTREE RESTAURANT	CUISINE	50		L	230		50	L	2,8			NON	NON		Fonctionnel	HS DEVIS NEUF
2		CIRCU SALLE	CUISINE	60		L	230		60	L	2,80			NON	NON		Fonctionnel	HS DEVIS NEUF
3		SORTIE DE SECOURS	CUISINE			L	230	2,8		L		1,6		NON	OUI		Fonctionnel	HS DEVIS NEUF
4		ESCALIER	CUISINE			B				V				NON	OUI		Fonctionnel	HS DEVIS NEUF
5		SAS ENTREE COTE ESCALIER	TAB ELEC	BAES	X	L				L					OUI	KAUFFEL	Fonctionnel	ATTENTION LE SITE PRÉSENTE DEJA 1 PROBLÈME DE CALAGE

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - EXTINCTEUR

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 36 Nom : PAVILLON WEB LA BOCCA DELLE DELIZIE , Adresse : 54 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3 Certification N4 : NON Nombre d'extincteurs : 6 Bon de vérification : LIV24110236 Technicien : SAMMARI NIZAR	Date : 28/02/2025 Nb Pages : 1 / 1

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	PFZ	Flc (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	PCF	CMO	Motif réforme	Conforme	Observations
1	-	ENTRÉE		EP6ASF	P	0.310	ANAF	2025						P			Conforme	
2	-	BAR CUISINE		CO² 2			ANDRIEU	2025						P			Conforme	
3	-	GRANDE SALLE		EP6ASF	P	0.310	ANAF							P			Conforme	
4	-	LOCAL CHAUFFERIE		PP6			ANAF	2025						P			Conforme	
5	-	SAS ENTREE COTE ESCALIER		EP6ASF	P	0.310	ANAF	2025						P			Conforme	
6	1	ÉTAGE HALL		EP6ASF	P	0.310	ANAF	2025						P			Conforme	

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon
Flc = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d’AFFF en millilitres)
CM : Charge de Maintenance R : Recharge ES : Échange Standard
VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur
PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent) CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)
*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance