

# RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE  
CABINET DU MAIRE,  
IMPRIMERIE, GARAGE ET  
SERVICE EVENEMENTIEL  
6BIS RUE DU GENERAL DE  
GAULLE  
93360 NEUILLY PLAISANCE

Norme:  
NF S 61-933

|                   | OUI | NON |
|-------------------|-----|-----|
| Registre signé:   |     | X   |
| Devis à réaliser: | X   |     |
| Reg. Appl. ERP    |     | X   |
| IGH               |     | X   |
| ERT               | X   |     |
| ICPE              |     | X   |
| HAB               |     | X   |

Rapport No: 8028

Nom Technicien: Jonatan DOS SANTOS

Téléphone :

Début Controle: 02/06/2026 08:00:00

Fin Controle: 02/06/2026

Signataire : FLEURANT Anthony

Code Client: 1943

No. de Dossier:

S.S.I de Catégorie: TYPE 4

Equipement d'alarme de Type: Type 4

**Etat du système à l'arrivée du technicien compétent: < En veille sous Tension >**

## Système de Sécurité Incendie Type 1,2,4

| N. Ordre | Catégorie Type Equipement | Marque Série / Date MES | Emplacement Précision Matériel Zone Adresse |                               |                                     | A/C                                | NB Qté | Vérifié                                            | Fonctionnement S / NS / NVE | Observations Technicien |
|----------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|--------|----------------------------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1        | CENTRALE ALARME           | AXENDIS                 | Entrée bureau du garage RDC                 |                               |                                     | C                                  | 0      | x                                                  | Satisfaisant                |                         |
|          | Quantité                  | Année Batterie(s)       | Capacité (Q) Batteries en ah                | Tension de charge (U) en volt | Tension hors secteur (U) à t=0 en V | Consommation hors secteur (I) en A |        | Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure |                             | ETAT des Batteries      |
|          | BAT 1<br>BAT 2            | 1<br>0                  | 0<br>0                                      | 9<br>0                        | 0<br>0                              | 0<br>0                             |        | 0,00<br>0,00                                       |                             | BON                     |
| 2        | CENTRALE ALARME           | AXENDIS                 | Entrée garage RDC                           |                               |                                     | C                                  | 0      | x                                                  | Satisfaisant                |                         |
|          | Quantité                  | Année Batterie(s)       | Capacité (Q) Batteries en ah                | Tension de charge (U) en volt | Tension hors secteur (U) à t=0 en V | Consommation hors secteur (I) en A |        | Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure |                             | ETAT des Batteries      |
|          | BAT 1<br>BAT 2            | 1<br>0                  | 0<br>0                                      | 9<br>0                        | 0<br>0                              | 0<br>0                             |        | 0,00<br>0,00                                       |                             | BON                     |

# RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

| Synthèse de la Maintenance                                             | Oui | Non |
|------------------------------------------------------------------------|-----|-----|
| Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries         | x   |     |
| Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition                 |     | x   |
| Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins       |     | x   |
| Personnes formées à l'exploitation du SSI                              |     | x   |
| <b>A l'issue de l'intervention, SSI à l'état de Bon Fonctionnement</b> |     | x   |

## Interventions correctives à réaliser et préconisations du mainteneur

Bon de travail N°8028 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE  
 Verification 2026  
 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE  
 01 43 00 96 16

**Etat du système au départ du technicien compétent: < Opérationnel >**

### CADRE SOCIETE

Date: 02/06/2026  
 Intervenant : Jonatan DOS SANTOS

### CADRE CLIENT

Date: 02/06/2026  
 Nom et Qualité:  
 FLEURANT Anthony

