

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **8028**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Contrôle: **02/06/2026 08:00:00**

Fin Contrôle: **02/06/2026**

Signataire : **FLEURANT Anthony**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
6 RUE DU GENERAL DE GAULLE
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel: 01 43 00 96 16

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
CABINET DU MAIRE, IMPRIMERIE, GARAGE
ET SERVICE EVENEMENTIEL
6BIS RUE DU GENERAL DE GAULLE

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

1

BAES Porte entrée cabinet R+1

LEGRAND

x

Non Satisfaisant

x

x

HS

2

BAES Circulation cabinet coter salle imprimante R+1

LEGRAND

x

Non Satisfaisant

x

x

HS

3

BAES Circulation bureau cabinet R+1

LEGRAND

x

Non Satisfaisant

x

x

HS

4

BAES Circulation face cuisine cabinet R+1

LEGRAND

x

Non Satisfaisant

x

x

HS

5

BAES Escalier cabinet du maire R+1

LEGRAND

x

Non Satisfaisant

x

x

HS

6

BAES Entrée cabinet du maire RDC

LEGRAND

x

Non Satisfaisant

x

x

HS

7

BAES Entrée garage RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

8

BAES Archives garage RDC

KAUFEL

x

Satisfaisant

x

x

9

BAES Entrée bureau du garage RDC

KAUFEL

x

Satisfaisant

x

x

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:
NF C 71-830

	OUI	NON
Registre signé:		X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP		X
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **8028**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **02/06/2026 08:00:00**

Fin Controle: **02/06/2026**

Signataire : **FLEURANT Anthony**

Code Client FACTURATION:	Code Client INTERVENTION: 1943
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE 6 RUE DU GENERAL DE GAULLE 93360 NEUILLY PLAISANCE Tel: 01 43 00 96 16	MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE CABINET DU MAIRE, IMPRIMERIE, GARAGE ET SERVICE EVENEMENTIEL 6BIS RUE DU GENERAL DE GAULLE

Descriptif Général			Etat et Résultats				Informations Détaillées										Observations Technicien
N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année	Vérifié	Résultat	Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	

Légende: SA: SATI | BP: Bloc-Phare | ET: Etanche | AMBI: Ambiance | MIX: Mixte
BAPI: Bloc Autonome portable d'intervention | BAT: Bloc ATEX | LSC: Luminaires sur Source Centralisée

Synthèse Parc	
SA:	9
BP:	0
ET:	0
BAES:	9
BAEH:	0
MIX:	0
AMBI:	0
BAPI:	0
BAT:	0
LSC:	0

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **8028**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **02/06/2026 08:00:00**

Fin Controle: **02/06/2026**

Signataire : **FLEURANT Anthony**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
6 RUE DU GENERAL DE GAULLE
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel: 01 43 00 96 16

**MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
CABINET DU MAIRE,
IMPRIMERIE, GARAGE ET
SERVICE EVENEMENTIEL
6BIS RUE DU GENERAL DE
GAULLE**

	OUI	NON
Registre signé:		X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP		X
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°8028 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

Verification 2026

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

01 43 00 96 16

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité de(s) installation(s) de l'éclairage de sécurité de votre (vos) établissement(s), selon la NF C 71-830

Ainsi que des contrôles et tests de fonctionnements (asservissement télécommande(s), conformité du zonage, etc.)

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les observations de nos techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installation(s).

Ces opérations de maintenance ne se soustraient pas aux contrôles obligatoires des bureaux de contrôles agréés.

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT:

A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension § 3.15 de la NF C 71-830

B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies au paragraphe 4.1 et 4.2 de la NF C 71-830 mensuellement et semestriellement.

Signature du Client



Signature du Technicien

