

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
6 RUE DU GENERAL DE GAULLE
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel: 01 43 00 96 16

**MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
CABINET DU MAIRE,
IMPRIMERIE, GARAGE ET
SERVICE EVENEMENTIEL
6BIS RUE DU GENERAL DE
GAULLE
93360 NEUILLY PLAISANCE**

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:		X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP		X
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **8028**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **02/06/2026 08:00**
Fin Controle: **02/06/2026 00:00**

Signataire : **FLEURANT Anthony**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
1	Face cuisine cabinet R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
2	Cuisine cabinet R+1	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
3	Circulation bureau R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
4	Laboratoire photo cabinet R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	Manque pictogramme
5	Escalier cabinet du maire R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x							0,00	HS +10ans
6	Garage RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	DESAUTEL	2017		x		x	x							0,00	
7	Garage RDC	CO2	2 kg	PP	DESAUTEL	2011		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
8	Garage RDC	CO2	2 kg	PP	DESAUTEL	2016		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
9	Archives garage RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
10	Garage coter archive RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2024		x		x	x							0,00	
11	Entrée bureau du garage RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
12	Garage service evenementiel RDC	CO2	2 kg	PP	DESAUTEL	2011		x		x	x							0,00	HS +10ans
13	Service evenementiel RDC	CO2	2 kg	PP	ROT	2016		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
14	Logement R+1	Poudre ABC	6 kg	PA	HARDEN	2001		x		x	x					x		0,00	HS +10ans mettre un AB a la place

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente / Année MES = Date Mise en Service / Année MQ = Date maintenance Quinquennale
V=Vérifié | SC=Sparklet CO2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Décennale
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé | RP=Recharge suite percussion

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE 6
RUE DU GENERAL DE GAULLE
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel: 01 43 00 96 16

**MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
CABINET DU MAIRE,
IMPRIMERIE, GARAGE ET
SERVICE EVENEMENTIEL
6BIS RUE DU GENERAL DE
GAULLE
93360 NEUILLY PLAISANCE**

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:		X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP		X
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **8028**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Téléphone :

Début Controle: **02/06/2026 08:00**

Fin Controle: **02/06/2026 00:00**

Signataire : **FLEURANT Anthony**

Synthèse du Parc Extincteurs par Type / Année		ANNEE M.E.S							
Type	Capacité	2001	2011	2014	2016	2017	2022	2024	Total Type
CO2	2 kg		2		2		1		5
Eau + Additifs AB	6 Litres			1			4		5
Poudre ABC	6 kg	1		1		1		1	4
Total Extincteurs		1	2	2	2	1	5	1	14

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
6 RUE DU GENERAL DE GAULLE
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel: 01 43 00 96 16

**MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
CABINET DU MAIRE,
IMPRIMERIE, GARAGE ET
SERVICE EVENEMENTIEL
6BIS RUE DU GENERAL DE
GAULLE
93360 NEUILLY PLAISANCE**

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:		X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP		X
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **8028**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **02/06/2026 08:00**
Fin Controle: **02/06/2026 00:00**

Signataire : **FLEURANT Anthony**

Synthèse des Opérations

Vérifié	: 14
Sparklet Co2	: 0
Scellé	: 14
Joint	: 14
Maint. Corrective	: 0
Maint. Quinquennale	: 0
Maint. Décennale	: 0
Neuf ou Echange	: 0
Réformé	: 5
Recharge Percussion	: 0

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°8028 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
01 43 00 96 16

Signature du Client



Signature du Technicien



Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils font la maintenance des appareils extincteurs ainsi que le contrôle de la conformité de votre installation selon la norme NF S 61-919 et en fonction des réglementations applicables à votre établissement.

Nos intervenants ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance. Leurs observations ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre, le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité.