

RCS DOUAI - SIRET 384 507 778 00015 - APE 4669B -
TVA FR 25 384 507 778
3 RUE JEAN BAPTISTE SAY
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - FRANCE
TEL: 03 80 48 97 27

CLIENT : **VILLE DE NEUILLY PLAISANCE**
NOM DU SITE : **MAIRIE**
N° CLIENT : **CL00036557** CODE POSTAL : **93360**
ADRESSE : **6 RUE DU GENERAL DE GAULLE**
VILLE : **NEUILLY PLAISANCE**
CDE25011140 N° PARC : 3

DATE 17 Fevrier 2025	NOM DE L'AGENT THIERRY GILLES	NOM DU RESPONSABLE SIGNATAIRE (PO) M. FLEURANT
-------------------------	----------------------------------	---

[illegible]

Voir fiche d'implantation - Plans d'intervention et plans d'évacuation à revoir.

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 3 Nom : MAIRIE Adresse : 6 RUE DU GENERAL DE GAULLE , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 17/02/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 2
			Nombre de blocs : 7	
			Bon de vérification : 20250217104112	
			Technicien : THIERRY GILLES	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
1	0	ENTREE PRINCIPALE	ARMOIRE ELEC/TÉLÉCOMMANDE BLOCS	AMBIANCE	X	L				L					OUI	LEGRAND	Fonctionnel	
1 BIS		ACCUEIL PLAFOND		AMBIANCE		L				N		8			NON	LEGRAND	Non fonctionnel	HS À REMPLACER NE TIENT PAS LA CHARGE
1 TER		ACCUEIL PLAFOND		AMBIANCE		L				N		8			NON	LEGRAND	Non fonctionnel	HS A REMPLACER NE TIENT PAS LA CHARGE
2	0	ENTREE SALLE DES MARIAGE	ARMOIRE ELEC/TÉLÉCOMMANDE BLOCS	AMBIANCE	X	L				L					NON	LEGRAND	Fonctionnel	
3		SORTIE DE SECOURS BUREAU	ARMOIRE ELEC/TÉLÉCOMMANDE BLOCS	BAES	X	L				L					NON	LEGRAND	Fonctionnel	
3 BIS	0	CIRCULATION BUREAU ADJOINT AU MAIRE	ARMOIRE ELEC/TÉLÉCOMMANDE BLOCS	BAES	X	L				L					NON	LEGRAND	Fonctionnel	

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 3 Nom : MAIRIE Adresse : 6 RUE DU GENERAL DE GAULLE , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 17/02/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 2 / 2
			Nombre de blocs : 7	
			Bon de vérification : 20250217104112	
			Technicien : THIERRY GILLES	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
4	0	PÔLE ADMINISTRATIF SCOLAIRES	ARMOIRE ELEC PÔLE ADMIN/BS	BAES	X	L				V	3,6		1		OUI	LEGRAND	Non fonctionnel	HS A REMPLACER NE TIENT PAS LA CHARGE

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - EXTINCTEUR



N° Client : CL00036557
Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE
Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE
Tél. : 0143016907
Contact : MME CHIANG

N° Parc : 3
Nom : MAIRIE
Adresse : 6 RUE DU GENERAL DE GAULLE , 93360 NEUILLY PLAISANCE
Tél. : 0143016907
Contact : MME CHIANG

Version du rapport : V3	Date : 17/02/2025
Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 2
Nombre d'extincteurs : 18	
Bon de vérification : 20250217104112	
Technicien : THIERRY GILLES	

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	PFZ	Flc (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	PCF	CMO	Motif réforme	Conforme	Observations
1	-	HALL D'ENTRÉE MAIRIE	9.85	EP6A	F	FV 90	DESAUTEL	2014	2022				2019	M	M	Plus de 10 ans	Conforme	À REMPLACER PAR IDEM
2	1	SALLE PHOTOCOPIEUR	7.35	CO² 2			ANDRIEU	2022			2022			P	M		Conforme	
3	1	COULOIR BUREAUX	5.95	CO² 2			DESAUTEL	2015			DEVIS			P	M	Plus de 10 ans	Conforme	
4	2	PALIER ESCALIER	9.80	EP6A	P	FV 90	DESAUTEL	2014	2022	2017			2019	P	M	Plus de 10 ans	Conforme	À REMPLACER PAR IDEM
5	1	COTE PHOTOCOPIEUR	9.75	EP6A	F	FV 90	DESAUTEL	2016	2022				2022	P	M		Conforme	
6	2	COULOIR BUREAUX	4.85	CO² 2			ROT	2017						P	M		Conforme	
7	2	BAT MAIRIE COULOIR BUREAUX	9.70	EP6A	F	FV 90	DESAUTEL	2016	2022				2022	P	M		Conforme	
8	RC	CUISINE SALLE DES MARIAGES	9.20	EP6A	Z	6090	ANDRIEU - SOFADEX	2022	2025					P	M		Conforme	
9	RC	COULOIR SERVICE SCOLAIRE	6.20	CO² 2			ANDRIEU	2023			2023			P	M		Conforme	
10	0	BUREAU PÔLE ADMINISTRATIF	9.05	EP6A	Z	6090	ANDRIEU - SOFADEX	2023						P	M		Conforme	

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon

Flc = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d’AFFE en millilitres)

CM : Charge de Maintenance R : Recharge ES : Échange Standard

VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur

PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent) CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - EXTINCTEUR



N° Client : CL00036557
Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE
Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE
Tél. : 0143016907
Contact : MME CHIANG

N° Parc : 3
Nom : MAIRIE
Adresse : 6 RUE DU GENERAL DE GAULLE , 93360 NEUILLY PLAISANCE
Tél. : 0143016907
Contact : MME CHIANG

Version du rapport : V3	Date : 17/02/2025
Certification N4 : NON	Nb Pages : 2 / 2
Nombre d'extincteurs : 18	
Bon de vérification : 20250217104112	
Technicien : THIERRY GILLES	

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	PFZ	Flc (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	PCF	CMO	Motif réforme	Conforme	Observations
11	RC	ENTREE ESCALIER SERVICES SCOLA		EP6A	F	FV 90	DESAUTEL	2016	2022				2022	P	M		Conforme	À REMPLACER PAR IDEM MANQUANT
12	RC	CUISINE SALLE DES MARIAGES	6.30	CO² 2			ANDRIEU	2023			2023			P	M		Conforme	
13	1	PALIER SERVICE SCOLAIRE	9.35	EP6A	Z	6090	ANDRIEU - SOFADEX	2023						P	M		Conforme	
14	SS	CAVE MAIRIE	9.75	EP6A	P	90	DESAUTEL	2014	2022	2017			2019	P	M	Plus de 10 ans	Conforme	À REMPLACER PAR IDEM
15	1	BUREAUX SERVICE SCOLAIRE	8.05	CO² 2			ANDRIEU	2022			2022			P	M		Conforme	
16	2	SALLE PHOTOCOPIEUSE	6.35	CO² 2			ANDRIEU	2020			2020			P	M		Conforme	
17	RC	ACCUEIL BUREAUX	4.90	CO² 2			ROT	2017						P	M		Conforme	
18	SS	ARCHIVES CAVE MAIRIE	9.75	EP6A	F	FV 90	DESAUTEL	2016	2022				2022	P	M		Conforme	

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon
Flc = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d’AFFF en millilitres)
CM : Charge de Maintenance R : Recharge ES : Échange Standard
VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur
PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent) CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)
*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

INCENDIE PROTECTION SÉCURITÉ

RCS DOUAI - SIRET 384 507 778 00015 - APE 4669B -
TVA FR 25 384 507 778
3 RUE JEAN BAPTISTE SAY
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - FRANCE
TEL: 03 80 48 97 27

Préconisation suite à l'intervention n°
CDE25011140

Date: 17 Février 2025

Information du client :

Code client : CL00036557
VILLE DE NEUILLY PLAISANCE
6 rue du General de Gaulle
93360 NEUILLY PLAISANCE

Information du site :

Numéro du parc : 3
MAIRIE
6 RUE DU GENERAL DE GAULLE
93360 NEUILLY PLAISANCE

PRÉCONISATION

FAMILLE	TYPE	NIVEAU	EMPLACEMENT	OBSERVATION
EXTINCTEUR	BLOC BAES	0	Salle des mariages	Zone non couverte
EXTINCTEUR	BLOC BAES	0	Sas sortie salle des maruages	Zone non coyverte
EXTINCTEUR	CO2 2kg	0	ARMOIRE ÉLECTRIQUE	Zone non couverte
Les pièces de rechange et la main-d'œuvre nécessaires seront facturées en sus, conformément aux tarifs définis dans le contrat / marché				

À la suite de l'intervention de notre technicien, celui-ci a recommandé, conformément aux réglementations en vigueur, la liste ci-dessus

Pour obtenir un devis, veuillez retourner ce document à l'adresse suivante : devis@groupeips.fr

nom + visa

tampom