

RCS DOUAI - SIRET 384 507 778 00015 - APE 4669B -
TVA FR 25 384 507 778
3 RUE JEAN BAPTISTE SAY
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - FRANCE
TEL: 03 80 48 97 27

CLIENT : **VILLE DE NEUILLY PLAISANCE**
 NOM DU SITE : **MARCHE DU CENTRE**
 N° CLIENT : **CL00036557** CODE POSTAL : **93360**
 ADRESSE : **AVENUE GEORGES CLEMENCEAU**
 VILLE : **NEUILLY PLAISANCE**
 CDE25013358 N° PARC : 56

DATE 05 Fevrier 2025	NOM DE L'AGENT THIERRY GILLES	NOM DU RESPONSABLE SIGNATAIRE M. FLEURANT
-------------------------	----------------------------------	--

BON DE VÉRIFICATION		MAINTENANCE CORRECTIVE ET RÉGLEMENTAIRE BON D'INTERVENTION N° 2025025151859							
MAINTENANCE PRÉVENTIVE	Nb	Recharge extincteur vide	Charge maintenance	E.S bouteille CO2	Épreuve mines arrêté du 20/11/2017	Examen NFS61-919 intérieur et extérieur	Maintenance NFS61-919 MAA	Pièces détachées ES : échange standard	NB
					6/10 ans	10 ans	5 et 15 ans		
CO² 2	1							Etiquette de vérification	6
CO² 5	1							Joint CO₂	3
EP6A	2							Joint tête	2
EP6ABFPP	1							Plastoscellé	14
EP6APP	3								
EP9APP	2								
PP1PP	1								
PP6PP	1								

Voir fiche d'implantation

FICHE D'IMPLANTATION ALARME INCENDIE

	Coordonnées du client		Coordonnées du parc		Version du rapport	Date
	N° Client :	CL00036557	N° Parc :	56	V2	05/02/2025
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE	Nom :	MARCHE DU CENTRE	Certification N4	Nb Pages
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle	Code Bâtiment :		NON	Page 1 sur 2
		93360 NEUILLY PLAISANCE	Adresse	AVENUE GEORGES CLEMENCEAU	Nombre d'alarmes : 11	
	Tél. :	0143016907	Fax :		Bon de vérification	
	Contact :	MME CHIANG	Tél. :	0143016907	2025025151859	
			Contact :	MME CHIANG	Technicien	
					THIERRY GILLES	

Type d'alarme incendie :	2B	Coupure sono :	NON	Boîtier report :	NON	Adressable :		Tempo :		Code d'accès :	3112
--------------------------	----	----------------	-----	------------------	-----	--------------	--	---------	--	----------------	------

Type de matériel	Marque	Référence	Batterie		Nombre de batterie	Emplacement
			V	Ah		
Centrale	LEGRAND	BAAS PR 2B REF 40643	12	1	1,4	ENTREE COTE PARKING
CMSI						
A.E.S						
B.A.A.S	LEGRAND	BAAS TYPE SA : 40638	12	0,6	1	CHAQUE BAAS

Essai sur secteur oui/non :	OUI	Essais sur batterie oui/non (si non, pourquoi ?)	OUI
-----------------------------	-----	--	-----

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel (*)	Détecteur optique de fumée (*)	Détecteur optique de flammes (*)	Détecteur linéaire (*)	Détecteur thermovolume (*)	Détecteur ioniques (*)	Sirène B.A.A.S (*)	Ventouse (*)	Indicateur d'action (*)	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / travaux
ENTREE COTE STAND POISSON		BAAS 1							B			SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
ENTREE COTE STAND POISSON	1	DM 1	B									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
ENTREE COTE PARKING COTE	1	DM 2	B									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
AU DESSUS DE RIA COTE ENTREE		BAAS 2							B			SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
AU CENTRE COTE STAND CHEVALINE	1	DM 3	B									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
AU CENTRE COTE STAND CHEVALINE		BAAS 3							B			SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
AU DESSUS DU RIA COTE		BAAS							B			SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	

Enregistrement Devis

Devis N°

Légende : Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS
*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION ALARME INCENDIE

	Coordonnées du client		Coordonnées du parc		Version du rapport	Date
	N° Client :	CL00036557	N° Parc :	56	V2	05/02/2025
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE	Nom :	MARCHE DU CENTRE	Certification N4	Nb Pages
			Code Bâtiment :		NON	Page 2 sur 2
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle	Adresse	AVENUE GEORGES CLEMENCEAU	Nombre d'alarmes : 11	
	93360 NEUILLY PLAISANCE		93360NEUILLY PLAISANCE	Bon de vérification		
Tél. :	0143016907	Fax :		Tél. :	0143016907	Technicien
Contact :	MME CHIANG			Contact :	MME CHIANG	THIERRY GILLES

Type d'alarme incendie :	2B	Coupure sono :	NON	Boîtier report :	NON	Adressable :		Tempo :		Code d'accès :	3112
--------------------------	----	----------------	-----	------------------	-----	--------------	--	---------	--	----------------	------

Type de matériel	Marque	Référence	Batterie		Nombre de batterie	Emplacement
			V	Ah		
Centrale	LEGRAND	BAAS PR 2B REF 40643	12	1	1,4	ENTREE COTE PARKING
CMSI						
A.E.S						
B.A.A.S	LEGRAND	BAAS TYPE SA : 40638	12	0,6	1	CHAQUE BAAS

Essai sur secteur oui/non :	OUI	Essais sur batterie oui/non (si non, pourquoi ?)	OUI
-----------------------------	-----	--	-----

ENTREE CENTRALE COTE MARECHAL	1	DM 4	B									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
ENTREE COTE MARECHAL FOCH	1	DM 5	B									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
ENTREE COTE MARECHAL FOCH		BAAS 5							B			SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
ENTRE COTE PARKING COTE SRAND		ALARME										ALARME TYPE 2B	Fonctionnel	

Enregistrement Devis
Devis N°

Légende : Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
 B : BON M : MAUVAIS
 *1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION BLOC

	Cordonnées du client			Coordonnées du parc			Version du rapport V2	Date 05/02/2025
	N° Client :	CL00036557		N° Parc :	56		Certification N4 NON	Nb Pages Page 1 sur 4
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE		Nom :	MARCHE DU CENTRE		Nombre de blocs : 32	
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle		Code Bâtiment :			Bon de vérification 2025025151859	
		93360 NEUILLY PLAISANCE		Adresse	AVENUE GEORGES CLEMENCEAU		Technicien THIERRY GILLES	
	Tél. :	0143016907			93360NEUILLY PLAISANCE			
	Contact :	MME CHIANG			93360NEUILLY PLAISANCE			
		Fax :		Tél. :	0143016907			
				Contact :	MME CHIANG			

Source centrale :	OUI	Marque/Référence :	SAFT	Localisation :	LOCAL TGBT	Batterie(s) :Réf.	12V 17AH	Nbre	4
-------------------	-----	--------------------	------	----------------	------------	-------------------	----------	------	---

N°	Ni v	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SAT I	Lampe Témoin				Eclairage				GRIL LE O/N	Télec o O/N	Marque	Fonctionn el	Observation
						Ty pe	Caractéristique			Ty pe	Caractéristique							
							L/ B/V	Vol ts	Wa tt		Am p	L/B V/ N	Vol ts					
1		ENTREE COTE VOITURIER	TGBT	BAES	X	L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
2		ENTREE COTE PARKING	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
3		ENTREE COTE PARKING	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
4		ENTREE COTE PARKING	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
5		ENTREE COTE PARKING	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
6 BIS		COTE STAND FRUITS ET LÉGUMES	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
6		COTE STAND FRUITS ET LÉGUMES	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
7		COTE STAND TRAITEUR ORIENTAL	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
8		COTE STAND FRUITS ET LÉGUMES	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
9		ENTREE COTE FOCH	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).

Légende : L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

Enregistrement Devis

Devis N°

FICHE D'IMPLANTATION BLOC

	Cordonnées du client			Coordonnées du parc			Version du rapport V2	Date 05/02/2025
	N° Client :	CL00036557		N° Parc :	56		Certification N4 NON	Nb Pages Page 2 sur 4
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE		Nom :	MARCHE DU CENTRE		Nombre de blocs : 32	
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle		Code Bâtiment :	AVENUE GEORGES CLEMENCEAU		Bon de vérification 2025025151859	
		93360 NEUILLY PLAISANCE			93360NEUILLY PLAISANCE		Technicien THIERRY GILLES	
	Tél. :	0143016907		Fax :				
	Contact :	MME CHIANG		Contact :	MME CHIANG			

Source centrale :	OUI	Marque/Référence :	SAFT	Localisation :	LOCAL TGBT	Batterie(s) :Réf.	12V 17AH	Nbre	4
-------------------	-----	--------------------	------	----------------	------------	-------------------	----------	------	---

N°	Ni v	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SAT I	Lampe Témoin				Eclairage				GRIL LE O/N	Télec o O/N	Marque	Fonctionn el	Observation
						Ty pe	Caractéristique			Ty pe L/B V/N	Caractéristique							
							L/ B/V	Vol ts	Wa tt		Am p	Vol ts	Wa tt					
10		RENTREE COTE FOCH	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
11		ENTREE COTE FOCH	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
12		ENTEE CORE FOCH	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
13		ENTREE COTE FOCH	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
14		FACE POISSONNERIE MARVIE	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
15		FACE VIENNOISERIES	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
16		COTE RAYON CEDRE BLEU	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
17		COTE STAND LÉGUMES MEAUX MIVILLE	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
18		COTE RAYON FROMAGER	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
19		COTE BOUCHERIE TRADITIONNELLE	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).

Légende : L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

Enregistrement Devis

Devis N°

FICHE D'IMPLANTATION BLOC

	Cordonnées du client			Coordonnées du parc			Version du rapport V2	Date 05/02/2025
	N° Client :	CL00036557		N° Parc :	56		Certification N4 NON	Nb Pages Page 3 sur 4
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE		Nom :	MARCHE DU CENTRE		Nombre de blocs : 32	
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle		Code Bâtiment :			Bon de vérification 2025025151859	
		93360 NEUILLY PLAISANCE		Adresse	AVENUE GEORGES CLEMENCEAU		Technicien THIERRY GILLES	
	Tél. :	0143016907			93360NEUILLY PLAISANCE			
	Contact :	MME CHIANG			93360NEUILLY PLAISANCE			
		Fax :		Tél. :	0143016907			
				Contact :	MME CHIANG			

Source centrale :	OUI	Marque/Référence :	SAFT	Localisation :	LOCAL TGBT	Batterie(s) :Réf.	12V 17AH	Nbre	4
-------------------	-----	--------------------	------	----------------	------------	-------------------	----------	------	---

N°	Ni v	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SAT I	Lampe Témoin				Eclairage				GRIL LE O/N	Télec o O/N	Marque	Fonctionn el	Observation
						Ty pe	Caractéristique			Ty pe L/B V/ N	Caractéristique							
							L/ B/V	Vol ts	Wa tt		Am p	Vol ts	Wa tt					
20		COTE MON FROMAGER	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
21		COTE MAISON MALROUX	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
22		FACE RAYON VICTOR ET CLARA	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
23		STAND MAISON MALROUX	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
24		FACE MAISON BOULAJERI	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
25		COTE CHARCUTERIE NATHALIE ET LAURENT	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
26		BRASSERIE	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
27		FACE BRASSERIE	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
28		ALLE BRASSERIE	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).
29		FACE FRUIT GARCIA	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER

Légende : L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

Enregistrement Devis

Devis N°

FICHE D'IMPLANTATION BLOC

	Cordonnées du client		Coordonnées du parc		Version du rapport	Date
	N° Client :	CL00036557	N° Parc :	56	V2	05/02/2025
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE	Nom :	MARCHE DU CENTRE	Certification N4	Nb Pages
			Code Bâtiment :		NON	Page 4 sur 4
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle	Adresse	AVENUE GEORGES CLEMENCEAU	Nombre de blocs : 32	
		93360 NEUILLY PLAISANCE		93360NEUILLY PLAISANCE	Bon de vérification	
					2025025151859	
	Tél. :	0143016907	Fax :		Technicien	
	Contact :	MME CHIANG	Contact :	MME CHIANG	THIERRY GILLES	

Source centrale :	OUI	Marque/Référence :	SAFT	Localisation :	LOCAL TGBT	Batterie(s) :Réf.	12V 17AH	Nbre	4
-------------------	-----	--------------------	------	----------------	------------	-------------------	----------	------	---

N°	Ni v	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SAT I	Lampe Témoin				Eclairage				GRIL LE O/N	Télec o O/N	Marque	Fonctionn el	Observation
						Ty pe	Caractéristique			Ty pe	Caractéristique							
							L/ B/V	Vol ts	Wa tt		Am p	L/B V/ N	Vol ts					
																		(BATTERIE DE 2015).
30		TGBT	LOCAL TGBT/ECLA IRAGE	BAES		L				V	3.6		1		NON	LEGRAND	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REMPLACER (BATTERIE DE 2015).

Légende : L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

Enregistrement Devis
Devis N°

FICHE D'IMPLANTATION ÉVACUATEURS DE FUMÉE

	Cordonnées du client			Coordonnées du parc			Version du rapport V2	Date 05/02/2025
	N° Client :	CL00036557		N° Parc :	56		Certification N4 NON	Nb Pages Page 1 sur 1
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE		Nom :	MARCHE DU CENTRE		Nombre d'évacuateurs : 6	
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle		Code Bâtiment :	AVENUE GEORGES CLEMENCEAU		Bon de vérification 2025025151859	
		93360 NEUILLY PLAISANCE		Adresse	93360NEUILLY PLAISANCE		Technicien THIERRY GILLES	
	Tél. :	0143016907		Fax :				
	Contact :	MME CHIANG		Contact :	MME CHIANG			

N°	Niv	Emplacement	Type	Type d'installation				Vérification et maintenance préventive											Étiqu Vérif. Pose scellés	Fonctionnel	Observations / travaux à prévoir
				Type ouvrant	Cde TL/TR	Cde CO ₂	Cde Electrique	Etat cde	Etat vit re	Etat t DA D	Etat t tête	Etat ouvra nt	Etat vérin s	Etat ver rou	Etat fusible	Essa i O/F	Charge CO ₂				Renseigner fiche TE/00/338
1		CENTRE COTE RIA 3	CDE TL		TL			B								B				Fonctionnel	
1.1		CENTRE COTE RIA 3	OUV	OI								B				B				Fonctionnel	
1.2		CENTRE CORE RIA 3	OUV	OI								B				B				Fonctionnel	
2		CENTRE COTE EXTINCTEUR 9	CDE TL		TL			B								B				Fonctionnel	
2.1		CENTRE COTE EXTINCTEUR 9	OUV	OI								B				B				Fonctionnel	
2.2		CENTRE COTE EXTINCTEUR 9	OUV	OI								B				B				Fonctionnel	

Légende:

Type ouvrant : EX : Exutoire / VX : Vélux / OI : en façade - Ouverture Intérieure / OE : en façade - Ouverture Extérieure / AA : Amenée d'Air

Dispositif de commande mécanique : TL = Tirez-Lâchez - TR = Treuil

Commande CO2 : Si ouverture ou fermeture à gaz, préciser : O = ouverture simple - O/F = ouverture / fermeture - 2O/F = bizon

Cde électrique : DM = Déclencheur Manuel SDAD = Système Détecteur Autonome Déclencheur intégrant une tête de détection SSI = commande électrique reliée au Système de Sécurité Incendie automatique

Etat : M= Mauvais B= Bon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

Enregistrement Devis
Devis N°

FICHE D'IMPLANTATION EXTINCTEUR

	Cordonnées du client				Coordonnées du parc				Version du rapport		Date		
	N° Client :		CL00036557		N° Parc :		56		V2		05/02/2025		
	Client :		VILLE DE NEUILLY PLAISANCE		Nom :		MARCHE DU CENTRE		Certification N4		Nb Pages		
					Code Bâtiment :				NON		Page 1 sur 2		
	Adresse :		6 rue du General de Gaulle		Adresse		AVENUE GEORGES CLEMENCEAU		Nombre d'extincteurs : 12				
			93360 NEUILLY PLAISANCE				93360 NEUILLY PLAISANCE		Bon de vérification				
									2025025151859				
Tél. :		0143016907		Fax :				Tél. :		0143016907		Technicien	
Contact :		MME CHIANG						Contact :		MME CHIANG		THIERRY GILLES	

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	P F Z	Fic (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	P C F	C M O	Motif réforme	Conform e	Observations
1		CIRCULATION CENTRALE INCENDIE	9.05	EP6A	Z	6090	ANDRIEU - SOFADEx	2023						P	M		Conforme	PREVOIR REEMPLACEMENT PAR EXTINCTEUR AVEC ANTIGEL.
2		CIRCULATION COTE RIA 1	9.05	EP6A	Z	6090	ANDRIEU - SOFADEx	2023						P	M		Conforme	PREVOIR REEMPLACEMENT PAR EXTINCTEUR AVEC ANTIGEL.
3		CIRCULATION STAND FRUITS ET LÉGUMES		EP9APP	P	270	FIREBABY	2016	2022		DEVIS		2022	P	M	Plus de 5 ans	Conforme	PRESSION 10 BARS PREVOIR REEMPLACEMENT PAR EXTINCTEUR AVEC ANTIGEL.
4		CIRCULATION STAND TRAITEUR ORIENTAL		EP9APP	P	270	FIREBABY	2016	2022		DEVIS		2022	P	M	Plus de 5 ans	Conforme	PRESSION 10 BARS PREVOIR REEMPLACEMENT PAR EXTINCTEUR AVEC ANTIGEL.
5		ARMOIRE ÉLECTRIQUE FRUITS ET LÉGUMES	6.30	CO² 2			FIREBABY	2016						P	M		Conforme	
6		CIRCULATION COTE RIA 2		EP6APP	P	360	SAFE	2024	2022				2022	P	M		Conforme	PRESSION 15 BARS PREVOIR REEMPLACEMENT PAR EXTINCTEUR AVEC ANTIGEL.
7		CIRCULATION STAND "CHEZ SO"		EP6ABF PP	P	90	AUCA	2022						P	M		Conforme	PRESSION 15 BARS PREVOIR REEMPLACEMENT PAR EXTINCTEUR AVEC ANTIGEL.
8		FACE PRODUCTEUR		PP6PP			AUCA	2021						P	M		Conforme	PRESSION 15 BARS

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon
Fic = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d'AFFE en millilitres)

CM : Charge de Maintenance

R : Recharge

ES : Échange Standard

VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie

EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur

PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent)

CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

Enregistrement Devis
Devis N°

FICHE D'IMPLANTATION EXTINCTEUR

	Cordonnées du client			Coordonnées du parc			Version du rapport	Date	
	N° Client :	CL00036557		N° Parc :	56		V2	05/02/2025	
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE		Nom :	MARCHE DU CENTRE		Certification N4	Nb Pages	
				Code Bâtiment :			NON	Page 2 sur 2	
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle		Adresse	AVENUE GEORGES CLEMENCEAU		Nombre d'extincteurs : 12		
		93360 NEUILLY PLAISANCE			93360 NEUILLY PLAISANCE		Bon de vérification 2025025151859		
	Tél. :	0143016907	Fax :		Tél. :	0143016907	Technicien		
	Contact :	MME CHIANG			Contact :	MME CHIANG		THIERRY GILLES	

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	P F Z	Flc (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	P C F	C M O	Motif réforme	Conform e	Observations
		MARAICHER																
9		CIRCULATION BRASSERIE		EP6APP	P	120	FIREBABY	2015	2022		DEVIS		2022	P	M	Plus de 10 ans	Conforme	PRESSION 14 BARS PREVOIR REMPLACEMENT PAR EXTINCTEUR AVEC ANTIGEL.
9 BIS		STAND MAISON BOULAJERI		PP1PP			DESAUTEL	2019			DEVIS			M	M	Plus de 5 ans	Conforme	PRESSION 12 BARS
10		LOCAL TGBT	12.95	CO² 5			ANDRIEU	2024						P	M		Conforme	
12		CIRCULATION COTE RIA 3		EP6APP	P	360	SAFE	2024						P	M		Conforme	PRESSION 15 BARS PREVOIR REMPLACEMENT PAR EXTINCTEUR AVEC ANTIGEL.

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon
Flc = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d'AFFF en millilitres)

CM : Charge de Maintenance

R : Recharge

ES : Échange Standard

VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie

EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur

PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent)

CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

Enregistrement Devis
Devis N°

FICHE D'IMPLANTATION R.I.A et P.I.A

	Coordonnées du client				Coordonnées du parc				Version du rapport	Date
	N° Client :	CL00036557			N° Parc :	56			V2	05/02/2025
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE			Nom :	MARCHE DU CENTRE			Certification N4	Nb Pages
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle			Code Bâtiment :				NON	Page 1 sur 2
		93360 NEUILLY PLAISANCE			Adresse	AVENUE GEORGES CLEMENCEAU			Nombre de RIA / PIA : 3	
	Tél. :	0143016907				93360NEUILLY PLAISANCE			Bon de vérification	
	Contact :	MME CHIANG			Tél. :	0143016907			2025025151859	
		Fax :			Contact :	MME CHIANG			Technicien	
									THIERRY GILLES	

Emplacement vanne barrage général :	Type de source d'eau :	N° de RIA/PIA le plus défavorisé :	Présence fil chauffant :	Emulseur PIA :
TRAPPE METALIQUE COTE RIA 2	EAU DE VILLE	Pression dynamique (bars) :	Risque de gel :	DLU :

N°	Niv	Emplacement	RIA	PIA	Type	DN /L	Marque	Année	Quinquennal	Décennal e	Emulseur	Volume aditif ou émulseur	Etat tuyau (B/M)	Etat dévidoir (B/M)	Etat fixation (B/M)	Vanne		Etat lance (B/M)	Diffuseur		Pression statique (bars)	Mode d'emploi (Oui/Non)	Fonctionnel	Observations / Travaux à prévoir
																Type	Etat		Type	Etat				
1		ENTREE COTE DÉLICE D'ITALIE	X		PIVOTANT	DN33/30	POK	2012					B	M	B	VOL	M	B	DIF	M	4.26	OUI	Non fonctionnel	PRESSION DYNAMIQUE 2 BARS VANNE VOLANT HS + FUITE AU NIVEAU DU DÉVIDOIR. RIA À REMPLACER.
2		COTE RUE FOCH	X		PIVOTANT	DN33/30	POK	2012					B	B	B	VOL	B	B	NAP	B	3,5	NON	Fonctionnel	PRESSION DYNAMIQUE 1.75 BARS
3		COTE TRAITEUR LIBANAIS	X		PIVOTANT	DN33/30	POK	2012					B	M	B	VOL	B	B	DIF	B	3.5	OUI	Non fonctionnel	LE DÉVIDOIR NE TOURNE PAS,

Enregistrement Devis

Devis N°

Légende :
Etat : M= Mauvais B= Bon
*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION R.I.A et P.I.A

	Cordonnées du client		Coordonnées du parc		Version du rapport	Date
	N° Client :	CL00036557	N° Parc :	56	V2	05/02/2025
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE	Nom :	MARCHE DU CENTRE	Certification N4	Nb Pages
			Code Bâtiment :		NON	Page 2 sur 2
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle	Adresse	AVENUE GEORGES CLEMENCEAU	Nombre de RIA / PIA : 3	
		93360 NEUILLY PLAISANCE		93360NEUILLY PLAISANCE	Bon de vérification	
	Tél. :	0143016907	Fax :		2025025151859	
Contact :	MME CHIANG	Contact :	MME CHIANG	Technicien		THIERRY GILLES

Emplacement vanne barrage général :	Type de source d'eau :	N° de RIA/PIA le plus défavorisé :	Présence fil chauffant :	Emulseur PIA :
TRAPPE METALIQUE COTE RIA 2	EAU DE VILLE	Pression dynamique (bars) :	Risque de gel :	DLU :

[illegible]

Enregistrement Devis
Devis N°

Légende :

Etat : M= Mauvais B= Bon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

INCENDIE PROTECTION SÉCURITÉ

RCS DOUAI - SIRET 384 507 778 00015 - APE 4669B -
TVA FR 25 384 507 778
3 RUE JEAN BAPTISTE SAY
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - FRANCE
TEL: 03 80 48 97 27

Photo suite à l'intervention n°
CDE25013358

Date: 05 Février 2025

Information du client :

Code client : CL00036557
VILLE DE NEUILLY PLAISANCE
6 rue du General de Gaulle
93360 NEUILLY PLAISANCE

Information du site :

Numéro du parc : 56
MARCHE DU CENTRE
AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
93360 NEUILLY PLAISANCE

OBJET

FAMILLE	N°	Niv	EMPLACEMENT	COMMENTAIRE
RIA	3		COTE TRAITEUR LIBANAIS	2012



INCENDIE PROTECTION SÉCURITÉ

RCS DOUAI - SIRET 384 507 778 00015 - APE 4669B -
TVA FR 25 384 507 778
3 RUE JEAN BAPTISTE SAY
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - FRANCE
TEL: 03 80 48 97 27

Photo suite à l'intervention n°
CDE25013358

Date: 05 Février 2025

Information du client :

Code client : CL00036557
VILLE DE NEUILLY PLAISANCE
6 rue du General de Gaulle
93360 NEUILLY PLAISANCE

Information du site :

Numéro du parc : 56
MARCHE DU CENTRE
AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
93360 NEUILLY PLAISANCE

OBJET

FAMILLE	N°	Niv	EMPLACEMENT	COMMENTAIRE
RIA	1		ENTREE COTE DÉLICE D'ITALIE	2012

