

INCENDIE PROTECTION SÉCURITÉ

RCS DOUAI - SIRET 384 507 778 00015 - APE 4669B -
TVA FR 25 384 507 778
3 RUE JEAN BAPTISTE SAY
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - FRANCE
TEL: 03 80 48 97 27

VILLE DE NEUILLY PLAISANCE

6 RUE DU GENERAL DE GAULLE
93360 NEUILLY PLAISANCE - FRANCE
TEL: 0143016907

Date: 01 Mars 2024

Adresse de livraison :

**MARCHE DU CENTRE
AVENUE GEORGES CLEMENCEAU
93360 NEUILLY PLAISANCE**

Référence :

**N° Client : CL00036557
N° Parc : 56
N° Devis : DEV24020558
N° commande : CDE24030230
Référence : BCDM240147**

BON DE LIVRAISON N° LIV24030240

Désignation	Quantité
REMISE EN ETAT BLOC INCENDIE	
DEPOSE DE VOTRE ANCIEN MATERIEL	
FOURNITURE ET POSE	
POUR SOURCE CENTRALE :	
BATTERIE 12V 7Ah	4
RACCORDEMENT	
ESSAIS	
MAIN D'OEUVRE	1
DEPLACEMENT	1
NOTA : MATERIEL HORS SERVICE A REPENDRE	
"SOUS RESERVE DU BON FONCTIONNEMENT DES ORGANES N'AYANT PU ETRES TESTES. CONFORMEMENT A L'ARTICLE R233-13-20 DU CODE DU TRAVAIL RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS AMENES A REALISER DES TRAVAUX EN HAUTEUR, UN MOYEN D'ACCES ET UN POSTE DE TRAVAIL SECURISES DOIVENT ETRE MIS A DISPOSITION DE L'INTERVENANT. A DEFAUT, LA LOCATION D'UNE NACELE OU AUTRE MOYEN ADAPTE SERA FACTUREE EN SUS DU DEVIS"	


Registre de sécurité signé
OUI ☒ NON ☐ INEXISTANT ☐

Livraison + Pose le 05 Mars 2025

Nom et signature du TECHNICIEN
SAMMARI NIZAR



Nom et signature du CLIENT
PO



rotectic
Tél : 03 80 48 97 27 - ips@ips-incendie.fr

Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur nos factures et/ou à l'adresse <https://www.ips-incendie.fr/cgv/> - Membre du groupe SDI

RESERVE DE PROPRIETE - Le vendeur se réserve la propriété de la marchandise jusqu'à complet paiement du prix de vente, les risques de la marchandise incombant toutefois à l'acheteur dès la mise de celle-ci à sa disposition (Loi n° 80.335 du 12 mai 1980).

FICHE D'IMPLANTATION - ALARME INCENDIE



N° Client : CL00036557
Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE
Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE
Tél. : 0143016907
Contact : MME CHIANG

N° Parc : 56
Nom : MARCHE DU CENTRE ,
Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE
Tél. : 0143016907
Contact : MME CHIANG

Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 2
Nombre d'alarmes : 11	
Bon de vérification : LIV24030240	
Technicien : SAMMARI NIZAR	

Coupure sono	Boîtier report	Code d'accès	Essai secteur	Essai batterie
NON	NON	3112	OUI	OUI

Type de matériel	Marque	Référence	Batterie		Nombre de batterie	Emplacement
			V	Ah		
Centrale	LEGRAND	BAAS PR 2B REF 40643	12	1	1,4	ENTREE COTE PARKING
CMSI						
A.E.S						
B.A.A.S	LEGRAND	BAAS TYPE SA : 40638	12	0,6	1	CHAQUE BAAS

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel	Détecteur optique de fumée	Détecteur optique de flammes	Détecteur linéaire	Détecteur thermovélocimétrique	Détecteur ioniques	Sirène B.A.A.S	Ventouse	Indicateur d'action	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / Travaux
ENTREE COTE STAND POISSON		BAAS 1							Bon			SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
ENTREE COTE STAND POISSON	1	DM1	Bon									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
ENTREE COTE PARKING COTE	1	DM2	Bon									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
AU DESSUS DE RIA COTE ENTREE		BAAS 2							Bon			SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	

Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - ALARME INCENDIE

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 2 / 2
			Nombre d'alarmes : 11	
			Bon de vérification : LIV24030240	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel	Détecteur optique de fumée	Détecteur optique de flammes	Détecteur linéaire	Détecteur thermovélocimétrique	Détecteur ioniques	Sirène B.A.A.S	Ventouse	Indicateur d'action	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / Travaux
AU CENTRE COTE STAND CHEVALINE	1	DM3	Bon									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
AU CENTRE COTE STAND CHEVALINE		BAAS 3							Bon			SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
AU DESSUS DU RIA COTE ENTREE		BAAS 4							Bon			SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
ENTREE CENTRALE COTE MARECHAL	1	DM4	Bon									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
ENTREE COTE MARECHAL FOCH	1	DM5	Bon									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
ENTREE COTE MARECHAL FOCH		BAAS 5							Bon			SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
ENTRE COTE PARKING COTE SRAND		ALARME										ALARME TYPE 2B	Fonctionnel	

Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 11
			Nombre de blocs : 31	
			Bon de vérification : LIV24030240	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	
Source centrale	Marque/Référence	Localisation	Batterie(s) :Réf.	Nbre
OUI	SAFT	LOCAL TGBT	12V 17AH	4

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
1	0	ENTREE COTE VOITURIER	TGBT	BAES	X	L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
2	0	ENTREE COTE PARKING	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 2 / 11
			Nombre de blocs : 31	
			Bon de vérification : LIV24030240	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
3	0	ENTREE COTE PARKING	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
4	0	ENTREE COTE PARKING	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
5	0	ENTREE COTE PARKING	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3 Certification N4 : NON Nombre de blocs : 31 Bon de vérification : LIV24030240 Technicien : SAMMARI NIZAR	Date : 05/03/2025 Nb Pages : 3 / 11

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
6 BIS		COTE STAND FRUITS ET LÉGUMES	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
6	0	COTE STAND FRUITS ET LÉGUMES	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
7		COTE STAND TRAITEUR ORIENTAL	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3 Certification N4 : NON Nombre de blocs : 31 Bon de vérification : LIV24030240 Technicien : SAMMARI NIZAR	Date : 05/03/2025 Nb Pages : 4 / 11

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
8		COTE STAND FRUITS ET LÉGUMES	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
9		ENTREE COTE FOCH	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
10		RENTREE COTE FOCH	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3 Certification N4 : NON Nombre de blocs : 31 Bon de vérification : LIV24030240 Technicien : SAMMARI NIZAR	Date : 05/03/2025 Nb Pages : 5 / 11

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
11		ENTREE COTE FOCH	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
12		ENTEE CORE FOCH	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
13		ENTREE COTE FOCH	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 6 / 11
			Nombre de blocs : 31	
			Bon de vérification : LIV24030240	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
14		FACE POISSONNERIE MARVIE	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
15	0	FACE VIENNOISERIES	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
16	0	COTE RAYON CEDRE BLEU	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 7 / 11
			Nombre de blocs : 31	
			Bon de vérification : LIV24030240	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
17	0	COTE STAND LÉGUMES MEAUX MIVILLE	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
18		COTE RAYON FROMAGER	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
19		COTE BOUCHERIE TRADITIONNELLE	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557	N° Parc : 56	Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
	Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE	Nom : MARCHE DU CENTRE ,	Certification N4 : NON	Nb Pages : 8 / 11
	Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE	Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE	Nombre de blocs : 31	
	Tél. : 0143016907	Tél. : 0143016907	Bon de vérification : LIV24030240	
	Contact : MME CHIANG	Contact : MME CHIANG	Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
20		COTE MON FROMAGER	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
21		COTE MAISON MALROUX	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
22		FACE RAYON VICTOR ET CLARA	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3 Certification N4 : NON Nombre de blocs : 31 Bon de vérification : LIV24030240 Technicien : SAMMARI NIZAR	Date : 05/03/2025 Nb Pages : 9 / 11

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
23		STAND MAISON MALROUX	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
24		FACE MAISON BOULAJERI	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
25		COTE CHARCUTERIE NATHALIE ET LAURENT	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 10 / 11
			Nombre de blocs : 31	
			Bon de vérification : LIV24030240	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
26		BRASSERIE	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
27		FACE BRASSERIE	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
28		ALLE BRASSERIE	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557	N° Parc : 56	Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
	Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE	Nom : MARCHE DU CENTRE ,	Certification N4 : NON	Nb Pages : 11 / 11
	Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE	Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE	Nombre de blocs : 31	
	Tél. : 0143016907	Tél. : 0143016907	Bon de vérification : LIV24030240	
	Contact : MME CHIANG	Contact : MME CHIANG	Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
29		FACE FRUIT GARCIA	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
30		TGBT	LOCAL TGBT/ECLAIRAGE	BAES		L				V	3.6		1		NON	LEGRAND	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - ÉVACUATEURS DE FUMÉE

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3 Certification N4 : NON Nombre d'évacuateurs : 6 Bon de vérification : LIV24030240 Technicien : SAMMARI NIZAR	Date : 05/03/2025 Nb Pages : 1 / 1

N°	Niv	Emplacement	Type	Type d'installation				Vérification et maintenance préventive											Étiqu. Vérif. Pose scellés	Fonctionnel	Observations / Travaux	
				Type ouvrant	Cde TL/TR	Cde CO²	Cde Electrique	Etat cde	Etat vitre	Etat DAD	Etat tête	Etat ouvrant	Etat vérins	Etat verrou	Etat fusible	Essai O/F	Charge CO²					
																	O (g)	F (g)				
1	-	CENTRE COTE RIA 3	CDE TL		TL			Bon									Bon				Fonctionnel	
1.1	-	CENTRE COTE RIA 3	OUV	OI								Bon					Bon				Fonctionnel	
1.2	-	CENTRE CORE RIA 3	OUV	OI								Bon					Bon				Fonctionnel	
2	-	CENTRE COTE EXTINCTEUR 9	CDE TL		TL			Bon									Bon				Fonctionnel	
2.1	-	CENTRE COTE EXTINCTEUR 9	OUV	OI								Bon					Bon				Fonctionnel	
2.2	-	CENTRE COTE EXTINCTEUR 9	OUV	OI								Bon					Bon				Fonctionnel	

Type ouvrant : EX : Exutoire / VX : Vélux / OI : en façade - Ouverture Intérieure / OE : en façade - Ouverture Extérieure / AA : Amenée d'Air

Dispositif de commande mécanique : TL = Tirez-Lâchez - TR = Treuil

Commande CO2 : Si ouverture ou fermeture à gaz, préciser : O = ouverture simple - O/F = ouverture / fermeture - 2O/F = bizona

Cde électrique : DM = Déclencheur Manuel SDAD = Système Détecteur Autonome Déclencheur intégrant une tête de détection SSL = commande électrique reliée au Système de Sécurité Incendie automatique

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - EXTINCTEUR

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557	N° Parc : 56	Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
	Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE	Nom : MARCHÉ DU CENTRE ,	Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 3
	Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE	Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE	Nombre d'extincteurs : 12	
	Tél. : 0143016907	Tél. : 0143016907	Bon de vérification : LIV24030240	
	Contact : MME CHIANG	Contact : MME CHIANG	Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	PFZ	Flc (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	PCF	CMO	Motif réforme	Conforme	Observations
1	-	CIRCULATION CENTRALE INCENDIE	9.05	EP6A	Z	6090	ANDRIEU - SOFADEX	2023						P	M		Conforme	PREVOIR REMPLACEMENT PAR EXTINCTEUR AVEC ANTIGEL.
2	-	CIRCULATION COTE RIA 1	9.05	EP6A	Z	6090	ANDRIEU - SOFADEX	2023						P	M		Conforme	PREVOIR REMPLACEMENT PAR EXTINCTEUR AVEC ANTIGEL.
3	-	CIRCULATION STAND FRUITS ET LÉGUMES		EP9APP	P	270	FIREBABY	2016	2022		DEVIS		2022	P	M	Plus de 5 ans	Conforme	PRESSION 10 BARS PREVOIR REMPLACEMENT PAR EXTINCTEUR AVEC ANTIGEL.
4	-	CIRCULATION STAND TRAITEUR ORIENTAL		EP9APP	P	270	FIREBABY	2016	2022		DEVIS		2022	P	M	Plus de 5 ans	Conforme	PRESSION 10 BARS PREVOIR REMPLACEMENT PAR EXTINCTEUR AVEC ANTIGEL.
5	-	ARMOIRE ÉLECTRIQUE FRUITS ET LÉGUMES	6.30	CO² 2			FIREBABY	2016						P	M		Conforme	

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon
Flc = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d’AFFE en millilitres)
CM : Charge de Maintenance R : Recharge ES : Échange Standard
VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur
PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent) CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)
*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - EXTINCTEUR



N° Client : CL00036557
Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE
Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE
Tél. : 0143016907
Contact : MME CHIANG

N° Parc : 56
Nom : MARCHE DU CENTRE ,
Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE
Tél. : 0143016907
Contact : MME CHIANG

Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
Certification N4 : NON	Nb Pages : 2 / 3
Nombre d'extincteurs : 12	
Bon de vérification : LIV24030240	
Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	PFZ	Flc (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	PCF	CMO	Motif réforme	Conforme	Observations
6	-	CIRCULATION COTE RIA 2		EP6APP	P	360	SAFE	2024	2022				2022	P	M		Conforme	PRESSION 15 BARS PREVOIR REMPLACEMENT PAR EXTINCTEUR AVEC ANTIGEL.
7	-	CIRCULATION STAND "CHEZ SO"		EP6ABFPP	P	90	AUCA	2022						P	M		Conforme	PRESSION 15 BARS PREVOIR REMPLACEMENT PAR EXTINCTEUR AVEC ANTIGEL.
8	-	FACE PRODUCTEUR MARAICHER		PP6PP			AUCA	2021						P	M		Conforme	PRESSION 15 BARS
9	-	CIRCULATION BRASSERIE		EP6APP	P	120	FIREBABY	2015	2022		DEVIS		2022	P	M	Plus de 10 ans	Conforme	PRESSION 14 BARS PREVOIR REMPLACEMENT PAR EXTINCTEUR AVEC ANTIGEL.
9 BIS	-	STAND MAISON BOULAJERI		PP1PP			DESAUTEL	2019			DEVIS			M	M	Plus de 5 ans	Conforme	PRESSION 12 BARS
10	-	LOCAL TGBT	12.95	CO² 5			ANDRIEU	2024						P	M		Conforme	

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon
Flc = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d'AFFF en millilitres)
CM : Charge de Maintenance R : Recharge ES : Échange Standard
VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur
PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent) CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)
*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - EXTINCTEUR

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 3 / 3
			Nombre d'extincteurs : 12	
			Bon de vérification : LIV24030240	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	PFZ	Flc (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	PCF	CMO	Motif réforme	Conforme	Observations
12	-	CIRCULATION COTE RIA 3		EP6APP	P	360	SAFE	2024						P	M		Conforme	PRESSION 15 BARS PREVOIR REMPLACEMENT PAR EXTINCTEUR AVEC ANTIGEL.

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon
Flc = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d’AFFF en millilitres)
CM : Charge de Maintenance R : Recharge ES : Échange Standard
VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur
PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent) CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)
*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - R.I.A et P.I.A

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 1
			Nombre de RIA / PIA : 3	
			Bon de vérification : LIV24030240	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

Emplacement vanne barrage général	Type de source d'eau
TRAPPE METALIQUE COTE RIA 2	EAU DE VILLE

N°	Niv	Emplacement	RIA	PIA	Type	DN/L	Marque	Année	Etat tuyau	Etat dévidoir	Etat fixation	Vanne		Etat lance	Diffuseur		Pression statique (bars)	Mode d'emploi (Oui/Non)	Quinquennal	Décennale	Emulseur	Fonctionnel	Observations / Travaux
												Type	Etat		Type	Etat							
1		ENTREE COTE DÉLICE D'ITALIE	X		PIVOTANT	DN33/30	POK	2012	Bon	Mauvais	Bon	VOL	Mauvais	B	DIF	Mauvais	4.26	OUI				Non fonctionnel	PRESSION DYNAMIQUE 2 BARS VANNE VOLANT HS + FUITE AU NIVEAU DU DÉVIDOIR. RIA À REMPLACER.
2		COTE RUE FOCH	X		PIVOTANT	DN33/30	POK	2012	Bon	Bon	Bon	VOL	Bon	B	NAP	Bon	3,5	NON				Fonctionnel	PRESSION DYNAMIQUE 1.75 BARS
3		COTE TRAITEUR LIBANAIS	X		PIVOTANT	DN33/30	POK	2012	Bon	Mauvais	Bon	VOL	Bon	B	DIF	Bon	3.5	OUI				Non fonctionnel	LE DÉVIDOIR NE TOURNE PAS, IMPOSSIBLE DE DÉROULER LE TUYAU. RIA HS À REMPLACER.

Etat : M= Mauvais B= Bon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance