

FICHE D'IMPLANTATION - ALARME INCENDIE

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 2
			Nombre d'alarmes : 11	
			Bon de vérification : LIV24030240	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

Coupure sono	Boîtier report	Code d'accès	Essai secteur	Essai batterie
NON	NON	3112	OUI	OUI

Type de matériel	Marque	Référence	Batterie		Nombre de batterie	Emplacement
			V	Ah		
Centrale	LEGRAND	BAAS PR 2B REF 40643	12	1	1,4	ENTREE COTE PARKING
CMSI						
A.E.S						
B.A.A.S	LEGRAND	BAAS TYPE SA : 40638	12	0,6	1	CHAQUE BAAS

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel	Détecteur optique de fumée	Détecteur optique de flammes	Détecteur linéaire	Détecteur thermovélocimétrique	Détecteur ioniques	Sirène B.A.A.S	Ventouse	Indicateur d'action	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / Travaux
ENTREE COTE STAND POISSON		BAAS 1							Bon			SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
ENTREE COTE STAND POISSON	1	DM1	Bon									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
ENTREE COTE PARKING COTE	1	DM2	Bon									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
AU DESSUS DE RIA COTE ENTREE		BAAS 2							Bon			SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	

Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - ALARME INCENDIE

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 2 / 2
			Nombre d'alarmes : 11	
			Bon de vérification : LIV24030240	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel	Détecteur optique de fumée	Détecteur optique de flammes	Détecteur linéaire	Détecteur thermovélocimétrique	Détecteur ioniques	Sirène B.A.A.S	Ventouse	Indicateur d'action	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / Travaux
AU CENTRE COTE STAND CHEVALINE	1	DM3	Bon									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
AU CENTRE COTE STAND CHEVALINE		BAAS 3							Bon			SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
AU DESSUS DU RIA COTE ENTREE		BAAS 4							Bon			SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
ENTREE CENTRALE COTE MARECHAL	1	DM4	Bon									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
ENTREE COTE MARECHAL FOCH	1	DM5	Bon									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
ENTREE COTE MARECHAL FOCH		BAAS 5							Bon			SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
ENTRE COTE PARKING COTE SRAND		ALARME										ALARME TYPE 2B	Fonctionnel	

Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance