

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 11
			Nombre de blocs : 31	
			Bon de vérification : LIV24030240	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

Source centrale	Marque/Référence	Localisation	Batterie(s) :Réf.	Nbre
OUI	SAFT	LOCAL TGBT	12V 17AH	4

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
1	0	ENTREE COTE VOITURIER	TGBT	BAES	X	L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
2	0	ENTREE COTE PARKING	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 2 / 11
			Nombre de blocs : 31	
			Bon de vérification : LIV24030240	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
3	0	ENTREE COTE PARKING	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
4	0	ENTREE COTE PARKING	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
5	0	ENTREE COTE PARKING	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3 Certification N4 : NON Nombre de blocs : 31 Bon de vérification : LIV24030240 Technicien : SAMMARI NIZAR	Date : 05/03/2025 Nb Pages : 3 / 11

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
6 BIS		COTE STAND FRUITS ET LÉGUMES	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
6	0	COTE STAND FRUITS ET LÉGUMES	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
7		COTE STAND TRAITEUR ORIENTAL	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 4 / 11
			Nombre de blocs : 31	
			Bon de vérification : LIV24030240	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
8		COTE STAND FRUITS ET LÉGUMES	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
9		ENTREE COTE FOCH	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
10		RENTREE COTE FOCH	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3 Certification N4 : NON Nombre de blocs : 31 Bon de vérification : LIV24030240 Technicien : SAMMARI NIZAR	Date : 05/03/2025 Nb Pages : 5 / 11

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
11		ENTREE COTE FOCH	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
12		ENTEE CORE FOCH	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
13		ENTREE COTE FOCH	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3 Certification N4 : NON Nombre de blocs : 31 Bon de vérification : LIV24030240 Technicien : SAMMARI NIZAR	Date : 05/03/2025 Nb Pages : 6 / 11

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
14		FACE POISSONNERIE MARVIE	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
15	0	FACE VIENNOISERIES	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
16	0	COTE RAYON CEDRE BLEU	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 7 / 11
			Nombre de blocs : 31	
			Bon de vérification : LIV24030240	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
17	0	COTE STAND LÉGUMES MEAUX MIVILLE	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
18		COTE RAYON FROMAGER	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
19		COTE BOUCHERIE TRADITIONNELLE	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3 Certification N4 : NON Nombre de blocs : 31 Bon de vérification : LIV24030240 Technicien : SAMMARI NIZAR	Date : 05/03/2025 Nb Pages : 8 / 11

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
20		COTE MON FROMAGER	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
21		COTE MAISON MALROUX	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
22		FACE RAYON VICTOR ET CLARA	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3 Certification N4 : NON Nombre de blocs : 31 Bon de vérification : LIV24030240 Technicien : SAMMARI NIZAR	Date : 05/03/2025 Nb Pages : 9 / 11

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
23		STAND MAISON MALROUX	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
24		FACE MAISON BOULAJERI	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
25		COTE CHARCUTERIE NATHALIE ET LAURENT	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557	N° Parc : 56	Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
	Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE	Nom : MARCHE DU CENTRE ,	Certification N4 : NON	Nb Pages : 10 / 11
	Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE	Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE	Nombre de blocs : 31	
	Tél. : 0143016907	Tél. : 0143016907	Bon de vérification : LIV24030240	
	Contact : MME CHIANG	Contact : MME CHIANG	Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
26		BRASSERIE	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
27		FACE BRASSERIE	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
28		ALLE BRASSERIE	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 56 Nom : MARCHE DU CENTRE , Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3 Certification N4 : NON Nombre de blocs : 31 Bon de vérification : LIV24030240 Technicien : SAMMARI NIZAR	Date : 05/03/2025 Nb Pages : 11 / 11

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
29		FACE FRUIT GARCIA	TGBT	AMBIANCE		L				L					NON	URA	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).
30		TGBT	LOCAL TGBT/ECLAIRAGE	BAES		L				V	3.6		1		NON	LEGRAND	Fonctionnel	SOURCE CENTRALE (DANS TGBT) 4 BATTERIES HS À REEMPLACER (BATTERIE DE 2015).

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance