

FICHE D'IMPLANTATION - ÉVACUATEURS DE FUMÉE



N° Client : CL00036557
Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE
Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE
Tél. : 0143016907
Contact : MME CHIANG

N° Parc : 56
Nom : MARCHE DU CENTRE ,
Adresse : AVENUE GEORGES CLEMENCEAU , 93360 NEUILLY PLAISANCE
Tél. : 0143016907
Contact : MME CHIANG

Version du rapport : V3	Date : 05/03/2025
Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 1
Nombre d'évacuateurs : 6	
Bon de vérification : LIV24030240	
Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Type	Type d'installation				Vérification et maintenance préventive											Étiqu. Vérif. Pose scellés	Fonctionnel	Observations / Travaux	
				Type ouvrant	Cde TL/TR	Cde CO²	Cde Electrique	Etat cde	Etat vitre	Etat DAD	Etat tête	Etat ouvrant	Etat vérins	Etat verrou	Etat fusible	Essai O/F	Charge CO²					
																	O (g)	F (g)				
1	-	CENTRE COTE RIA 3	CDE TL		TL			Bon									Bon				Fonctionnel	
1.1	-	CENTRE COTE RIA 3	OUV	OI								Bon					Bon				Fonctionnel	
1.2	-	CENTRE CORE RIA 3	OUV	OI								Bon					Bon				Fonctionnel	
2	-	CENTRE COTE EXTINCTEUR 9	CDE TL		TL			Bon									Bon				Fonctionnel	
2.1	-	CENTRE COTE EXTINCTEUR 9	OUV	OI								Bon					Bon				Fonctionnel	
2.2	-	CENTRE COTE EXTINCTEUR 9	OUV	OI								Bon					Bon				Fonctionnel	

Type ouvrant : EX : Exutoire / VX : Vélux / OI : en façade - Ouverture Intérieure / OE : en façade - Ouverture Extérieure / AA : Amenée d'Air

Dispositif de commande mécanique : TL = Tirez-Lâchez - TR = Treuil

Commande CO2 : Si ouverture ou fermeture à gaz, préciser : O = ouverture simple - O/F = ouverture / fermeture - 2O/F = bizona

Cde électrique : DM = Déclencheur Manuel SDAD = Système Détecteur Autonome Déclencheur intégrant une tête de détection SSL = commande électrique reliée au Système de Sécurité Incendie automatique

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance