

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **8026**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **04/06/2026 08:00:00**

Fin Controle: **04/06/2026 14:53:27**

Signataire : **DESUMEUR**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**SERVICE DE L'URBANISME
2 RUE DU GENERAL DE GAULLE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

1

BAES Escalier R+2

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

2

BAES Sortie de Secours coté s-sol R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

3

BAES Escalier s-sol R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

4

BAES Circulation s-sol R-1

URA

x

Non Satisfaisant

x

x

HS REF:111 001A

5

BAES Circulation s-sol R-1

URA

x

Non Satisfaisant

x

x

HS REF:111 001A

6

BAES Circulation s-sol R-1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

7

BAES Circulation bureau R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

8

BAES Circulation bureau R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

9

BAES Circulation vers WC R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

10

BAES Entrée guichet R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

11

BAES Entrée principale R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

12

BAES Sortie de secours R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

13

BAES Escalier R+1

LEGRAND

x

Non Satisfaisant

x

x

HS REF:625 25

14

BAES Entrée face cave RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

15

BAES Entrée cave RDC

LEGRAND

x

Non Satisfaisant

x

x

HS REF:625 25

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **8026**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **04/06/2026 08:00:00**

Fin Controle: **04/06/2026 14:53:27**

Signataire : **DESUMEUR**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**SERVICE DE L'URBANISME
2 RUE DU GENERAL DE GAULLE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année	Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
16	BAES Circulation vers chaufferie R-1	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x							
17	BAES Chaufferie R-1	URA		x	Satisfaisant	x			x							
18	BAES Circulation vers archive R-1	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x							
19	BAES Circulation vers archive R-1	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x							
20	BAES Circulation vers archive R-1	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x							
21	BAES Circulation vers archive R-1	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x							
						21	0	0	21	0	0	0	0	0	0	

Légende: SA: SATI | BP: Bloc-Phare | ET: Etanche | AMBI: Ambiance | MIX: Mixte
BAPI: Bloc Autonome portable d'intervention | BAT: Bloc ATEX | LSC: Luminaires sur Source Centralisée

Synthèse Parc

SA:	21
BP:	0
ET:	0
BAES:	21
BAEH:	0
MIX:	0
AMBI:	0
BAPI:	0
BAT:	0
LSC:	0

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Norme:
NF C 71-830

Rapport No: **8026**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **04/06/2026 08:00:00**

Fin Controle: **04/06/2026 14:53:27**

Signataire : **DESUMEUR**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**SERVICE DE L'URBANISME
2 RUE DU GENERAL DE GAULLE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
Registre signé:		X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°8026 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

Verification 2026

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

01 43 00 96 16

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité de(s) installation(s) de l'éclairage de sécurité de votre (vos) établissement(s), selon la NF C 71-830

Ainsi que des contrôles et tests de fonctionnements (asservissement télécommande(s), conformité du zonage, etc.)

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les observations de nos techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installation(s).

Ces opérations de maintenance ne se soustraient pas aux contrôles obligatoires des bureaux de contrôles agréés.

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT:

A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension § 3.15 de la NF C 71-830

B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies au paragraphe 4.1 et 4.2 de la NF C 71-830 mensuellement et semestriellement.

Signature du Client



Signature du Technicien

