

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

SERVICE DE L'URBANISME
2 RUE DU GENERAL DE GAULLE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:		X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **8026**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **04/06/2026 08:00**
Fin Controle: **04/06/2026 14:53**

Signataire : **DESUMEUR**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
1	Salle face WC R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	EUROFEU	2011		x		x	x						x	0,00	HS +10ans
2	Salle face WC R+2	CO2						x		x	x							0,00	INEXISTANT
3	Coté escalier R+2	Eau + Additifs AB						x		x	x							0,00	INEXISTANT
4	Circulation coté guichet R+1	Eau + Additifs AB						x		x	x							0,00	INEXISTANT
5	Circulation coté guichet R+1	CO2						x		x	x							0,00	INEXISTANT
6	Circulation bureau R+1	Eau + Additifs AB						x		x	x							0,00	INEXISTANT
7	Circulation bureau R+1	Eau + Additifs AB						x		x	x							0,00	INEXISTANT
8	Circulation vers sortie de secours escalier R+1	CO2						x		x	x							0,00	INEXISTANT
9	Escalier R-1	Eau + Additifs AB						x		x	x							0,00	INEXISTANT
10	Circulation archives R-1	Eau + Additifs AB						x		x	x							0,00	INEXISTANT
11	Escalier R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
12	Circulation vers chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
13	Circulation vers chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
14	Circulation vers archives R-1	Eau + Additifs AB						x		x	x							0,00	INEXISTANT
15	Circulation vers archives R-1	Eau + Additifs AB						x		x	x							0,00	INEXISTANT
16	Local archives R-1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente / Année MES = Date Mise en Service / Année MQ = Date maintenance Quinquennale
V=Vérifié | SC=Sparklet CO2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Décennale
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé | RP=Recharge suite percussion

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**SERVICE DE L'URBANISME
2 RUE DU GENERAL DE GAULLE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:		X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **8026**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Téléphone :

Début Controle: **04/06/2026 08:00**

Fin Controle: **04/06/2026 14:53**

Signataire : **DESUMEUR**

Synthèse du Parc Extincteurs par Type / Année		ANNEE M.E.S			
Type	Capacité	2011	2020	2022	Total Type
CO2		1			1
Eau + Additifs AB		2			2
	6 Litres	3			3
Poudre ABC	6 kg	5			5
Total Extincteurs		11	0	0	11

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

SERVICE DE L'URBANISME
2 RUE DU GENERAL DE GAULLE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:		X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **8026**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **04/06/2026 08:00**
Fin Controle: **04/06/2026 14:53**

Signataire : **DESUMEUR**

Synthèse des Opérations

Vérifié	: 16
Sparklet Co2	: 0
Scellé	: 16
Joint	: 16
Maint. Corrective	: 0
Maint. Quinquennale	: 0
Maint. Décennale	: 0
Neuf ou Echange	: 0
Réformé	: 1
Recharge Percussion	: 0

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°8026 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
01 43 00 96 16

Signature du Client



Signature du Technicien



Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils font la maintenance des appareils extincteurs ainsi que le contrôle de la conformité de votre installation selon la norme NF S 61-919 et en fonction des réglementations applicables à votre établissement.

Nos intervenants ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance. Leurs observations ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre, le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité.