

RCS DOUAI - SIRET 384 507 778 00015 - APE 4669B -
TVA FR 25 384 507 778
3 RUE JEAN BAPTISTE SAY
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - FRANCE
TEL: 03 80 48 97 27

CLIENT : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE
NOM DU SITE : MAISON DE LA CREATION
N° CLIENT : CL00036557 CODE POSTAL : 93360
ADRESSE : 24 BIS RUE DU GENERAL DE GAULLE
VILLE : NEUILLY PLAISANCE
CDE25013377 N° PARC : 37

DATE 12 Mars 2025	NOM DE L'AGENT SAMMARI NIZAR	NOM DU RESPONSABLE SIGNATAIRE PO
----------------------	---------------------------------	-------------------------------------

[illegible]

Voir fiche d'implantation

INCENDIE PROTECTION SÉCURITÉ

RCS DOUAI - SIRET 384 507 778 00015 - APE 4669B -
TVA FR 25 384 507 778
3 RUE JEAN BAPTISTE SAY
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - FRANCE
TEL: 03 80 48 97 27

COMPTE RENDU DE VISITE
CDE25013377 - N/BON
N°20250314140555 DU 14/03/2025

Date: 14 Mars 2025

Information du client :

Code client : CL00036557
VILLE DE NEUILLY PLAISANCE
6 rue du General de Gaulle
93360 NEUILLY PLAISANCE

Information du site :

Numéro du parc : 37
MAISON DE LA CREATION
24 BIS RUE DU GENERAL DE GAULLE
93360 NEUILLY PLAISANCE

Consigne de mise en œuvre manquant

Type de consigne	Extincteur concerné	Total
CONSIGNE UTILISATION EXT PA	1, 2	2
Total des consignes de mise en œuvre manquantes :		2

Récapitulatif

Consignes de mise en œuvre manquantes	2
Total général :	2

Sous réserve d'audit, condition applicable selon le contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 37 Nom : MAISON DE LA CREATION Adresse : 24 BIS RUE DU GENERAL DE GAULLE , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 14/03/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 1
			Nombre de blocs : 3	
			Bon de vérification : 20250314140555	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
1		ENTREE GRANDE SALLE	TABLEAU ELECTRIQUE	BAES		V				B				NON	OUI	LEGRAND	Fonctionnel	HS TRES HAUT 4 M A PEU PRES
2		SORTIE VERS CHAUFFERIE	TABLEAU ELECTRIQUE	BAES		V				B				NON	OUI	LEGRAND	Fonctionnel	HS TRES HAUT 4 M A PEU PRES
3		SORTIE DE SECOURS	TABLEAU ELECTRIQUE	BAES		V				B				NON	OUI	LEGRAND	Fonctionnel	HS TRES HAUT 4 M A PEU PRES

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - EXTINCTEUR

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557	N° Parc : 37	Version du rapport : V3	Date : 14/03/2025
	Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE	Nom : MAISON DE LA CREATION	Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 1
	Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE	Adresse : 24 BIS RUE DU GENERAL DE GAULLE , 93360 NEUILLY PLAISANCE	Nombre d'extincteurs : 2	
	Tél. : 0143016907	Tél. : 0143016907	Bon de vérification : 20250314140555	
	Contact : MME CHIANG	Contact : MME CHIANG	Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	PFZ	Flc (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	PCF	CMO	Motif réforme	Conforme	Observations
1	0	ENTRÉE	9	EP6A	Z	6090	ANDRIEU - INITIAL	2020	2025				2025	P	M		Conforme	
2	0	SALLES DE JEUX	9	EP6A	Z	6090	ANDRIEU - INITIAL	2022	2025					P	M		Conforme	

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon
Flc = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d’AFFF en millilitres)
CM : Charge de Maintenance R : Recharge ES : Échange Standard
VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur
PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent) CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)
*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance