

INCENDIE PROTECTION SÉCURITÉ

RCS DOUAI - SIRET 384 507 778 00015 - APE 4669B -
TVA FR 25 384 507 778
3 RUE JEAN BAPTISTE SAY
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - FRANCE
TEL: 03 80 48 97 27

VILLE DE NEUILLY PLAISANCE

6 RUE DU GENERAL DE GAULLE
93360 NEUILLY PLAISANCE - FRANCE
TEL: 0143016907

Date: 01 Octobre 2025

Adresse de livraison :

**SALLES DES BORDS DE MARNE
3 RUE DU BAC
93360 NEUILLY PLAISANCE**

Référence :

**N° Client : CL00036557
N° Parc : 59
N° Devis : DEV25090100
N° commande : CDE25100140
Référence : V/DDE AUPRES DE N/COMMERCIAL**

BON DE LIVRAISON N° CDE25100140

Désignation	Quantité
CONFORMEMENT A VOTRE DEMANDE	1
FOURNITURE ET POSE	1
EXTINCTEUR EAU PUL 6L	4
DOSE SANS FLUOR	4
HORS FOURNITURE PICTOGRAMME	1
PANNEAU CLASSE DE FEU AB SANS FLUOR	4
EXTINCTEUR CO ² 2KG	2
PANNEAU AVERTISSEMENT ELECTRIQ	2
HORS FOURNITURE PICTOGRAMME	1
PANNEAU CLASSE DE FEU B	2
ALARME TYPE 4 RADIO	2
CONSIGNE D'URGENCE	2
REGISTRE DE SECURITE	1
ARMOIRE REGISTRE DE SECURITE	1
"CONFORMEMENT AU DECRET N° 2017-431 DU 28 MARS 2017POUR LES ETABLISSEMENTS RECEVANT DU PUBLIC (ERP)SUR LA MISE A DISPOSITION DU PUBLIC D'UN REGISTREPUBLIC D'ACCESSIBILITE"	1
REGISTRE PUBLIC D'ACCESSIBILITE	1
ETIQUETTE DE VERIFICATION	6
PLASTOSCELLE	6
MAIN D'OEUVRE	4
DEPLACEMENT	1
"SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS NE POUVANT ETRE CONSTATEES QU'AU MOMENT DE LA VISITE DU BÂTIMENT ET LORS DE L'INSTALLATION DU MATERIEL."	1

Registre de sécurité signé
OUI ☒ NON ☐ INEXISTANT ☐

Livraison + Pose le 21 Octobre 2025

Nom et signature du TECHNICIEN
THIERRY GILLES

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes.

Nom et signature du CLIENT
M. FLEURANT

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a prominent horizontal stroke and a sharp, upward-pointing flourish.

FICHE D'IMPLANTATION - ALARME INCENDIE



N° Client : CL00036557
Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE
Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE
Tél. : 0143016907
Contact :

N° Parc : 59
Nom : SALLES DES BORDS DE MARNE ,
Adresse : 3 RUE DU BAC , 93360 NEUILLY PLAISANCE
Tél. :
Contact :

Version du rapport : V3	Date : 21/10/2025
	Nb Pages : 1 / 1
Nombre d'alarmes : 2	
Bon de vérification : CDE25100140	
Technicien : THIERRY GILLES	

Coupure sono

Boîtier report

Adressable

Tempo

Code d'accès

Essai secteur

Essai batterie

NON

NON

NON

NON

NON

NON

OUI

Type de matériel

Marque

Référence

Batterie

Nombre de batterie

Emplacement

V

Ah

Centrale

OREXA

ADIR4011

3

3

SALLE DE DANSE

CMSI

A.E.S

B.A.A.S

Emplacement

Zone

N°

**Déclencheur
manuel**

**Détecteur
optique
de fumée**

**Détecteur
optique
de
flammes**

**Détecteur
linéaire**

**Détecteur thermovélo-
cimétrique**

**Détecteur
ioniques**

**Sirène
B.A.A.S**

Ventouse

**Indicateur
d'action**

**Type
d'alarme**

Fonctionnel

**Observations
/ Travaux**

ENTREE 1

1

Bon

ENTREE 2

2

Bon

Bon

Bon

ALARME
TYPE 4
PILE

Fonctionnel

Bon

Bon

ALARME
TYPE 4
PILE

Fonctionnel

Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés

B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - EXTINCTEUR

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :	N° Parc : 59 Nom : SALLES DES BORDS DE MARNE , Adresse : 3 RUE DU BAC , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :	Version du rapport : V3	Date : 21/10/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 1
			Nombre d'extincteurs : 6	
			Bon de vérification : CDE25100140	
			Technicien : THIERRY GILLES	

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	PFZ	Flc (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	PCF	CMO	Motif	Conforme	Observations
1	0	CIRCULATION VESTIAIRES		EP6ASF	Z	60120	ANDRIEU - VULCAIN	2025						P	M		Conforme	SUITE BL 25100140
2	0	CIRCULATION ENTREE		EP6ASF	Z	60120	ANDRIEU - VULCAIN	2025						P	M		Conforme	SUITE BL 25100140
3	0	CIRCULATION SANITAIRES		EP6ASF	Z	60120	ANDRIEU - VULCAIN	2025						P	M		Conforme	SUITE BL 25100140
4	0	LOCAL TGBT		CO² 2			ANDRIEU	2025						P	M		Conforme	SUITE BL 25100140
5	0	CIRCULATION LOCAL CMACS		EP6ASF	Z	60120	ANDRIEU - VULCAIN	2025						P	M		Conforme	SUITE BL 25100140
6	0	CIRCULATION ARMOIRE ÉLECTRIQUE COTE ANCIENNE CUISINE		CO² 2			ANDRIEU	2025						P	M		Conforme	SUITE BL 25100140

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon
Flc = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d’AFFF en millilitres)
CM : Charge de Maintenance R : Recharge ES : Échange Standard
VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur
PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent) CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)
*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance