

FICHE D'IMPLANTATION - ALARME INCENDIE

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :	N° Parc : 59 Nom : SALLES DES BORDS DE MARNE , Adresse : 3 RUE DU BAC , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :	Version du rapport : V3	Date : 21/10/2025
				Nb Pages : 1 / 1
			Nombre d'alarmes : 2	
			Bon de vérification : CDE25100140	
			Technicien : THIERRY GILLES	

Coupure sono	Boîtier report	Adressable	Tempo	Code d'accès	Essai secteur	Essai batterie
NON	NON	NON	NON	NON	NON	OUI

Type de matériel	Marque	Référence	Batterie		Nombre de batterie	Emplacement
			V	Ah		
Centrale	OREXA	ADIR4011	3	3		SALLE DE DANSE
CMSI						
A.E.S						
B.A.A.S						

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel	Détecteur optique de fumée	Détecteur optique de flammes	Détecteur linéaire	Détecteur thermovélo-cimétrique	Détecteur ioniques	Sirène B.A.A.S	Ventouse	Indicateur d'action	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / Travaux
ENTREE 1		1	Bon						Bon		Bon	ALARME TYPE 4 PILE	Fonctionnel	
ENTREE 2		2	Bon						Bon		Bon	ALARME TYPE 4 PILE	Fonctionnel	

Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance