

RCS DOUAI - SIRET 384 507 778 00015 - APE 4669B -
TVA FR 25 384 507 778
3 RUE JEAN BAPTISTE SAY
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - FRANCE
TEL: 03 80 48 97 27

CLIENT : **VILLE DE NEUILLY PLAISANCE**
 NOM DU SITE : **BIBLIOTHEQUE GUY MAUPASSANT**
 N° CLIENT : **CL00036557** CODE POSTAL : **93360**
 ADRESSE : **11 RUE DU GENERAL DE GAULLE**
 VILLE : **NEUILLY PLAISANCE**
 CDE24122531 N° PARC : 32

NOM DU RESPONSABLE SIGNATAIRE
(PO) M. FLEURANT

[illegible]

.....

FICHE D'IMPLANTATION ALARME INCENDIE

	Coordonnées du client		Coordonnées du parc		Version du rapport	Date
	N° Client :	CL00036557	N° Parc :	32	V2	15/01/2025
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE	Nom :	BIBLIOTHEQUE GUY MAUPASSANT	Certification N4	Nb Pages
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle	Code Bâtiment :		NON	Page 1 sur 2
		93360 NEUILLY PLAISANCE	Adresse	11 RUE DU GENERAL DE GAULLE	Nombre d'alarmes : 14	
	Tél. :	0143016907	Fax :		Bon de vérification	
	Contact :	MME CHIANG			20241224145650	
			Tél. :	0143016907	Technicien	
			Contact :	MME CHIANG	THIERRY GILLES	

Type d'alarme incendie :	TYPE 4	Coupure sono :	NON	Boîtier report :	NON	Adressable :		Tempo :		Code d'accès :	AABA NIV2
--------------------------	--------	----------------	-----	------------------	-----	--------------	--	---------	--	----------------	-----------

Type de matériel	Marque	Référence	Batterie		Nombre de batterie	Emplacement
			V	Ah		
Centrale	AXENDIS	BAAS. PR4	9	2	280	BUREAU D ACCUEIL
CMSI						
A.E.S						
B.A.A.S						

Essai sur secteur oui/non :	OUI	Essais sur batterie oui/non (si non, pourquoi ?)	OUI
-----------------------------	-----	--	-----

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel (*)	Détecteur optique de fumée (*)	Détecteur optique de flammes (*)	Détecteur linéaire (*)	Détecteur thermovolumétrique (*)	Détecteur ioniques (*)	Sirène B.A.A.S (*)	Ventouse (*)	Indicateur d'action (*)	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / travaux
SALLE POLYVALENTE	-1	DM 1.1	B									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
SALLE POLYVALENTE	-1	BAAS 5							B			SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
LOCAL RESERVE ARCHIVES	-1	DM 1.2	B									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
LOCAL RESERVE ARCHIVES	-1	BAAS 6							B			SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
HALL SOUS-SOL	-1	DM 1.3	B									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
DERRIERE ACCUEIL		ALARME										ALARME TYPE 4 FILAIRE	Fonctionnel	
ENTREE BIBLIOTHEQUE ADULTES		DM 2.1	B									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	

Enregistrement Devis

Devis N°

Légende : Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS
*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

	Cordonnées du client		Coordonnées du parc		Version du rapport	Date
	N° Client :	CL00036557	N° Parc :	32	V2	15/01/2025
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE	Nom :	BIBLIOTHEQUE GUY MAUPASSANT	Certification N4	Nb Pages
			Code Bâtiment :		NON	Page 2 sur 2
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle	Adresse	11 RUE DU GENERAL DE GAULLE	Nombre d'alarmes : 14	
		93360 NEUILLY PLAISANCE		93360NEUILLY PLAISANCE	Bon de vérification	
	Tél. :	0143016907	Fax :		20241224145650	
Contact :	MME CHIANG	Contact :	MME CHIANG	Technicien		
				THIERRY GILLES		

Type d'alarme incendie : TYPE 4	Coupure sono : NON	Boîtier report : NON	Adressable :	Tempo :	Code d'accès : AABA NIV2
---------------------------------	--------------------	----------------------	--------------	---------	--------------------------

Type de matériel	Marque	Référence	Batterie		Nombre de batterie	Emplacement
			V	Ah		
Centrale	AXENDIS	BAAS. PR4	9	2	280	BUREAU D ACCUEIL
CMSI						
A.E.S						
B.A.A.S						

Essai sur secteur oui/non :	OUI	Essais sur batterie oui/non (si non, pourquoi ?)	OUI
-----------------------------	-----	--	-----

CIRCULATION ISSUE DE SECOURS	2	DM 3.1	B										Fonctionnel	
AU DESSUS CENTRALE		BA AS 4						B				SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
ENTREE MEZZANINE	1	DM 2.2	B									DECLENCHEU R MANUEL	Fonctionnel	
PALIER BUREAUX 2 EME	2	BA AS 2						B				SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
COTE ASCENSEUR 2 EME	2	DM 2.3	B									DECLENCHEU R MANUEL	Fonctionnel	
COTE ASCENSEUR 2 EME	2	BA AS 1						B				SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
SALLE DE TRAVAIL	2	DM 2.4	B									DECLENCHEU R MANUEL	Fonctionnel	

Enregistrement Devis	
Devis N°	

Légende : Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION BLOC

	Cordonnées du client			Coordonnées du parc			Version du rapport V2	Date 15/01/2025
	N° Client :	CL00036557		N° Parc :	32		Certification N4 NON	Nb Pages Page 1 sur 4
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE		Nom :	BIBLIOTHEQUE GUY MAUPASSANT		Nombre de blocs : 35	
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle		Code Bâtiment :	11 RUE DU GENERAL DE GAULLE		Bon de vérification 20241224145650	
		93360 NEUILLY PLAISANCE		Adresse	93360NEUILLY PLAISANCE		Technicien THIERRY GILLES	
	Tél. :	0143016907		Fax :				
	Contact :	MME CHIANG		Contact :	MME CHIANG			

Source centrale :	Marque/Référence :	Localisation :	Batterie(s) :Réf. :	Nbre :
-------------------	--------------------	----------------	------------------------	-----------

N°	Ni v	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SAT I	Lampe Témoin				Eclairage				GRIL LE O/N	Télec o O/N	Marque	Fonctionn el	Observation
						Ty pe	Caractéristique			Ty pe	Caractéristique							
							L/ B/V	Vol ts	Wa tt		Am p	L/B V/ N	Vol ts					
01	1	TERRASSON AVANT L ESCALIER		BAES		L				L							Fonctionnel	
02	1	CIRCU SECTION JEUNESSE	AR/EL 2EME /	BAES	X	L				L							Fonctionnel	
03	1	SECTION JEUNESSE	AR/EL 2EME /	BAES	X	L				L							Fonctionnel	
04	1	SECTION JEUNESSE	AR/EL 2EME /	AMBIANCE	X	L				L							Fonctionnel	
05	1	SORTIE SECTION JEUNESSE	AR/EL 2EME /	BAES	X	L				L							Fonctionnel	
06	1	SALLE DE TRAVAIL	AR/EL 2EME /	BAES	X	L				L							Fonctionnel	HS A REMPLACER NE TIENT PAS LA CHARGE
07	1	CIRCULATION ESPACE JEUNESSE	AR/EL 2EME /	BAES	X	L				L							Fonctionnel	HS A REMPLACER NE TIENT PAS LA CHARGE
08	1	PALIER ESCALIER	AR/EL 2EME /	BAES	X	L				L							Fonctionnel	
09		ESCALIER BAS MEZZANINE	AR/EL ACCUEIL	BAES		L				L							Fonctionnel	
10		ESCALIER BAS MEZZANINE	AR/EL ACCUEIL	BAES		L				V	3,6						Fonctionnel	HS A REMPLACER NE TIENT PAS LA CHARGE
11		SECTION ADULTE	AR/EL ACCUEIL	BAES	X	L				L							Fonctionnel	HS A REMPLACER NE TIENT PAS LA CHARGE
12	1	SECTION ADULTE	AR/EL ACCUEIL	AMBIANCE	X	L				L							Fonctionnel	

Légende : L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

Enregistrement Devis

Devis N°

FICHE D'IMPLANTATION BLOC

	Cordonnées du client			Coordonnées du parc			Version du rapport	Date
	N° Client :	CL00036557		N° Parc :	32		V2	15/01/2025
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE		Nom :	BIBLIOTHEQUE GUY MAUPASSANT		Certification N4	Nb Pages
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle		Code Bâtiment :			NON	Page 2 sur 4
		93360 NEUILLY PLAISANCE		Adresse	11 RUE DU GENERAL DE GAULLE		Nombre de blocs : 35	
		93360 NEUILLY PLAISANCE			93360 NEUILLY PLAISANCE		Bon de vérification	
	Tél. :	0143016907		Tél. :	0143016907		20241224145650	
	Contact :	MME CHIANG		Contact :	MME CHIANG		Technicien	
							THIERRY GILLES	

Source centrale :	Marque/Référence :	Localisation :	Batterie(s) :Réf. :	Nbre :
-------------------	--------------------	----------------	---------------------	--------

N°	Ni v	Emplacement	Repérage armoie électrique / disjoncteur	Type	SAT I	Lampe Témoin				Eclairage				GRIL LE O/N	Télec o O/N	Marque	Fonctionn el	Observation
						Ty pe	Caractéristique			Ty pe	Caractéristique							
							L/ B/V	Vol ts	Wa tt		Am p	L/B V/ N	Vol ts					
13		SECTION ADULTE	AR/EL ACCUEIL	AMBIANCE	X	L				L							Fonctionnel	
14		PALIER ESCALIER	AR/EL ACCUEIL	BAES		L				V	3,6		1				Fonctionnel	HS A REMPLACER NE TIENT PAS LA CHARGE
15		ENTREE PRINCIPALE	AR/EL ACCUEIL	BAES		L				V	3,6		1				Fonctionnel	HS A REMPLACER NE TIENT PAS LA CHARGE
16		ENTREE PRINCIPALE	AR/EL ACCUEIL	BAES		L				V	3,6 0						Fonctionnel	HS A REMPLACER NE TIENT PAS LA CHARGE
17		SECTION ADULTE	AR/EL ACCUEIL	BAES	X	L				L							Fonctionnel	
18		SECTION ADULTE	AR/EL ACCUEIL	AMBIANCE	X	L				L							Fonctionnel	
19		SECTION ADULTE SORTIE ESCALIER	AR/EL ACCUEIL	BAES	X	L				L							Fonctionnel	
20		ESCALIER	ACCUEIL	BAES	X	L				L							Fonctionnel	
21		ESCALIER	AR/EL ACCUEIL	BAES	X	L				L							Fonctionnel	
22		ESCALIER	AR/EL ACCUEIL	BAES	X	L				L							Fonctionnel	
23		CIRCU ESCALIER	AR/EL ACCUEIL	BAES	X	L				L							Fonctionnel	
24		CIRCU SORTIE DE SECOURS	AR/EL ACCUEIL	BAES		L				L							Fonctionnel	
25		PALIER ESCALIER	ACCUEIL	BAES	X	L				L					NON		Fonctionnel	

Légende : L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

Enregistrement Devis

Devis N°

FICHE D'IMPLANTATION BLOC

	Cordonnées du client			Coordonnées du parc			Version du rapport V2	Date 15/01/2025
	N° Client :	CL00036557		N° Parc :	32		Certification N4 NON	Nb Pages Page 3 sur 4
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE		Nom :	BIBLIOTHEQUE GUY MAUPASSANT			
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle		Code Bâtiment :			Nombre de blocs : 35	
		93360 NEUILLY PLAISANCE		Adresse	11 RUE DU GENERAL DE GAULLE		Bon de vérification 20241224145650	
	Tél. :	0143016907	Fax :		93360NEUILLY PLAISANCE		Technicien THIERRY GILLES	
	Contact :	MME CHIANG		Contact :	MME CHIANG			

Source centrale :	Marque/Référence :	Localisation :	Batterie(s) :Réf. :	Nbre :
-------------------	--------------------	----------------	------------------------	-----------

N°	Ni v	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SAT I	Lampe Témoin				Eclairage				GRIL LE O/N	Télec o O/N	Marque	Fonctionn el	Observation
						Ty pe	Caractéristique			Ty pe	Caractéristique							
							L/ B/V	Vol ts	Wa tt		Am p	L/B V/ N	Vol ts					
26		PALIER ESCALIER	ACCUEIL	BAES	X	L				L					OUI		Fonctionnel	
27	-1	CIRCULATION ESCALIER	AR/EL-1/ HALL SOUS-SOL	BAES	X	L				L					OUI		Fonctionnel	
28	-1	SORTIE ARCHIVES	AR/EL-1/ ARCHIVES	BAES	X	L				L					OUI		Fonctionnel	
29	-1	ARCHIVES	AR/EL-1/ ARCHIVES	BAES	X	L				L					OUI		Fonctionnel	
30	-1	SALLE POLYVALENTE	AR/EL-1/ SALLE EXPO	BAES	X	L				L					OUI		Fonctionnel	
31	-1	SALLE POLYVALENTE	AR/EL-1/ SALLE EXPO	AMBIANCE	X	L				L					OUI		Fonctionnel	
32	-1	SALLE POLYVALENTE SORTIE DE SECOURS	AR/EL-1/ SALLE EXPO	BAES	X	L				L					NON		Fonctionnel	
33	-1	CHAUFFERIE	PORTE SANS ISSUE	BAES	X	L				L				NON	OUI	SCHNEID ER	Fonctionnel	
34	-1	CHAUFFERIE	PORTE SANS ISSUE	BAES	X	L				L				NON	OUI	SCHNEID ER	Fonctionnel	
35	-1	ARMOIRE ELECTRIQUE PORTE SANS	AR/EL-1/ LOCAL TECHNIQU	BAES		L				V	36				OUI		Fonctionnel	HS A REMPLACER NE TIENT PAS LA CHARGE

Légende : L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

Enregistrement Devis

Devis N°

FICHE D'IMPLANTATION BLOC

	Coordonnées du client		Coordonnées du parc		Version du rapport	Date
	N° Client :	CL00036557	N° Parc :	32	V2	15/01/2025
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE	Nom :	BIBLIOTHEQUE GUY MAUPASSANT	Certification N4	Nb Pages
			Code Bâtiment :		NON	Page 4 sur 4
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle	Adresse	11 RUE DU GENERAL DE GAULLE	Nombre de blocs : 35	
		93360 NEUILLY PLAISANCE		93360NEUILLY PLAISANCE	Bon de vérification	
Tél. :	0143016907	Fax :			20241224145650	
Contact :	MME CHIANG			Tél. :	0143016907	Technicien
				Contact :	MME CHIANG	THIERRY GILLES

Source centrale :	Marque/Référence :	Localisation :	Batterie(s) :Réf. :	Nbre :
-------------------	--------------------	----------------	---------------------	--------

N°	Ni v	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SAT I	Lampe Témoin				Eclairage				GRIL LE O/N	Télec o O/N	Marque	Fonctionn el	Observation
						Ty pe	Caractéristique			Ty pe	Caractéristique							
							L/ B/V	Vol ts	Wa tt		Am p	L/B V/ N	Vol ts					
		ISSUE	E															

Enregistrement Devis
Devis N°

Légende : L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION ÉVACUATEURS DE FUMÉE

	Cordonnées du client				Coordonnées du parc				Version du rapport	Date
	N° Client :	CL00036557			N° Parc :	32			V2	15/01/2025
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE			Nom :	BIBLIOTHEQUE GUY MAUPASSANT			Certification N4	Nb Pages
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle			Code Bâtiment :				NON	Page 1 sur 1
		93360 NEUILLY PLAISANCE			Adresse	11 RUE DU GENERAL DE GAULLE			Nombre d'évacuateurs : 4	
	Tél. :	0143016907				93360NEUILLY PLAISANCE			Bon de vérification	
	Contact :	MME CHIANG			Tél. :	0143016907			20241224145650	
		Fax :			Contact :	MME CHIANG			Technicien	
									THIERRY GILLES	

N°	Niv	Emplacement	Type	Type d'installation				Vérification et maintenance préventive										Étiqu Vérif. Pose scellés	Fonctionnel	Observations / travaux à prévoir	
				Type ouvrant	Cde TL/TR	Cde CO ₂	Cde Electrique	Etat cde	Etat vit re	Etat t DA D	Etat t tête	Etat ouvrant	Etat vérins	Etat verrou	Etat fusible	Essai i O/F	Charge CO ₂			Renseigner fiche TE/00/338	
																	O (g)				F (g)
1		HALL PRINCIPAL	CDE OUV/FER			O/F		B	B							B	100	100	B	Fonctionnel	
1.1	2	ESCALIER	EXUTOIRE	EX								B	B			B				Fonctionnel	
2		ESCALIER SECOURS	CDE CO ²			O		B	B							B	20			Fonctionnel	
2.1	2	ESCALIER SECOURS	OUV	OE				B				B	B			B				Fonctionnel	

Légende:

Type ouvrant : EX : Exutoire / VX : Vélux / OI : en façade - Ouverture Intérieure / OE : en façade - Ouverture Extérieure / AA : Amenée d'Air
Dispositif de commande mécanique : TL = Tirez-Lâchez - TR = Treuil
Commande CO2 : Si ouverture ou fermeture à gaz, préciser : O = ouverture simple - O/F = ouverture / fermeture - 2O/F = bizon
Cde électrique : DM = Déclencheur Manuel SDAD = Système Détecteur Autonome Déclencheur intégrant une tête de détection SSI = commande électrique reliée au Système de Sécurité Incendie automatique
Etat : M= Mauvais B= Bon
*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

Enregistrement Devis

Devis N°

FICHE D'IMPLANTATION EXTINCTEUR

	Cordonnées du client				Coordonnées du parc				Version du rapport		Date		
	N° Client :		CL00036557		N° Parc :		32		V2		15/01/2025		
	Client :		VILLE DE NEUILLY PLAISANCE		Nom :		BIBLIOTHEQUE GUY MAUPASSANT		Certification N4		Nb Pages		
					Code Bâtiment :				NON		Page 1 sur 2		
	Adresse :		6 rue du General de Gaulle		Adresse		11 RUE DU GENERAL DE GAULLE		Nombre d'extincteurs : 18				
			93360 NEUILLY PLAISANCE				93360 NEUILLY PLAISANCE		Bon de vérification				
									20241224145650				
Tél. :		0143016907		Fax :				Tél. :		0143016907		Technicien	
Contact :		MME CHIANG						Contact :		MME CHIANG		THIERRY GILLES	

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	P F Z	Fic (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	P C F	C M O	Motif réforme	Conforme	Observations
1	-1	LOCAL RESERVE ARCHIVES	9,75	EP6A	F	FV 90	DESAUTEL	2016	2021				2021	P	M		Conforme	
2	-1	LOCAL RESERVE ARCHIVES	9,80	EP6A	F	FV 90	DESAUTEL	2016	2021				2021	P	M		Conforme	
3	-1	SALLE POLYVALENTE	9,80	EP6A	P	90	DESAUTEL	2014	2019				2019	P	M		Non conforme	A REMPLACER PAR IDEM
4	-1	SALLE POLYVALENTE	9,70	EP6A	P	90	DESAUTEL	2014	2019				2019	P	M		Non conforme	A REMPLACER PAR IDEM (EXTINCTEUR PERCUTE)
5	-1	CIRCULATION ESCALIER	6,20	CO² 2			DESAUTEL	2013			DEVIS			P	M		Non conforme	
6	-1	CIRCULATION LOCAL ELECTRIQUE	6,20	CO² 2			DESAUTEL	2014						P	M		Non conforme	
7	-1	CIRCULATION ESCALIER	9,10	EP6A	Z	6090	ANDRIEU	2021	2024					P	M		Conforme	
8	-1	HALL DEVANT SALLE POLYVALENTE	9,70	EP6A	P	90	DESAUTEL	2014	2019				2019	P	M	+ DE 10 ANS DEMANDE CLIENT	Non conforme	A REMPLACER PAR IDEM
9		ACCES VERS LECTURE ADULTES	9,65	EP6A	F	FV 90	DESAUTEL	2016	2021				2021	P	M		Conforme	
10		CIRCULATION PHOTOCOPIEUSE	6,00	CO² 2			DESAUTEL	2014						P	M		Non conforme	
11	1	CIRCULATION VERS BIBLIOTHÈQUE	9.70	EP6A	P	90	DESAUTEL	2013	2022				2018	P	M	Plus de 10 ans	Non conforme	À REMPLACER PAR IDEM
12	1	CIRCULATION BUREAU PRIVÉ	4.90	CO² 2			ROT	2016						P	M		Conforme	
13	1	BIBLIOTHÈQUE	9.65	EP6A	P	90	DESAUTEL	2013	2022				2018	P	M	Plus de 10 ans	Non conforme	À REMPLACER PAR IDEM
14	2	PALIER ESCALIER	9.65	EP6A	P	90	DESAUTEL	2013	2022				2018	P	M	Plus de 10	Non	À REMPLACER PAR

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon
Fic = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d'AFFF en millilitres)

CM : Charge de Maintenance

R : Recharge

ES : Échange Standard

VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie

EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur

PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent)

CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

Enregistrement Devis
Devis N°

FICHE D'IMPLANTATION EXTINCTEUR

	Cordonnées du client				Coordonnées du parc				Version du rapport	Date
	N° Client :	CL00036557			N° Parc :	32			V2	15/01/2025
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE			Nom :	BIBLIOTHEQUE GUY MAUPASSANT			Certification N4	Nb Pages
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle			Code Bâtiment :				NON	Page 2 sur 2
		93360 NEUILLY PLAISANCE			Adresse	11 RUE DU GENERAL DE GAULLE			Nombre d'extincteurs : 18	
	Tél. :	0143016907				93360 NEUILLY PLAISANCE			Bon de vérification	
	Contact :	MME CHIANG			Tél. :	0143016907			20241224145650	
		Fax :			Contact :	MME CHIANG			Technicien	
									THIERRY GILLES	

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	P F Z	Flc (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	P C F	C M O	Motif réforme	Conform e	Observations
																ans	conforme	IDEM
15	2	CIRCULATION ASCENSEUR	6.15	CO² 2			DESAUTEL	2014			DEVIS			P	M	Plus de 10 ans	Non conforme	
16	=1	CHAUFFERIE	9.80	PP6			DESAUTEL	2013					2018	P	M	Plus de 10 ans	Non conforme	À REMPLACER PAR IDEM
17	-1	CHAUFFERIE	9.70	PP6			DESAUTEL	2013					2018	P	M	Plus de 10 ans	Non conforme	À REMPLACER PAR IDEM

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon
Flc = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d'AFFF en millilitres)

CM : Charge de Maintenance

R : Recharge

ES : Échange Standard

VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie

EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur

PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent)

CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

Enregistrement Devis
Devis N°