

# INCENDIE PROTECTION SÉCURITÉ

RCS DOUAI - SIRET 384 507 778 00015 - APE 4669B -  
TVA FR 25 384 507 778  
3 RUE JEAN BAPTISTE SAY  
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - FRANCE  
TEL: 03 80 48 97 27

COMPTE RENDU DE VISITE  
**CDE25122110 - N/BON**  
**N°20251219155036 DU 19/12/2025**

Date: 19 Décembre 2025

Information du client :

**Code client : CL00036557**  
**VILLE DE NEUILLY PLAISANCE**  
**6 rue du General de Gaulle**  
**93360 NEUILLY PLAISANCE**

Information du site :

**Numéro du parc : 33**  
**SALLE DES FETES**  
**11 AVENUE DU MARECHAL FOCH**  
**93360 NEUILLY PLAISANCE**

## Extincteur réformé

| Numéro EXT                      | Type              | Année | Emplacement                      | Motif de réforme | Observation                                           |
|---------------------------------|-------------------|-------|----------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------|
| 21                              | CO <sup>2</sup> 2 | 2013  | TABLEAU ELECTRIQUE<br>CHAUFFERIE | Plus de 10 ans   | DEVIS ES PLUS DE 10 ANS<br>PLUS DEVIS PCF ET FIXATION |
| Total des extincteurs réformé : |                   |       |                                  |                  | <b>1</b>                                              |

## Panneau classe de feu manquant

| Type de panneau                              | Extincteur concerné | Total    |
|----------------------------------------------|---------------------|----------|
| PANNEAU CLASSE DE FEU B                      | 21                  | 1        |
| Total des panneaux classe de feu manquants : |                     | <b>1</b> |

## Consigne de mise en œuvre manquant

| Type de consigne                                  | Extincteur concerné                  | Total     |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------|-----------|
| CONSIGNE UTILISATION EXT PP                       | 1, 2, 6, 11, 15, 16, 17, 18, 21, 22  | 10        |
| CONSIGNE UTILISATION EXT PA                       | 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14, 19, 20 | 11        |
| Total des consignes de mise en œuvre manquantes : |                                      | <b>21</b> |

## Récapitulatif

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Extincteurs réformés                  | <b>1</b>  |
| Panneaux classe de feu manquants      | <b>1</b>  |
| Consignes de mise en œuvre manquantes | <b>21</b> |
| Total général :                       | <b>23</b> |

**Sous réserve d'audit, condition applicable selon le contrat de maintenance**