

FICHE D'IMPLANTATION - ALARME INCENDIE

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :	N° Parc : 33 Nom : SALLE DES FETES Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :	Version du rapport : V3	Date : 19/12/2025
				Nb Pages : 1 / 6
			Nombre d'alarmes : 33	
			Bon de vérification : CDE25112195	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

Coupure sono	Boîtier report	Tempo	Code d'accès	Essai secteur	Essai batterie
OUI	NON	5	AABC	OUI	OUI

Type de matériel	Marque	Référence	Batterie		Nombre de batterie	Emplacement
			V	Ah		
Centrale	KARA-8 UP INSECUR		(12V	1	7 .2	REGIE
CMSI	FINESECUR		12	1.3		
A.E.S						
B.A.A.S	FINSECUR	BAASL MA ME SONORA	1,2	2	4	CHAQUE BAAS

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel	Détecteur optique de fumée	Détecteur optique de flammes	Détecteur linéaire	Détecteur thermovélo-cimétrique	Détecteur ioniques	Sirène B.A.A.S	Ventouse	Indicateur d'action	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / Travaux
SANITAIRE LOGE 1		BAAS 08							Bon		Bon	SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
ENTREE PRINCIPALE COTE TGBT	3	DM 1	Bon									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
ENTREE PRINCIPALE COTE TGBT		BAAS 01							Bon		Bon	SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
ISSUE DE SECOURS COTE PARC	3	DM 2	Bon									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	

Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - ALARME INCENDIE

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :	N° Parc : 33 Nom : SALLE DES FETES Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :	Version du rapport : V3	Date : 19/12/2025
				Nb Pages : 2 / 6
			Nombre d'alarmes : 33	
			Bon de vérification : CDE25112195	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel	Détecteur optique de fumée	Détecteur optique de flammes	Détecteur linéaire	Détecteur thermovélo-cimétrique	Détecteur ioniques	Sirène B.A.A.S	Ventouse	Indicateur d'action	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / Travaux
SALLE COTE ACCES RESERVE		BAAS 06							Bon		Bon	SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
ESCALIER CHAUFFERIE		BAAS 03							Bon		Bon	SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
CIRCULATION LOGE 1 ET 2		BAAS 07							Bon		Bon	SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
ACCES COTE ESCALIER CHAUFFERIE	3	DM 3	Bon									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
SALLE COTE ACCES VERS CHAUFFER		BAAS 02							Bon		Bon	SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
ISSUE DE SECOURS COTE ACCES MEZZANINE	3	DM 4	Bon									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
SANITAIRE LOGE 2		BAAS 09							Bon		Bon	SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
SANITAIRE HOMMES		BAAS 10							Bon		Bon	SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
SANITAIRE PMR		BAAS 11							Bon		Bon	SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
SANITAIRE FEMMES		BAAS 12							Bon		Bon	SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	

Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - ALARME INCENDIE

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :	N° Parc : 33 Nom : SALLE DES FETES Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :	Version du rapport : V3	Date : 19/12/2025
				Nb Pages : 3 / 6
			Nombre d'alarmes : 33	
			Bon de vérification : CDE25112195	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel	Détecteur optique de fumée	Détecteur optique de flammes	Détecteur linéaire	Détecteur thermovélo-cimétrique	Détecteur ioniques	Sirène B.A.A.S	Ventouse	Indicateur d'action	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / Travaux
MEZZANINE COTE REGIE		FLASH 1							Bon		Bon	ALARME VISUELLE (FLASH)	Fonctionnel	RELIE AVEC LA FINSECUR RELIÉE AVEC 2 EME ALARME DE LA REGIE FINSECUR KARA 8 UP
REGIE		FINSECUR KARA 8 UP										ALARME TYPE 1	Fonctionnel	ALARME TECHNIQUE ELLE GERE LES DI . MARQUE FINSECUR REFERENCE KARA 8UP
RESEVE	2	DI 1		Bon								Détecteur de fumée	Fonctionnel	RELIEE AVEC LA KARA 8 UP
2 EME RZNGE COTE SCENE	1	DI 6		Bon								Détecteur de fumée	Fonctionnel	RELIÉE AVEC 2 EME ALARME DE LA REGIE FINSECUR KARA 8 UP
MEZANNINE COTE REGIE GRAND ESC ESCALIER	3	DM 5	Bon									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
MEZANNINE COTE REGIE COTE ESCALIER DE ET SECOURS		BAAS 05							Bon		Bon	SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	

Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - ALARME INCENDIE

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :	N° Parc : 33 Nom : SALLE DES FETES Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :	Version du rapport : V3	Date : 19/12/2025
				Nb Pages : 4 / 6
			Nombre d'alarmes : 33	
			Bon de vérification : CDE25112195	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel	Détecteur optique de fumée	Détecteur optique de flammes	Détecteur linéaire	Détecteur thermovélo-cimétrique	Détecteur ioniques	Sirène B.A.A.S	Ventouse	Indicateur d'action	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / Travaux
MEZANNINE COTE REGIE COTE GRAN GRAND ESCALIER		BAAS 04							Bon		Bon	SIRENES ET KLAXONS	Fonctionnel	
MEZANNINE COTE REGIE ESCALIER DE SECOURS	3	DM 6	Bon									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
REGIE	3	DM 7	Bon									DECLENCHEUR MANUEL	Fonctionnel	
RESERVE	2	DI 2		Bon								Détecteur de fumée	Fonctionnel	RELIÉE AVEC 2 EME ALARME DE LA REGIE FINSECUR KARA 8 UP
PLENUM COTE SCENE VDRS PARC	1	DI 4		Bon								Détecteur de fumée	Fonctionnel	RELIÉE AVEC 2 EME ALARME DE LA REGIE FINSECUR KARA 8 UP
PLENUM DEVANT SCENE COTE SANIT	1	DI 3		Bon								Détecteur de fumée	Fonctionnel	RELIÉE AVEC 2 EME ALARME DE LA REGIE FINSECUR KARA 8 UP

Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - ALARME INCENDIE



N° Client : CL00036557
Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE
Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE
Tél. : 0143016907
Contact :

N° Parc : 33
Nom : SALLE DES FETES
Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE
Tél. :
Contact :

Version du rapport : V3	Date : 19/12/2025
	Nb Pages : 5 / 6
Nombre d'alarmes : 33	
Bon de vérification : CDE25112195	
Technicien : SAMMARI NIZAR	

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel	Détecteur optique de fumée	Détecteur optique de flammes	Détecteur linéaire	Détecteur thermovélo-cimétrique	Détecteur ioniques	Sirène B.A.A.S	Ventouse	Indicateur d'action	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / Travaux
3 EME RANGE COTE SCENE	1	DI 10		Bon								Détecteur de fumée	Fonctionnel	RELIÉE AVEC 2 EME ALARME DE LA REGIE FINSECUR KARA 8 UP
3 EME RANGE COTE SCENE	1	DI 9		Bon								Détecteur de fumée	Fonctionnel	RELIÉE AVEC 2 EME ALARME DE LA REGIE FINSECUR KARA 8 UP
3 EME RANGE COTE SCENE	1	DI 8		Bon								Détecteur de fumée	Fonctionnel	RELIÉE AVEC 2 EME ALARME DE LA REGIE FINSECUR KARA 8 UP
PLENUM 2 EME RANG COTE SCENE	1	DI 5		Bon								Détecteur de fumée	Fonctionnel	RELIÉE AVEC 2 EME ALARME DE LA REGIE FINSECUR KARA 8 UP
PLENUM COTE MEZANNINE VERS REGIE	1	DI 12		Bon								Détecteur de fumée	Fonctionnel	RELIÉE AVEC 2 EME ALARME DE LA REGIE FINSECUR KARA 8 UP
PLENUM COTE MEZANNINE VERS REGIE	1	DI 11		Bon								Détecteur de fumée	Fonctionnel	RELIÉE AVEC 2 EME ALARME DE LA REGIE FINSECUR KARA 8 UP

Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - ALARME INCENDIE

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :	N° Parc : 33 Nom : SALLE DES FETES Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :	Version du rapport : V3	Date : 19/12/2025
				Nb Pages : 6 / 6
			Nombre d'alarmes : 33	
			Bon de vérification : CDE25112195	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel	Détecteur optique de fumée	Détecteur optique de flammes	Détecteur linéaire	Détecteur thermovélo-cimétrique	Détecteur ioniques	Sirène B.A.A.S	Ventouse	Indicateur d'action	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / Travaux
2 ELE RANGE COTE SCENE	1	DI 7		Bon								Détecteur de fumée	Fonctionnel	RELIÉE AVEC 2 EME ALARME DE LA REGIE FINSECUR KARA 8 UP

Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance