

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :	N° Parc : 33 Nom : SALLE DES FETES Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :	Version du rapport : V3	Date : 19/12/2025
				Nb Pages : 1 / 9
			Nombre de blocs : 44	
			Bon de vérification : CDE25112195	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
1	0	ENTRE COTE PARC	TGBT SOURCE CENTRALE	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
2	0	ENTRE COTE PARC	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
3	0	ENTRE COTE PARC	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
4	0	ENTRE COTE PARC	TGBT SOURCE CENTRALE	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
5	0	SALLE DE SPECTACLE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	LEGRAND	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS RELIE AVEC SOURCE CENTRALE

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557	N° Parc : 33	Version du rapport : V3	Date : 19/12/2025
	Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE	Nom : SALLE DES FETES		Nb Pages : 2 / 9
	Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE	Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE		
	Tél. : 0143016907	Tél. :	Nombre de blocs : 44	
	Contact :	Contact :	Bon de vérification : CDE25112195	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
6	0	SALLE DE SPECTACLE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	LEGRAND	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEASRELIE AVEC SOURCE CENTRALE
7	0	SALLE DE SPECTACLE	TGBT	BAES		L								NON	NON	LEGRAND	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
8	0	SALLE DE SPECTACLE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	LEGRAND	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
9		DEVANT COMPTOIR BAR	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
10	0	CIRCULATION BAR	TGBT	BAES	X	L				L				NON	NON	LEGRAND	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
11	0	CIRCULATION BAR	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	LEGRAND	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :	N° Parc : 33 Nom : SALLE DES FETES Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :	Version du rapport : V3 Date : 19/12/2025 Nb Pages : 3 / 9 Nombre de blocs : 44 Bon de vérification : CDE25112195 Technicien : SAMMARI NIZAR

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
12	0	ENTRE COTE BAR	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
13	0	ENTRE COTE BAR	TGBT	BAES	X	L				L				NON	NON	LEGRAND	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
14	0	TGBT	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
15		SORTIE DE SECOURS SALLE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
16	0	SALLE DE SPECTACLE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	LEGRAND	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
17	0	SALLE DE SPECTACLE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	LEGRAND	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :	N° Parc : 33 Nom : SALLE DES FETES Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :	Version du rapport : V3	Date : 19/12/2025
				Nb Pages : 4 / 9
			Nombre de blocs : 44	
			Bon de vérification : CDE25112195	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
18	0	SANITAIRES	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
19	0	COULOIR LOGE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
20		COULOIR LOGE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
21	0	LOGE 2	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
22	0	SCENE VERS LOGE	TGBT	BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
23		SCENE VERS CHAUFFERIE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :	N° Parc : 33 Nom : SALLE DES FETES Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :	Version du rapport : V3 Date : 19/12/2025 Nb Pages : 5 / 9 Nombre de blocs : 44 Bon de vérification : CDE25112195 Technicien : SAMMARI NIZAR

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
24		ESCALIER COTE CHAUFFERIE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
25		ESCALIER COTE CHAUFFERIE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
26	1	ESCALIER COLIMACON	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
27	1	GRADIN BALCON	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
28	1	CIRCULATION REGIE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
29	1	REGIE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :	N° Parc : 33 Nom : SALLE DES FETES Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :	Version du rapport : V3 Date : 19/12/2025 Nb Pages : 6 / 9 Nombre de blocs : 44 Bon de vérification : CDE25112195 Technicien : SAMMARI NIZAR

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
30	1	CIRCULATION ESCALIER CÔTE REGIE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
31	1	ESCALIER	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE
32	1	PLAFOND COTE REGIE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE TRES HAUT
33	1	PLAFOND COTE REGIE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE TRES HAUT
34	1	PLAFOND REGIE	TGBT	BAES		L				V				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE TRES HAUT

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :	N° Parc : 33 Nom : SALLE DES FETES Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :	Version du rapport : V3	Date : 19/12/2025
				Nb Pages : 7 / 9
			Nombre de blocs : 44	
			Bon de vérification : CDE25112195	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
35		PLAFOND SALLE DE SPECTACLE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE TRES HAUT
36		PLAFOND SALLE DE SPECTACLE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE TRES HAUT
37		PLAFOND SALLE DE SPECTACLE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE TRES HAUT
38		PLAFOND SALLE DE SPECTACLE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE TRES HAUT
39		PLAFOND SALLE DE SPECTACLE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE TRES HAUT

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC



N° Client : CL00036557
Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE
Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE
Tél. : 0143016907
Contact :

N° Parc : 33
Nom : SALLE DES FETES
Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE
Tél. :
Contact :

Version du rapport : V3
Date : 19/12/2025
Nb Pages : 8 / 9
Nombre de blocs : 44
Bon de vérification : CDE25112195
Technicien : SAMMARI NIZAR

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
40		PLAFOND SALLE DE SPECTACLE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE TRES HAUT
41		PLAFOND SALLE DE SPECTACLE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE TRES HAUT
42		PLAFOND SALLE DE SPECTACLE	TGBT	BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	IL DOIT ETRE BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE TRES HAUT HS PREVOIR NACELLE CLIENT
43	-1	ESCALIER CHAUFFERIE		BAES		L				L				NON	NON	URA	Fonctionnel	BLOC DE TYPE AEAS/LBC RELIE AVEC SOURCE CENTRALE

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :	N° Parc : 33 Nom : SALLE DES FETES Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :	Version du rapport : V3	Date : 19/12/2025
				Nb Pages : 9 / 9
			Nombre de blocs : 44	
			Bon de vérification : CDE25112195	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
44	-1	CHAUFFERIE		BAES		L				L					NON	URA	Fonctionnel	ATTENTION PRÉSENCE 50V A L'ENTRÉE ET PAS DE 230 V LE BLOC SUR PLACE EST UN TYPE AEAS/BAES PERFORMANSE SATI NON COMPATIBLE AVEC SOURCE CENTRALE

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance