

FICHE D'IMPLANTATION - ÉVACUATEURS DE FUMÉE



Coordonnées du client				Coordonnées du parc				Informations du rapport			
N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :				N° Parc : 33 Nom : SALLE DES FETES Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :				Version du rapport : V3 Certification N17 : NON Nombre d'évacuateurs : 9 Bon de vérification : CDE25112195 Technicien : SAMMARI NIZAR			
								Date : 19/12/2025 Nb Pages : 1 / 1			

N°	Niv	Emplacement	Type	Type d'installation				Vérification et maintenance préventive											Étiqu. Vérif. Pose scellés	Fonctionnel	Observations / Travaux	
				Type ouvrant	Cde TL/TR	Cde CO²	Cde Electrique	Etat cde	Etat vitre	Etat DAD	Etat tête	Etat ouvrant	Etat vérins	Etat verrou	Etat fusible	Essai O/F	Charge CO²					
																	O (g)	F (g)				
1	0	SALLE POLYVALENTE COTE SCENE	CDE OUV/FER			O/F		Bon	Bon								Bon	150	150	Bon	Fonctionnel	
1.1	-	SCENE	EXUTOIRE	EX									Bon	Bon	Bon		Bon				Fonctionnel	
1.2	-	SALLE DE SPECTACLE	EXUTOIRE	EX									Bon	Bon	Bon		Bon				Fonctionnel	
1.3	-	SALLE DE SPECTACLE	EXUTOIRE	EX									Bon	Bon	Bon		Bon				Fonctionnel	
1.4	-	SALLE DE SPECTACLE	EXUTOIRE	EX									Bon	Bon	Bon		Bon				Fonctionnel	
1.5	-	SALLE DE SPECTACLE	EXUTOIRE	EX									Bon	Bon	Bon		Bon				Fonctionnel	
1.6	-	SALLE DE SPECTACLE	EXUTOIRE	EX									Bon	Bon	Bon		Bon				Fonctionnel	
1.7	-	SCENE	OUV	AA	TR			Bon					Bon	Bon	Bon	Bon	Bon			Bon	Fonctionnel	
2	0	HALL D'ENTRÉE	CDE OUV/FER			O/F		Bon	Bon								Bon	150	150	Bon	Fonctionnel	

Type ouvrant : EX : Exutoire / VX : Vélux / OI : en façade - Ouverture Intérieure / OE : en façade - Ouverture Extérieure / AA : Amenée d'Air

Dispositif de commande mécanique : TL = Tirez-Lâchez - TR = Treuil

Commande CO2 : Si ouverture ou fermeture à gaz, préciser : O = ouverture simple - O/F = ouverture / fermeture - 2O/F = bizona

Cde électrique : DM = Déclencheur Manuel SDAD = Système Détecteur Autonome Déclencheur intégrant une tête de détection SSL = commande électrique reliée au Système de Sécurité Incendie automatique

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance