

FICHE D'IMPLANTATION - EXTINCTEUR

	Coordonnées du client						Coordonnées du parc						Informations du rapport					
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :						N° Parc : 33 Nom : SALLE DES FETES Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :						Version du rapport : V3 Date : 19/12/2025 Certification N4 : NON Nb Pages : 1 / 3 Nombre d'extincteurs : 21 Bon de vérification : CDE25112195 Technicien : SAMMARI NIZAR					

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	PFZ	Flc (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	PCF	CMO	Motif	Conforme	Observations
1	1	REGIE	6.30	CO² 2			ANDRIEU	2020			2020			P	M		Conforme	
2	1	RÉGIE	6.40	CO² 2			ANDRIEU	2022			2022			P	M		Conforme	
3	1	PALIER ESCALIER GAUCHE	9.20	EP6A	Z	6090	ANDRIEU - SOFADEX	2022	2025					P	M		Conforme	
4	1	PALIER ESCALIER DROITE	9.25	EP6A	Z	6090	ANDRIEU - SOFADEX	2022	2025					P	M		Conforme	
5	0	CUISINE BAR	9.30	EP6A	Z	6090	ANDRIEU - SOFADEX	2022	2025					P	M		Conforme	
6	RC	TABLEAU ELECTRIQUE CUISINE BAR	6.25	CO² 2			ANDRIEU	2022			2022			P	M		Conforme	
7	0	SALLE POLYVALENTE	9.00	EP6A	Z	6090	ANDRIEU - SOFADEX	2022	2025					P	M		Conforme	
8	0	SALLE POLYVALENTE	9.00	EP6A	Z	6090	ANDRIEU - SOFADEX	2022	2025					P	M		Conforme	
9	0	SALLE POLYVALENTE	9.10	EP6A	Z	6090	ANDRIEU - SOFADEX	2022	2025					P	M		Conforme	
10	0	SALLE POLYVALENTE	9.20	EP6A	Z	6090	ANDRIEU - SOFADEX	2022	2025					P	M		Conforme	
11	0	LOCAL TGBT	6.15	CO² 2			ANDRIEU	2022			2022			P	M		Conforme	

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon

Flc = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d’AFFF en millilitres)

CM : Charge de Maintenance R : Recharge ES : Échange Standard

VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur

PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent) CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - EXTINCTEUR

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :	N° Parc : 33 Nom : SALLE DES FETES Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :	Version du rapport : V3 Date : 19/12/2025 Certification N4 : NON Nb Pages : 2 / 3 Nombre d'extincteurs : 21 Bon de vérification : CDE25112195 Technicien : SAMMARI NIZAR

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	PFZ	Flc (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	PCF	CMO	Motif	Conforme	Observations
13	0	RESERVE GRAND SALLE	9.05	EP6A	Z	6090	ANDRIEU - SOFADEX	2022	2025					P	M		Conforme	
14	0	CIRCULATION LOGE 1 ET 2	9.15	EP6A	Z	6090	ANDRIEU - SOFADEX	2022	2025					P	M		Conforme	
15	0	TABEAU ELECTRIQUE GAUCHE SCEN	7.90	CO² 2			ANDRIEU	2022			2022			P	M		Conforme	
16	0	TABEAU ELECTRIQUE GAUCHE SCÈNE	6.15	CO² 2			ANDRIEU	2022			2022			P	M		Conforme	
17	0	ENTREE DES ARTISTES	6.20	CO² 2			ANDRIEU	2022			2022			P	M		Conforme	
18	COMBLES	VENTILATION (CHAUD)	6.20	CO² 2			ANDRIEU	2019						P	M		Conforme	
19	-1	CHAUFFERIE	9.35	PP6			ANDRIEU - SOFADEX	2022						P	M		Conforme	
20	-1	CHAUFFERIE	9.35	PP6			ANDRIEU - SOFADEX	2022						P	M		Conforme	
21	1	TABEAU ELECTRIQUE CHAUFFERIE	6.20	CO² 2			DESAUTEL	2013			DEVIS			M	M	Plus de 10 ans	Non conforme	DEVIS ES PLUS DE 10 ANS PLUS DEVIS PCF ET FIXATION Plus de 10 ans

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon

Flc = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d’AFF en millilitres)

CM : Charge de Maintenance R : Recharge ES : Échange Standard

VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur

PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent) CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - EXTINCTEUR

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :	N° Parc : 33 Nom : SALLE DES FETES Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :	Version du rapport : V3	Date : 19/12/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 3 / 3
			Nombre d'extincteurs : 21	
			Bon de vérification : CDE25112195	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	PFZ	Flc (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	PCF	CMO	Motif	Conforme	Observations
22	1	PASSERELLE	4.85	CO² 2			DESAUTEL	2017						P	M		Conforme	

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon

Flc = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d’AFFF en millilitres)

CM : Charge de Maintenance R : Recharge ES : Échange Standard

VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur

PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent) CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance