

FICHE D'IMPLANTATION - R.I.A et P.I.A

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact :	N° Parc : 33 Nom : SALLE DES FETES Adresse : 11 AVENUE DU MARECHAL FOCH , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : Contact :	Version du rapport : V3 Certification N5 : NON Nombre de RIA / PIA : 2 Bon de vérification : CDE25112195 Technicien : SAMMARI NIZAR	Date : 19/12/2025 Nb Pages : 1 / 1
Type de source d'eau			Présence fil chauffant	Risque de gel
EAU DE VILLE			NON	NON

N°	Niv	Emplacement	RIA	PIA	Type	DN/L	Marque	Année	Etat tuyau	Etat dévidoir	Etat fixation	Vanne		Etat lance	Diffuseur		Pression statique (bars)	Mode d'emploi (Oui/Non)	Quinquennal	Décennale	Emulseur	Fonctionnel	Observations / Travaux
												Type	Etat		Type	Etat							
1	0	SALLE POLYVALENTE COTE SCENE	X		PIVOTANT	DN33/30	ROT	2025	Bon	Bon	Bon	1/4T	Bon	B	DIF	Bon	4.1	OUI				Fonctionnel	PRESSION DYNAMIQUE 2.6BARS MES
2	0	CIRCULATION COTE BAR	X		PIVOTANT	DN33/30	ROT	2018	Bon	Bon	Mauvais	1/4T	Bon	B	DIF	Bon	4.1	OUI				Fonctionnel	PRESSION DYNAMIQUE : 2.6 BARS DOIT 1 SCEAU RESTE À LIVRER VOIR PHOTO

Etat : M= Mauvais B= Bon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance