

RCS DOUAI - SIRET 384 507 778 00015 - APE 4669B -
TVA FR 25 384 507 778
3 RUE JEAN BAPTISTE SAY
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - FRANCE
TEL: 03 80 48 97 27

CLIENT : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE
NOM DU SITE : MJC MAURICE DORINIE
N° CLIENT : CL00036557 CODE POSTAL : 93360
ADRESSE : RUE DES RENOUILLERES
VILLE : NEUILLY PLAISANCE
CDE25123138 N° PARC : 40

DATE
05 Août 2025

NOM DE L'AGENT
PERCE-NEIGE OLIVIER

NOM DU RESPONSABLE SIGNATAIRE
PEREIRA

BON DE VÉRIFICATION		MAINTENANCE CORRECTIVE ET RÉGLEMENTAIRE BON D'INTERVENTION N° 20251231093432							
MAINTENANCE PRÉVENTIVE	Nb	Recharge extincteur vide	Charge maintenance	E.S bouteille CO2	Épreuve mines arrêté du 20/11/2017	Examen NFS61-919 intérieur et extérieur	Maintenance NFS61-919 MAA	Pièces détachées ES : échange standard	NB
					6/10 ans	10 ans	5 et 15 ans		

Voir fiche d'implantation - Prévoir passage de Mr Sammary pour devis alarme salle ados non relié à la mjc

FICHE D'IMPLANTATION - ALARME INCENDIE

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 40 Nom : MJC MAURICE DORINIE Adresse : RUE DES RENOUILLERES , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 31/12/2025
				Nb Pages : 1 / 2
			Nombre d'alarmes : 11	
			Bon de vérification : 20251231093432	
			Technicien : PERCE-NEIGE OLIVIER	

Essai secteur	Essai batterie
OUI	OUI (BATTERIE REMPLACE 12/24)

Type de matériel	Marque	Référence	Batterie		Nombre de batterie	Emplacement
			V	Ah		
Centrale	NEUTRONIC	TT41B	12	1	0,6	ENTREE
CMSI						
A.E.S						
B.A.A.S						

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel	Détecteur optique de fumée	Détecteur optique de flammes	Détecteur linéaire	Détecteur thermovélo-cimétrique	Détecteur ioniques	Sirène B.A.A.S	Ventouse	Indicateur d'action	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / Travaux
SALLE DOJO	1	DM1	Bon										Fonctionnel	
1 ETAGE HALL ESCALIER	1	DM2	Bon										Fonctionnel	REMPLACEMENT EFFECTUE SUITE BL 24112953
1 ETAGE COTE ORDINATEURS	1	DM3	Bon										Fonctionnel	REMPLACEMENT EFFECTUE SUITE BL 24112953
1 ETAGE CIRCULATION FACE ASCEN	1	DM4	Bon										Fonctionnel	

Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - ALARME INCENDIE

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 40 Nom : MJC MAURICE DORINIE Adresse : RUE DES RENOUILLERES , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 31/12/2025
				Nb Pages : 2 / 2
			Nombre d'alarmes : 11	
			Bon de vérification : 20251231093432	
			Technicien : PERCE-NEIGE OLIVIER	

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel	Détecteur optique de fumée	Détecteur optique de flammes	Détecteur linéaire	Détecteur thermovélo-cimétrique	Détecteur ioniques	Sirène B.A.A.S	Ventouse	Indicateur d'action	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / Travaux
1 ETAGE CIRCULATION ACTIVITE 1	1	DM5	Bon										Fonctionnel	
SALLE DOJO		S2							Bon				Fonctionnel	
1 ETAGE ISSUE DE SECOURS COTE		S3							Bon				Fonctionnel	
SALLE STOCKAGE SOUS SOL	1	DM6	Bon										Fonctionnel	
SOUS SOL SALLE STOCKAGE		S4							Bon				Fonctionnel	
INTEGRE A LA CENTRALE		S1							Bon				Fonctionnel	
HALL RDC COTE TAB ELEC		ALARME											Fonctionnel	TYPE4 FILAIRE MARQUE NEUTRONIQUE PREVOIR REMPLACEMENT BATTERIE (VOIR PHOTO)

Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance