

INCENDIE PROTECTION SÉCURITÉ

RCS DOUAI - SIRET 384 507 778 00015 - APE 4669B -
TVA FR 25 384 507 778
3 RUE JEAN BAPTISTE SAY
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - FRANCE
TEL: 03 80 48 97 27

VILLE DE NEUILLY PLAISANCE

6 RUE DU GENERAL DE GAULLE
93360 NEUILLY PLAISANCE - FRANCE
TEL: 0143016907

Date: 27 Décembre 2024

Adresse de livraison :

PIJ PAJ
31 AVENUE DU PRESIDENT JOHN KENNEDY
93360 NEUILLY PLAISANCE

Référence :

N° Client : CL00036557
N° Parc : 41
N° Devis : DEV24120961
N° commande : CDE24122882
Référence : DEVIS VALIDE LE 27/12/2024


BON DE LIVRAISON N° LIV24123061

Désignation	Quantité
"REMISE EN ETAT DE L'INSTALLATION D'ECLAIRAGE DE SECURITE CONFORMEMENT A LA NORME NF C 71-830 (MAINTENANCE DES BAES ET BAEH) ;"	
DEPOSE DE VOTRE ANCIEN MATERIEL	
FOURNITURE ET POSE	
PREVOIR REMPLACEMENT BLOC HS N°1-2	
BLOC DE SECURITE - BAES	2
SIGNALETIQUE BLOC DE SECOURS	2
VISSERIE + FIXATION	2
RACCORDEMENT	
ESSAIS	
CONSIGNATION REGISTRE	1
ECO PARTICIPATION	2
MISE AU REBUT BLOC DE SECURITE	2
MAIN D'OEUVRE BLOC DE SECURITE	1
VACATION HORS VISITE ANNUELLE	1
"SOUS RESERVE DU BON FONCTIONNEMENT DES ORGANESN'AYANT PU ETRES TESTES.CONFORMEMENT A L'ARTICLE R233-13-20 DU CODE DUTRAVAIL RELATIF A LA PROTECTION DES TRAVAILLEURSA MENES A REALISER DES TRAVAUX EN HAUTEUR, UN MOYEND'ACCES ET UN POSTE DE TRAVAIL SECURISES	

Registre de sécurité signé
OUI ☒ NON ☐ INEXISTANT ☐

Livraison + Pose le 21 Janvier 2025

Nom et signature du TECHNICIEN
SAMMARI NIZAR



Nom et signature du CLIENT
FLEURANT



	Cordonnées du client		Coordonnées du parc		Version du rapport	Date
	N° Client :	CL00036557	N° Parc :	41	V2	21/01/2025
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE	Nom :	PIJ PAJ	Certification N4	Nb Pages
			Code Bâtiment :		NON	Page 1 sur 1
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle	Adresse	31 AVENUE DU PRESIDENT JOHN KENNEDY	Nombre d'alarmes : 3	
		93360 NEUILLY PLAISANCE		93360NEUILLY PLAISANCE	Bon de vérification	
	Tél. :	0143016907	Fax :		20250120082900	
Contact :	MME CHIANG	Contact :	MME CHIANG	Technicien		
				SAMMARI NIZAR		

Type d'alarme incendie : TYPE 4	Coupure sono :	Boîtier report :	Adressable :	Tempo :	Code d'accès :
---------------------------------	----------------	------------------	--------------	---------	----------------

Type de matériel	Marque	Référence	Batterie		Nombre de batterie	Emplacement
			V	Ah		
Centrale	NUGELEC	CLASSE B	5	1	037	SALLE DE JEUX
CMSI						
A.E.S						
B.A.A.S						

Essai sur secteur oui/non :		Essais sur batterie oui/non (si non, pourquoi ?)	
-----------------------------	--	--	--

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel (*)	Détecteur optique de fumée (*)	Détecteur optique de flammes (*)	Détecteur linéaire (*)	Détecteur thermovolume lo-cimétrique (*)	Détecteur ioniques (*)	Sirène B.A.A.S (*)	Ventouse (*)	Indicateur d'action (*)	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / travaux
SALLE DE JEUX		DM 1	B										Fonctionnel	
SALLE DE JEUX		DM 2	B										Fonctionnel	
GRANDE SALLE		ALARME							B			ALARME TYPE 4 FILAIRE	Fonctionnel	MES

Enregistrement Devis	
Devis N°	

Légende : Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION BLOC

	Coordonnées du client			Coordonnées du parc			Version du rapport	Date
	N° Client :	CL00036557		N° Parc :	41		V2	21/01/2025
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE		Nom :	PIJ PAJ		Certification N4	Nb Pages
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle		Code Bâtiment :			NON	Page 1 sur 1
		93360 NEUILLY PLAISANCE		Adresse	31 AVENUE DU PRESIDENT JOHN KENNEDY		Nombre de blocs : 2	
	Tél. :	0143016907			93360NEUILLY PLAISANCE		Bon de vérification	
	Contact :	MME CHIANG		Tél. :	0143016907		20250120082900	
		Fax :		Contact :	MME CHIANG		Technicien	
							SAMMARI NIZAR	

Source centrale :	Marque/Référence :	Localisation :	Batterie(s) :Réf. :	Nbre :
-------------------	--------------------	----------------	---------------------	--------

N°	Ni v	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SAT I	Lampe Témoin				Eclairage				GRIL LE O/N	Télec o O/N	Marque	Fonctionn el	Observation
						Ty pe	Caractéristique			Ty pe	Caractéristique							
							L/ B/V	Vol ts	Wa tt		Am p	L/B V/ N	Vol ts					
1		SALLE DE JEUX	SALLE DE JEUX	BAES	X	L				L				NON	OUI	KAUFFEL	Fonctionnel	MES
2		SALLE DE JEUX SORTIE DE SECOURS	SALLE DE JEUX	BAES	X	L				L					OUI	KAUFFEL	Fonctionnel	MES

Enregistrement Devis

Devis N°

Légende : L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance