

RCS DOUAI - SIRET 384 507 778 00015 - APE 4669B -
TVA FR 25 384 507 778
3 RUE JEAN BAPTISTE SAY
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - FRANCE
TEL: 03 80 48 97 27

CLIENT : **VILLE DE NEUILLY PLAISANCE**
 NOM DU SITE : **POLE INSERTION EMPLOI**
 N° CLIENT : **CL00036557** CODE POSTAL : **93360**
 ADRESSE : **30 RUE DES CAHOUETTES**
 VILLE : **NEUILLY PLAISANCE**
 CDE24122540 N° PARC : 55

DATE 14 janvier 2025	NOM DE L'AGENT THIERRY GILLES	NOM DU RESPONSABLE SIGNATAIRE (PO) M. FLEURANT
-------------------------	----------------------------------	---

BON DE VÉRIFICATION		MAINTENANCE CORRECTIVE ET RÉGLEMENTAIRE BON D'INTERVENTION N° 20250114100132							
MAINTENANCE PRÉVENTIVE	Nb	Recharge extincteur vide	Charge maintenance	E.S bouteille CO2	Épreuve mines arrêté du 20/11/2017	Examen NFS61-919 intérieur et extérieur	Maintenance NFS61-919 MAA	Pièces détachées	NB
					6/10 ans	10 ans	5 et 15 ans	ES : échange standard	
CO² 2	1							Etiquette de vérification BLOC	1
EP6A	1							Joint CO₂	1
PP6	1							Joint tête	2
								Plastoscellé	3
			</						

Plans d'intervention et plan d'évacuation à créer + à remettre à jour.

FICHE D'IMPLANTATION BLOC

	Cordonnées du client			Coordonnées du parc			Version du rapport V2	Date 14/01/2025
	N° Client :	CL00036557		N° Parc :	55		Certification N4 NON	Nb Pages Page 1 sur 1
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE		Nom :	POLE INSERTION EMPLOI		Nombre de blocs : 4	
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle		Code Bâtiment :			Bon de vérification 20250114100132	
		93360 NEUILLY PLAISANCE		Adresse	30 RUE DES CAHOUETTES		Technicien THIERRY GILLES	
	Tél. :	0143016907			93360NEUILLY PLAISANCE			
	Contact :	MME CHIANG		Tél. :	0143016907			
		Fax :		Contact :	MME CHIANG			

Source centrale :	Marque/Référence :	Localisation :	Batterie(s) :Réf. :	Nbre :
-------------------	--------------------	----------------	---------------------	--------

N°	Ni v	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type	SAT I	Lampe Témoin				Eclairage				GRIL LE O/N	Télec o O/N	Marque	Fonctionn el	Observation
						Ty pe	Caractéristique			Ty pe L/B V/ N	Caractéristique							
							L/ B/V	Vol ts	Wa tt		Am p	Vol ts	Wa tt					
1		ENTREE	ARMOIRE ÉLECTRIQU E ENTRÉE	BAES	X	L				L				NON	OUI	KAUFFEL	Fonctionnel	
2		BUREAU CÔTE ACCUEUIL	ARMOIRE ÉLECTRIQU E ENTRÉE	BAES	X	L				L				NON	OUI	KAUFFEL	Fonctionnel	
3		CIRCULATION BUREAUX	ARMOIRE ÉLECTRIQU E ENTREE	BAES	X	L				L				NON	OUI	KAUFFEL	Fonctionnel	
4		BUREAU	ARMOIRE ÉLECTRIQU E ENTREE	BAES	X	L				L				NON	OUI	KAUFFEL	Fonctionnel	

Légende : L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

Enregistrement Devis
Devis N°

FICHE D'IMPLANTATION EXTINCTEUR

	Cordonnées du client								Coordonnées du parc								Version du rapport V2	Date 14/01/2025
	N° Client :	CL00036557							N° Parc :	55							Certification N4 NON	Nb Pages Page 1 sur 1
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE							Nom :	POLE INSERTION EMPLOI							Nombre d'extincteurs : 4	
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle							Code Bâtiment :								Bon de vérification 20250114100132	
		93360 NEUILLY PLAISANCE							Adresse	30 RUE DES CAHOULETTES							Technicien THIERRY GILLES	
	Tél. :	0143016907								93360 NEUILLY PLAISANCE								
	Contact :	MME CHIANG							Tél. :	0143016907								
									Contact :	MME CHIANG								

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	P F Z	Flc (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	P C F	C M O	Motif réforme	Conform e	Observations
1		ENTREE COTE ARMOIRE ELEC	6.55	CO² 2			ANDRIEU	2022			2022			P	M		Conforme	PCF RECOLLÉ
2		COULOIR	9.15	EP6A	Z	6090	SOFADEX	2020	2023					P	M		Non conforme	PCF RECOLLÉ
3		CHAUFFERIE	9.20	PP6			SOFADEX	2022						P	M		Conforme	PCF ET PANNEAU FLAMME GAZ RECOLLÉS
4		BUREAU ACCUEIL		EP6A	P	90ML	DESAUTEL	2014	2022					M	M		Non conforme	À REMPLACER PAR IDEM MANQUANT

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon
Flc = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d'AFFF en millilitres)

CM : Charge de Maintenance

R : Recharge

ES : Échange Standard

VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie

EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur

PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent)

CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

Enregistrement Devis
Devis N°