

INCENDIE PROTECTION SÉCURITÉ

RCS DOUAI - SIRET 384 507 778 00015 - APE 4669B -
TVA FR 25 384 507 778
3 RUE JEAN BAPTISTE SAY
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - FRANCE
TEL: 03 80 48 97 27

VILLE DE NEUILLY PLAISANCE

6 RUE DU GENERAL DE GAULLE
93360 NEUILLY PLAISANCE - FRANCE
TEL: 0143016907

Date: 08 Avril 2025

Adresse de livraison :

**POLE INSERTION EMPLOI
30 RUE DES CAHOUETTES
93360 NEUILLY PLAISANCE**

Référence :

**N° Client : CL00036557
N° Parc : 55
N° Devis : DEV25031272
N° commande : CDE25041368
Référence : BCST250039**


BON DE LIVRAISON N° LIV25040902

Désignation	Quantité
CONFORMEMENT A VOTRE DEMANDE	
FOURNITURE ET POSE	
--> LOCAL TECHNIQUE - CHAUFFERIE	
BLOC DE SECURITE - BAES	1
SIGNALETIQUE BLOC DE SECOURS	1
FORFAIT CABLAGE + GOULOTTE + PETITES FOURNITURES	1
RACCORDEMENT	
ESSAIS	
CONSIGNATION REGISTRE	1
ECO PARTICIPATION	1
MAIN D'OEUVRE	4
DEPLACEMENT	1
"SOUS RESERVE DE MODIFICATIONS NE POUVANT ETRE CONSTATEES QU'AU MOMENT DE LA VISITE DU BÂTIMENT ET LORS DE L'INSTALLATION DU MATERIEL."	


Registre de sécurité signé
OUI ☒ NON ☐ INEXISTANT ☐

Livraison + Pose le 16 Avril 2025

Nom et signature du TECHNICIEN
SAMMARI NIZAR



Nom et signature du CLIENT
FLEURANT



FICHE D'IMPLANTATION - ALARME INCENDIE

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 55 Nom : POLE INSERTION EMPLOI Adresse : 30 RUE DES CAHOUETTES , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 16/04/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 1
			Nombre d'alarmes : 1	
			Bon de vérification : LIV25040902	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

Type de matériel	Marque	Référence	Batterie		Nombre de batterie	Emplacement
			V	Ah		
Centrale	AXENDIS	11241	9	1		ENTRÉE ACCUEIL
CMSI						
A.E.S						
B.A.A.S						

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel	Détecteur optique de fumée	Détecteur optique de flammes	Détecteur linéaire	Détecteur thermovélocimétrique	Détecteur ioniques	Sirène B.A.A.S	Ventouse	Indicateur d'action	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / Travaux
RDC ENTRÉE ACCUEIL	1	CENTRALE	Bon						Bon			ALARME TYPE 4 PILE	Fonctionnel	MISE EN SERVICE

Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - BLOC

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 55 Nom : POLE INSERTION EMPLOI Adresse : 30 RUE DES CAHOUETTES , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 16/04/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 1
			Nombre de blocs : 5	
			Bon de vérification : LIV25040902	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoie électrique / disjoncteur	Type	SATI	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE	Téléco	Marque	Fonctionnel	Observations / Travaux
						Type	Caractéristique			Type	Caractéristique							
						L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B/V	Volts	Watt	Amp					
1		ENTREE	ARMOIRE ÉLECTRIQUE ENTRÉE	BAES	X	L				L				NON	OUI	KAUFFEL	Fonctionnel	
2		BUREAU CÔTE ACCUEUIL	ARMOIRE ÉLECTRIQUE ENTRÉE	BAES	X	L				L				NON	OUI	KAUFFEL	Fonctionnel	
3	0	CIRCULATION BUREAUX	ARMOIRE ÉLECTRIQUE ENTREE	BAES	X	L				L				NON	OUI	KAUFFEL	Fonctionnel	
4	0	BUREAU	ARMOIRE ÉLECTRIQUE ENTREE	BAES	X	L				L				NON	OUI	KAUFFEL	Fonctionnel	
5		CHAUFFERERIE	TAB ELEC ENTREE	BAES	X	L				L					OUI	KAUFFEL	Fonctionnel	1 RAJOUT EST FAIT

L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION - EXTINCTEUR

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 55 Nom : POLE INSERTION EMPLOI Adresse : 30 RUE DES CAHOUETTES , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 16/04/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 1
			Nombre d'extincteurs : 4	
			Bon de vérification : LIV25040902	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	PFZ	Flc (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	PCF	CMO	Motif réforme	Conforme	Observations
1	0	ENTREE COTE ARMOIRE ELEC		CO² 2			ANDRIEU	2022			2022			P	M		Conforme	PCF RECOLLÉ
2	0	COULOIR	9.20	EP6A	Z	6090	SOFADEX	2020	2025				2025	P	M		Conforme	PCF RECOLLÉ
3	0	CHAUFFERIE		PP6			SOFADEX	2022						P	M		Conforme	PCF ET PANNEAU FLAMME GAZ RECOLLÉS
4	0	BUREAU ACCUEIL		EP6A	P	90ML	ANDRIEU - SOFADEX	2025						M	M		Conforme	À REMPLACER PAR IDEM

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon
Flc = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d’AFFF en millilitres)
CM : Charge de Maintenance R : Recharge ES : Échange Standard
VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur
PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent) CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)
*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance