

INCENDIE PROTECTION SÉCURITÉ

RCS DOUAI - SIRET 384 507 778 00015 - APE 4669B -
TVA FR 25 384 507 778
3 RUE JEAN BAPTISTE SAY
21800 CHEVIGNY-SAINT-SAUVEUR - FRANCE
TEL: 03 80 48 97 27

VILLE DE NEUILLY PLAISANCE

6 RUE DU GENERAL DE GAULLE
93360 NEUILLY PLAISANCE - FRANCE
TEL: 0143016907

Date: 04 Mars 2025

Adresse de livraison :

**POLE INSERTION EMPLOI
30 RUE DES CAHOUETTES
93360 NEUILLY PLAISANCE**

Référence :

**N° Client : CL00036557
N° Parc : 55
N° Devis : DEV25020521
N° commande : CDE25030194
Référence : BCST250014**

BON DE LIVRAISON N° LIV25030397

Désignation	Quantité
DEVIS MODIFIE SELON VOTRE DEMANDE	
DEVIS SUIVANT NORMES NF S61-919 ET NF S61-922	
PREVOIR SUIVANT NORME NF S61-919 ET GUIDE DE MAINTENANCE DU FFMI ET AFNOR	
EXT N°2	
VISITE MAA (NF S61-919) EP6A	1
Y COMPRIS ETIQUETTE D'EXAMEN	
Y COMPRIS CHARGE DE MAINTENANCE	
PREVOIR REMPLACEMENT EXTINCTEUR MANQUANT	
EXT N°4 BUREAU ACCUEIL	
EXTINCTEUR EAU PUL 6L	1
DOSE SANS FLUOR	1
HORS FOURNITURE PICTOGRAMME	
PANNEAU CLASSE DE FEU AB	1
POUR MISE EN CONFORMITE SELON LA NORME NF X08-070	
PLAN D'INTER A3+CADRE CLIC CLAC	1
"COMPREND 1 MAQUETTE / MAQUETTE SUPPLEMENTAIRE EN SUS"	
PLAN D'EVAC/D'ORIEN A3 + CADRE	1
"COMPREND 1 MAQUETTE / MAQUETTE SUPPLEMENTAIRE EN SUS"	
"FOND DE PLAN FOURNI PAR VOS SOINSÀ DÉFAUT, FACTURATION DU RELEVÉ AUTAUX HORAIRE DE 40.48€ H.T"	
ETIQUETTE DE VERIFICATION	1
SUPPORT MURAL EXT. EAU/POUDRE	1
PLASTOSCELLE	1

BON DE LIVRAISON N° LIV25030397

Désignation	Quantité
MAIN D'OEUVRE RELEVES / PREPA BAT / POSE	4
DEPLACEMENT	2
RETOUR BON A TIRER SOUS 8 JOURS. A DEFAUT, FACTURATION DE 75% DE LA PRESTATION	

Registre de sécurité signé
OUI ☒ NON ☐ INEXISTANT ☐

Livraison + Pose le 25 Mars 2025

Nom et signature du TECHNICIEN
BELLANCE BAPTYS



Nom et signature du CLIENT
BELLANCE BAPTYS



FICHE D'IMPLANTATION - EXTINCTEUR

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 55 Nom : POLE INSERTION EMPLOI Adresse : 30 RUE DES CAHOUETTES , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 25/03/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 1
			Nombre d'extincteurs : 4	
			Bon de vérification : LIV25030397	
			Technicien : BELLANCE BAPTYS	

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	PFZ	Flc (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	PCF	CMO	Motif réforme	Conforme	Observations
1	0	ENTREE COTE ARMOIRE ELEC		CO² 2			ANDRIEU	2022			2022			P	M		Conforme	PCF RECOLLÉ
2	0	COULOIR	9.20	EP6A	Z	6090	SOFADEX	2020	2025				2025	P	M		Conforme	PCF RECOLLÉ
3	0	CHAUFFERIE		PP6			SOFADEX	2022						P	M		Conforme	PCF ET PANNEAU FLAMME GAZ RECOLLÉS
4	0	BUREAU ACCUEIL		EP6A	P	90ML	ANDRIEU - SOFADEX	2025						M	M		Conforme	À REMPLACER PAR IDEM

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon
Flc = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d’AFFF en millilitres)
CM : Charge de Maintenance R : Recharge ES : Échange Standard
VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur
PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent) CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)
*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance