

FICHE D'IMPLANTATION - ALARME INCENDIE

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 55 Nom : POLE INSERTION EMPLOI Adresse : 30 RUE DES CAHOUETTES , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 16/04/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 1
			Nombre d'alarmes : 1	
			Bon de vérification : LIV25040902	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

Type de matériel	Marque	Référence	Batterie		Nombre de batterie	Emplacement
			V	Ah		
Centrale	AXENDIS	11241	9	1		ENTRÉE ACCUEIL
CMSI						
A.E.S						
B.A.A.S						

Emplacement	Zone	N°	Déclencheur manuel	Détecteur optique de fumée	Détecteur optique de flammes	Détecteur linéaire	Détecteur thermovélo-cimétrique	Détecteur ioniques	Sirène B.A.A.S	Ventouse	Indicateur d'action	Type d'alarme	Fonctionnel	Observations / Travaux
RDC ENTRÉE ACCUEIL	1	CENTRALE	Bon						Bon			ALARME TYPE 4 PILE	Fonctionnel	MISE EN SERVICE

Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance