

FICHE D'IMPLANTATION - EXTINCTEUR

	Coordonnées du client	Coordonnées du parc	Informations du rapport	
	N° Client : CL00036557 Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE Adresse : 6 rue du General de Gaulle , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	N° Parc : 55 Nom : POLE INSERTION EMPLOI Adresse : 30 RUE DES CAHOUETTES , 93360 NEUILLY PLAISANCE Tél. : 0143016907 Contact : MME CHIANG	Version du rapport : V3	Date : 16/04/2025
			Certification N4 : NON	Nb Pages : 1 / 1
			Nombre d'extincteurs : 4	
			Bon de vérification : LIV25040902	
			Technicien : SAMMARI NIZAR	

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	PFZ	Flc (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	PCF	CMO	Motif réforme	Conforme	Observations
1	0	ENTREE COTE ARMOIRE ELEC		CO² 2			ANDRIEU	2022			2022			P	M		Conforme	PCF RECOLLÉ
2	0	COULOIR	9.20	EP6A	Z	6090	SOFADEX	2020	2025				2025	P	M		Conforme	PCF RECOLLÉ
3	0	CHAUFFERIE		PP6			SOFADEX	2022						P	M		Conforme	PCF ET PANNEAU FLAMME GAZ RECOLLÉS
4	0	BUREAU ACCUEIL		EP6A	P	90ML	ANDRIEU - SOFADEX	2025						M	M		Conforme	À REMPLACER PAR IDEM

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon
Flc = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d’AFFF en millilitres)
CM : Charge de Maintenance R : Recharge ES : Échange Standard
VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur
PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent) CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)
*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance