

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

CRECHE DU CENTRE
2BIS RUE DU GENERAL DE GAULLE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

Norme:
NF S 61-933

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: 8018

Nom Technicien: Jonatan DOS SANTOS

Téléphone :

Début Controle: 22/05/2026 08:42:45

Fin Controle: 27/05/2026 10:22:16

Signataire : DUMOTTIER

Code Client: 1943

No. de Dossier:

S.S.I de Catégorie: TYPE 4

Equipement d'alarme de Type: Type 4

Etat du système à l'arrivée du technicien compétent: < En veille sous Tension >

Système de Sécurité Incendie Type 1,2,4

N. Ordre	Catégorie Type Equipement	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel Zone Adresse			A/C	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
1	CENTRALE ALARME	NEUTRONIC	Entrée RDC			C	0	x	Satisfaisant	
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A	Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries		
BAT 1	1	2025	0,7	12	0	0	0,00	BON		
BAT 2	0		0	0	0	0	0,00	BON		

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
1	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	Entrée RDC	C					0	x	Satisfaisant	
1	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	Sortie de secours salle de vie RDC	C					0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
1	Diffuseur Sonore		Salle de vie RDC	C					0	x	Satisfaisant	
1	Diffuseur Sonore		Salle de vie RDC	C					0	x	Satisfaisant	
1	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	Circulation face escalier R-1	C					0	x	Satisfaisant	
1	Diffuseur Sonore		Salle de vie RDC	C					0	x	Satisfaisant	
1	Diffuseur Sonore		Circulation vers cuisine RDC	C					0	x	Satisfaisant	
1	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	Circulation vers cuisine RDC	C					0	x	Satisfaisant	
1	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	Sortie de secours salle de vie RDC	C					0	x	Satisfaisant	
1	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	Sortie de secours salle motricité RDC	C					0	x	Satisfaisant	
1	Diffuseur Sonore		Circulation face escalier R-1	C					0	x	Satisfaisant	
1	Diffuseur Sonore		Entrée RDC	C					0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Synthèse de la Maintenance	Oui	Non
Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries		x
Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition		x
Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins		x
Personnes formées à l'exploitation du SSI		x
A l'issue de l'intervention, SSI à l'état de Bon Fonctionnement		x

Interventions correctives à réaliser et préconisations du mainteneur
Bon de travail N°8018 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE Verification 2026 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE 01 43 00 96 16

Etat du système au départ du technicien compétent: < Opérationnel >

CADRE SOCIETE
Date: 27/05/2026 10:22:16 Intervenant : Jonatan DOS SANTOS

CADRE CLIENT
Date: 27/05/2026 10:22:16 Nom et Qualité: DUMOTTIER
