

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **8019**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **26/05/2026 08:51:46**

Fin Controle: **26/05/2026 12:30:06**

Signataire : **MORANNE**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**CRECHE SIMONE VEIL
6 AVENUE MICHEL DEBRE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

1

BAES Dortoir RDC

LEGRAND

x

Non Satisfaisant

x

x

HS Ref: 625 25

2

BAES Dortoir RDC

LEGRAND

x

Non Satisfaisant

x

x

HS Ref: 625 25

3

BAES Salle d'éveil RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

4

BAES Salle d'éveil RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

5

BAES Salle d'éveil RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

6

BAES Salle d'éveil RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

7

BAES Lingerie RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

8

BAES Bibliothèque RDC

LEGRAND

x

Non Satisfaisant

x

x

HS Ref: 625 25

9

BAES Bureau direction RDC

LEGRAND

x

Non Satisfaisant

x

x

HS Ref: 625 25

10

BAES Face bureau direction RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

11

BAES Entrée principale RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

12

BAES Salle jeux d'eau RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

13

BAES Placard ménager RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

14

BAES Placard pédagogique RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

15

BAES Réserve cuisine RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **8019**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **26/05/2026 08:51:46**

Fin Controle: **26/05/2026 12:30:06**

Signataire : **MORANNE**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**CRECHE SIMONE VEIL
6 AVENUE MICHEL DEBRE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
16	BAES Cuisine RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
17	BAES Cuisine biberonnerie RDC	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x			x						HS Ref: 625 25
18	BAES Cuisine RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
19	BAES Circulation face cuisine RDC	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x			x						HS Ref: 0 625 25 A
20	BAES Salle d'éveil RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
21	BAES Dortoir RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
22	BAES Dortoir RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
23	BAES Sortie de secours salle d'éveil RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
24	BAES Salle d'éveil RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
25	BAES Salle d'éveil RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
26	BAES WC RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
27	BAES Sortie de secours coter cuisine RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
28	BAES Espace personnel RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
29	BAES Vestiaires RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
30	BAES Local technique RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **8019**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **26/05/2026 08:51:46**

Fin Controle: **26/05/2026 12:30:06**

Signataire : **MORANNE**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**CRECHE SIMONE VEIL
6 AVENUE MICHEL DEBRE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

31

BAES Salle de pause RDC

URA

x

Satisfaisant

x

0

0

x

0

0

0

0

0

0

Légende: SA: SATI | BP: Bloc-Phare | ET: Etanche | AMBI: Ambiance | MIX: Mixte
BAPI: Bloc Autonome portable d'intervention | BAT: Bloc ATEX | LSC: Luminaires sur Source Centralisée

Synthèse Parc

SA:	31
BP:	0
ET:	0
BAES:	31
BAEH:	0
MIX:	0
AMBI:	0
BAPI:	0
BAT:	0
LSC:	0

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **8019**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **26/05/2026 08:51:46**

Fin Controle: **26/05/2026 12:30:06**

Signataire : **MORANNE**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**CRECHE SIMONE VEIL
6 AVENUE MICHEL DEBRE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°8019 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

Verification 2026

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

01 43 00 96 16

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité de(s) installation(s) de l'éclairage de sécurité de votre (vos) établissement(s), selon la NF C 71-830

Ainsi que des contrôles et tests de fonctionnements (asservissement télécommande(s), conformité du zonage, etc.)

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les observations de nos techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installation(s).

Ces opérations de maintenance ne se soustraient pas aux contrôles obligatoires des bureaux de contrôles agréés.

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT:

A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension § 3.15 de la NF C 71-830

B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies au paragraphe 4.1 et 4.2 de la NF C 71-830 mensuellement et semestriellement.

Signature du Client



Signature du Technicien

