

Synthèse des Opérations

1 rue Raymond Poincaré

93330 NEUILLY SUR MARNE

01 43 81 10 00

01 43 81 10 00

09 74 44 05 16

contact@preventi.fr

www.preventi.fr

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**CENTRE MUNICIPAL DE SANTE
33 RUE DU GENERAL DE GAULLE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Rapport No: **8022**
Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Tél Technicien :

Début Controle: **28/05/2026 11:15:00**
Fin Controle: **28/05/2026 12:15**
Prévu du:
Jusqu'au:

RECAPITULATIF DES OPERATIONS REALISEES (vérifiées)

Observations à notre Arrivée	Remarques sur Rapport	Observations à notre Départ
	Bon de travail N°8022 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE Verification 2026 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE 01 43 00 96 16	Vérification effectuée : -Vérification annuelle des extincteurs -Vérification annuelle des BAES -Aucun système d'alarme incendie Prévoir un système d'alarme incendie Prévoir le remplacement de tous les blocs Prévoir plan a refaire REGISTRE DE SÉCURITÉ : remplis et signer

Service: BAE

Marque	No Ordre Emplacement	OBS pour clients	Vérif
LEGRAND	1 - entree	Bloc hs	Oui
LEGRAND	2 - salle de pause	Bloc hs	Oui
LEGRAND	3 - Sas Entree principale	Bloc hs	Oui
LEGRAND	4 - Entree principale	Bloc hs	Oui

Service: EXT

Marque	No Ordre Emplacement	OBS pour clients	Vérif
ANDRIEU	1 - entree		Oui
ANDRIEU	2 - Premier cabinet à gauche		Oui
ANDRIEU	3 - Pallier escalier face porte médecin		Oui
ANDRIEU	4 - Salle medecin		Oui
ANDRIEU	5 - Wc salle de pause		Oui
ANDRIEU	6 - cuisine		Oui
ANDRIEU	7 - cuisine		Oui
ANDRIEU	8 - Chaufferie		Oui
ANDRIEU	9 - Chaufferie		Oui

Synthèse des Opérations

1 rue Raymond Poincaré

93330 NEUILLY SUR MARNE

01 43 81 10 00

01 43 81 10 00

09 74 44 05 16

contact@preventi.fr

www.preventi.fr

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**CENTRE MUNICIPAL DE SANTE
33 RUE DU GENERAL DE GAULLE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Rapport No: **8022**
Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Tél Technicien :

Début Controle: **28/05/2026 11:15:00**
Fin Controle: **28/05/2026 12:15**
Prévu du:
Jusqu'au:

RECAPITULATIF DES OPERATIONS REALISEES (vérifiées)

Observations à notre Arrivée	Remarques sur Rapport	Observations à notre Départ
	Bon de travail N°8022 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE Verification 2026 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE 01 43 00 96 16	Vérification effectuée : -Vérification annuelle des extincteurs -Vérification annuelle des BAES -Aucun système d'alarme incendie Prévoir un système d'alarme incendie Prévoir le remplacement de tous les blocs Prévoir plan a refaire REGISTRE DE SÉCURITÉ : remplis et signer

Synthèse des Opérations Extincteurs

Vérifié	: 9
Maintenance	: 0
Scellé	: 9
Joint	: 9
Maint. Additionelle	: 0
Maint. Charge	: 0
Maint. Dec	: 0
Neuf	: 0
Hors Service	: 0

Signature du Client
PAS DE SIGNATAIRE

Signature du Technicien
Jonatan DOS SANTOS