



VILLE DE NEUILLY PLAISANCE

6 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
93360 NEUILLY PLAISANCE
FRANCE

N° Client : CL00036557
N° Commande : CDE24112208
N° Devis : DEV24110199
Référence : BCDM241386

N° Parc : 42

20 novembre 2024

Page 1 sur 2

BON DE LIVRAISON N° LIV24112094

Désignation	Quantité	Unité
"REMISE EN ETAT DU SSI CONFORMÉMENT A LA NORMENF S61-933"		
- DEPOSE DE VOTRE ANCIEN MATERIEL FOURNITURE ET POSE		
- DECLENCHEUR MANUEL	2.00	UNITE
- RACCORDEMENT ESSAIS		
- CONSIGNATION REGISTRE	1.00	UNITE
ECO PARTICIPATION	2.00	UNITE
MAIN D'OEUVRE ALARME	3.00	UNITE
VACATION HORS VISITE ANNUELLE	1.00	UNITE

Registre de sécurité signé

OUI ☒ NON ☐ INEXISTANT ☐

Livraison + Pose le 17 décembre 2024

Nom et signature du TECHNICIEN

THIERRY GILLES

Nom et signature du CLIENT

(PO) M. FLEURANT

INCENDIE PROTECTION SECURITE – 9 BOULEVARD JEAN MOULIN – 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR

Tél : 03 80 48 97 27 – Fax : 03 80 48 97 29 – ips@ips-incendie.fr

Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur nos factures et/ou à l'adresse <http://www.groupeips.fr/index.php/fr/cgv> - Membre du groupe MVSID
RESERVE DE PROPRIETE - Le vendeur se réserve la propriété de la marchandise jusqu'à complet paiement du prix de vente, les risques de la marchandise incombant toutefois à l'acheteur dès la mise de celle-ci à sa disposition (Loi n° 80.335 du 12 mai 1980).



VILLE DE NEUILLY PLAISANCE


6 RUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE
93360 NEUILLY PLAISANCE
FRANCE

N° Client : CL00036557
N° Commande : CDE24112208
N° Devis : DEV24110199
Référence : BCDM241386

N° Parc : 42

20 novembre 2024

Page 2 sur 2



INCENDIE PROTECTION SECURITE – 9 BOULEVARD JEAN MOULIN – 21800 CHEVIGNY ST SAUVEUR

Tél : 03 80 48 97 27 – Fax : 03 80 48 97 29 – ips@ips-incendie.fr

Nos Conditions Générales de Vente sont disponibles sur nos factures et/ou à l'adresse <http://www.groupeips.fr/index.php/fr/cgv> - Membre du groupe MVSID
RESERVE DE PROPRIETE - Le vendeur se réserve la propriété de la marchandise jusqu'à complet paiement du prix de vente, les risques de la marchandise incombant toutefois à l'acheteur dès la mise de celle-ci à sa disposition (Loi n° 80.335 du 12 mai 1980).

FICHE D'IMPLANTATION ALARME INCENDIE

	Cordonnées du client		Coordonnées du parc		Conformité*1 OUI	Date 17/12/2024
	N° Client :	CL00036557	N° Parc :	42		Nb Pages Page 1 sur 1
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE	Nom :	CENTRE DE LOISIRS		
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle	Code Bâtiment :		Nombre d'éléments : 6	
		93360 NEUILLY PLAISANCE	Adresse	2 CHEMIN DES RENOUILLERES	Bon de vérification LIV24112094	
	Tél. :	0143016907	Tél. :	0143016907	Technicien THIERRY GILLES	
	Contact :	MME CHIANG	Contact :	MME CHIANG		

Type d'alarme incendie :	4 FILAIRE	Coupure sono :	Boîtier report :	Adressable :	Tempo :	Code d'accès :
--------------------------	-----------	----------------	------------------	--------------	---------	----------------

Type de matériel	Marque	Référence	Batterie		Nombre de batterie	Emplacement
			V	Ah		
Centrale	URA	BAASTA4 1B REF 5739B	12	0,6	1	SALKE COTE BUREAU DIRECTION
CMSI						
A.E.S						
B.A.A.S						

Essai sur secteur oui/non :	OUI	Essais sur batterie oui/non (si non, pourquoi ?)	OUI
-----------------------------	-----	--	-----

Emplacement du matériel	Zone	N°	Déclencheur manuel (*)	Détecteur optique de fumée (*)	Détecteur optique de flammes (*)	Détecteur linéaire (*)	Détecteur thermovélocimétrique (*)	Détecteur ioniques (*)	Sirène B.A.A.S (*)	Ventouse (*)	Indicateur d'action (*)	Observations / travaux
BUREAU		ALARME										PREVOIR REMPLACEMENT BATTERIE VOIR PHOTO
COULOIR COTE BUREAU	1	DM1	B									REPLACEMENT EFFECTUE SUITE BL 24112094
FOND DU COULOIR	1	DM2	B									REPLACEMENT EFFECTUE SUITE BL 24112094
FOND DU COULOIR		S1							B			
HALL COTE BUREAU DIRECTION		S2							B			
INTEGRE A LA CENTRALE		S3							B			

Enregistrement Devis

Devis N°

Légende : Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS
*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance