

(Indiquer les noms sur fiche émargement)

FICHE D'IMPLANTATION ALARME INCENDIE

	Cordonnées du client		Coordonnées du parc		Conformité*1 NON	Date 20/05/2024
	N° Client :	CL00036557	N° Parc :	42		Nb Pages
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE	Nom :	CENTRE DE LOISIRS		Page 1 sur 1
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle	Code Bâtiment :		Nombre d'éléments : 6	
		93360 NEUILLY PLAISANCE	Adresse	2 CHEMIN DES RENOUILLERES	Bon de vérification 20240520095318	
	Tél. : 0143016907 Fax :		93360 NEUILLY PLAISANCE	Technicien		
	Contact : MME CHIANG		Tél. : 0143016907	BELLANCE BAPTYS		
			Contact : MME CHIANG			

Type d'alarme incendie :	4 FILAIRE	Coupure sono :	Boîtier report :	Adressable :	Tempo :	Code d'accès :
--------------------------	-----------	----------------	------------------	--------------	---------	----------------

Type de matériel	Marque	Référence	Batterie		Nombre de batterie	Emplacement
			V	Ah		
Centrale	URA	BAASTA4 1B REF 5739B	12	0,6	1	SALKE COTE BUREAU DIRECTION
CMSI						
A.E.S						
B.A.A.S						

Essai sur secteur oui/non :	OUI	Essais sur batterie oui/non (si non, pourquoi ?)	OUI
-----------------------------	-----	--	-----

Emplacement du matériel	Zone	N°	Déclencheur manuel (*)	Détecteur optique de fumée (*)	Détecteur optique de flammes (*)	Détecteur linéaire (*)	Détecteur thermovélo-cimétrique (*)	Détecteur ioniques (*)	Sirène B.A.A.S (*)	Ventouse (*)	Indicateur d'action (*)	Observations / travaux
BUREAU		ALARME										PREVOIR REMPLACEMENT BATTERIE VOIR PHOTO
COULOIR COTE BUREAU	1	DM1	B									VOIR PHOTO
FOND DU COULOIR	1	DM2	B									
FOND DU COULOIR		S1							B			
HALL COTE BUREAU DIRECTION		S2							B			
INTEGRE A LA CENTRALE		S3							B			

Enregistrement Devis
Devis N°

Légende : Note (*) : Statuer sur l'état des différents organes vérifiés
B : BON M : MAUVAIS
*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION BLOC

	Cordonnées du client		Coordonnées du parc		Conformité*1 NON	Date 20/05/2024
	N° Client :	CL00036557	N° Parc :	42		Nb Pages
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE	Nom :	CENTRE DE LOISIRS		Page 1 sur 2
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle	Code Bâtiment :		Nombre de bloc : 18	
		93360 NEUILLY PLAISANCE	Adresse	2 CHEMIN DES RENOUILLERES	Bon de vérification 20240520095318	
	Tél. :	0143016907	Fax :		Technicien BELLANCE BAPTYS	
	Contact :	MME CHIANG	Contact :	MME CHIANG		

Source centrale :	Marque/Référence :	Localisation :	Batterie(s) :Réf. :	Nbre :
-------------------	--------------------	----------------	---------------------	--------

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type					S A T I	Lampe Témoin			Eclairage				GRILLE O/N	Téléco. O/N	Observation	
				A M B	B A E S	B A E H	B P H	B A P I		Type	Caractéristique			Type	Caractéristique					
										L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B V/N	Volts	Watt				Amp
1	0	ENTREE	BUREAU		X				X	L				L					OUI	
2	0	ENTREE	BUREAU		X				X	L				L					OUI	
3	0	ISSUE DE SECOURS GRANDE SALLE	BUREAU		X				X	L				L					OUI	
3BIS	0	ENTREE GRANDE SALLE	BUREAU		X				X	L				L					OUI	.
4	0	SALLE COTE BUREAU	BUREAU		X				X	L				L					OUI	
5	0	COULOIR	BUREAU		X				X	L				L					OUI	
6	0	SALLE ACTIVITES FACE ENTREE	BUREAU		X				X	L				L					OUI	
7	0	SALLE COTE SALLE FACE ENTREE	BUREAU		X				X	L				L					OUI	
8	0	SANITAIRES	BUREAU		X				X	L				L					OUI	
9	0	SALLE REPOS PERSONNELS - DERRIERE SANITAIRE	BUREAU		X				X	L				L					OUI	
10	0	COULOIR	BUREAU		X				X	L				L					OUI	
11	0	COULOIR	BUREAU	X					X	L				L					OUI	
12	0	SALLE FACE SANITAIRES	BUREAU		X				X	L				L					OUI	
13	0	SALLE DU FOND	BUREAU		X				X	L				L				OUI	OUI	
14	0	SALLE DU FOND	BUREAU		X				X	L				L					OUI	
15	0	ISSUE DE SECOURS SALLE FACE - RESERVE DU FOND	BUREAU		X				X	V	12	3		L					OUI	
16	0	SALLE FOND DU COULOIR A DROITE	BUREAU		X				X	L				L					OUI	

Enregistrement Devis
Devis N°

Légende : L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION BLOC

	Cordonnées du client		Coordonnées du parc		Conformité*1 NON	Date 20/05/2024
	N° Client :	CL00036557	N° Parc :	42		Nb Pages
	Client :	VILLE DE NEUILLY PLAISANCE	Nom :	CENTRE DE LOISIRS		Page 2 sur 2
	Adresse :	6 rue du General de Gaulle	Code Bâtiment :		Nombre de bloc : 18	
		93360 NEUILLY PLAISANCE	Adresse	2 CHEMIN DES RENOUILLERES	Bon de vérification 20240520095318	
	Tél. :	0143016907	Fax :		Technicien	
	Contact :	MME CHIANG	Contact :	MME CHIANG	BELLANCE BAPTYS	

Source centrale :	Marque/Référence :	Localisation :	Batterie(s) :Réf. :	Nbre :
-------------------	--------------------	----------------	---------------------	--------

N°	Niv	Emplacement	Repérage armoire électrique / disjoncteur	Type					S A T I	Lampe Témoin				Eclairage				GRILLE O/N	Téléco. O/N	Observation
				A M B	B A E S	B A E H	B P H	B A P I		Type	Caractéristique			Type	Caractéristique					
										L/B/V	Volts	Watt	Amp	L/B V/N	Volts	Watt	Amp			
17	0	SALLE FOND DU COULOIR COTE - RUE CIMITIERE	BUREAU		X				X	L				L					OUI	

Enregistrement Devis
Devis N°

Légende : L= LED B = Ampoule à Baïonnette (Culot BA9S) V = Ampoule Visée (Culot E10) N = Néon

*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance

FICHE D'IMPLANTATION EXTINCTEUR

	Cordonnées du client				Coordonnées du parc				Conformité*1 NON		Date 20/05/2024		
	N° Client : CL00036557				N° Parc : 42				Certification N4 NON		Nb Pages Page 1 sur 1		
	Client : VILLE DE NEUILLY PLAISANCE				Nom : CENTRE DE LOISIRS								
	Adresse : 6 rue du General de Gaulle				Code Bâtiment : 2 CHEMIN DES RENOUILLERES								
	93360 NEUILLY PLAISANCE				Adresse : 93360 NEUILLY PLAISANCE								
Tél. : 0143016907 Fax :				Tél. : 0143016907				Bon de vérification 20240520095318					
Contact : MME CHIANG				Contact : MME CHIANG				Technicien BELLANCE BAPTYS					

N°	Niv	Emplacement	Poids Plein (kg)	Type	P F Z	Fic (ml)	Marque	Année	CM	R	ES	EI/EE	VE MAA	P C F	C M O	Motif réforme	Observations
1		BUREAU	6,50	CO² 2			ANDRIEU	2022			2022			P	M		
2	RC	SALLE DE REUNION	6,50	CO² 2			ANDRIEU	2022			2022			P	M		
3		CUISINE		CO² 2			ANDRIEU	2019			2019			P	M		
4	RC	SALLE MOYENS GRANDS	9,15	EP6A	Z	6090	ANDRIEU	2020	2023					P	M		
5	RC	SALLE MOYENS GRANDS	9,15	EP6A	Z	6090	ANDRIEU	2022						P	M		
6	RC	ENTREE	9,15	EP6A	Z	6090	ANDRIEU	2022						P	M		
7	RC	COULOIR	9,10	EP6A	Z	6090	ANDRIEU	2020	2023					P	M		
8	RC	COULOIR GAUCHE	9,10	EP6A	Z	6090	ANDRIEU	2022						P	M		
9	RC	LABO PHOTO	5,00	CO² 2			ROT	2017						P	M		
10	RC	SALLE	9,15	EP6A	Z	6090	ANDRIEU	2022						P	M		
11		RESERVE CARTABLES DES PETITS	9,15	EP6A	Z	6090	ANDRIEU	2022						P	M		

Enregistrement Devis
Devis N°

Légende : Note (1) : Pour les extincteurs eau pulvérisée avec additif = précisez P pour Prémélange ou F pour Flacon ou Z pour Zéon
Fic = type de flacon si applicable (FV flacon visé ou DF dose flottante + volume d'AFFF en millilitres)
CM : Charge de Maintenance R : Recharge ES : Échange Standard
VE/MAA : Visite endoscopique / Maintenance Additionnelle Approfondie EI/EE : Examen Intérieur/Examen Extérieur
PCF : Panneau Classe de Feu (Manquant / Présent) CMO : Consigne de Mise en Œuvre (Manquant / Présent)
*1 : Conformité de votre parc suivant votre contrat de maintenance