

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

ELEMENTAIRE BEL AIR
28 RUE DU BEL AIR
93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tel:

Norme:
NF S 61-933

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **7979**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **27/04/2026 09:50:00**
Fin Controle: **27/04/2026 15:00:00**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

S.S.I de Catégorie: **TYPE 4**
Equipement d'alarme de Type: **Type 4**

Etat du système à l'arrivée du technicien compétent: < En veille sous Tension >

Système de Sécurité Incendie Type 1,2,4

N. Ordre	Catégorie Type Equipement	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel Zone Adresse			A/C	NB Qté	Vérfié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	CENTRALE ALARME	MERLIN GERIN	Bureau directrice RDC				0	x	Satisfaisant	
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A	Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries		
BAT 1	1		0	0	12	0	0,00	BON		
BAT 2	0		0	0	0	0	0,00			

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérfié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Déclencheur Manuel	NUGELEC	Couloir R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	NUGELEC	Couloir R+1						0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Couloir R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	NUGELEC	Couloir R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Salle bibliothèque face préau RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	NUGELEC	Entrée RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Salle bibliothèque						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir R+2						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir R+2						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Entrée RDC						0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Synthèse de la Maintenance	Oui	Non
Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries	x	
Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition		x
Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins	x	
Personnes formées à l'exploitation du SSI		x
A l'issue de l'intervention, SSI à l'état de Bon Fonctionnement		x

Interventions correctives à réaliser et préconisations du mainteneur

Bon de travail N°7979 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
ELEMENTAIRE BEL AIR
01 43 00 96 16

Etat du système au départ du technicien compétent: < Opérationnel >

CADRE SOCIETE

Date: 27/04/2026 15:00:00
Intervenant : Jonatan DOS SANTOS

CADRE CLIENT

Date: 27/04/2026 15:00:00
Nom et Qualité:
AMRAOUI

