

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7979**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **27/04/2026 09:50:00**

Fin Controle: **27/04/2026 15:00:00**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE BEL AIR
28 RUE DU BEL AIR**

**93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
	Télécommande Armoire élec escalier RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant			x							
1	BAES Porte escalier R+2	LEGRAND		x	Satisfaisant	x		x							
2	BAES Couloir R+2	URA		x	Satisfaisant	x		x							
3	BAES Porte escalier R+2	URA		x	Satisfaisant	x		x							
4	BAES Porte escalier R+1	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x		x							HS
5	BAES Couloir R+1	URA		x	Satisfaisant	x		x							
6	BAES Porte escalier R+1	URA		x	Satisfaisant	x		x							
7	BAES Couloir RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x		x							
8	BAES Entrée RDC	URA		x	Satisfaisant	x		x							
9	BAES Préau WC F RDC	URA		x	Satisfaisant	x		x							
10	BAES Préau WC G RDC	URA		x	Satisfaisant	x		x							
11	BAES Escalier coté préau RDC	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x		x							HS
12	BAES Escalier coté préau entre RDC , R+1	URA		x	Satisfaisant	x		x							
13	BAES Escalier coté préau R+1	LEGRAND		x	Satisfaisant	x		x							
14	BAES Escalier coté préau entre R+1 , R+2	URA		x	Satisfaisant	x		x							

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7979**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **27/04/2026 09:50:00**

Fin Controle: **27/04/2026 15:00:00**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE BEL AIR
28 RUE DU BEL AIR**

**93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

15

BAES Escalier coté préau R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

16

BAES Escalier R+2

URA

x

Satisfaisant

x

x

17

BAES Escalier entre R+1 , R+2

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

18

BAES Escalier R+1

URA

x

Satisfaisant

x

x

19

BAES Escalier entre RDC , R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

20

BAES Porte escalier RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

21

BAES Chaufferie

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

22

BAES Chaufferie

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7979**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **27/04/2026 09:50:00**

Fin Controle: **27/04/2026 15:00:00**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE BEL AIR
28 RUE DU BEL AIR**

**93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

Légende: SA: SATI | BP: Bloc-Phare | ET: Etanche | AMBI: Ambiance | MIX: Mixte
BAPI: Bloc Autonome portable d'intervention | BAT: Bloc ATEX | LSC: Luminaires sur Source Centralisée

22	0	0	23	0	0	0	0	0	0
----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Synthèse Parc

SA:	22
BP:	0
ET:	0
BAES:	23
BAEH:	0
MIX:	0
AMBI:	0
BAPI:	0
BAT:	0
LSC:	0

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7979**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **27/04/2026 09:50:00**

Fin Controle: **27/04/2026 15:00:00**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE BEL AIR
28 RUE DU BEL AIR**

**93360 NEUILLY-PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7979 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

Verification 2026

ELEMENTAIRE BEL AIR

01 43 00 96 16

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité de(s) installation(s) de l'éclairage de sécurité de votre (vos) établissement(s), selon la NF C 71-830

Ainsi que des contrôles et tests de fonctionnements (asservissement télécommande(s), conformité du zonage, etc.)

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les observations de nos techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installation(s).

Ces opérations de maintenance ne se soustraient pas aux contrôles obligatoires des bureaux de contrôles agréés.

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT:

A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension § 3.15 de la NF C 71-830

B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies au paragraphe 4.1 et 4.2 de la NF C 71-830 mensuellement et semestriellement.

Signature du Client



Signature du Technicien

