

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

ELEMENTAIRE DU CENTRE - BATIMENT PRINCIPAL
31 BIS RUE DU GENERAL LECLERC

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

Norme:
NF S 61-933

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: 7983

Nom Technicien: Jonatan DOS SANTOS
Téléphone :

Début Controle: 29/04/2026 11:30:00
Fin Controle: 30/04/2026 11:22:06

Signataire : AMRAOUI

Code Client: 1943
No. de Dossier:

S.S.I de Catégorie: TYPE 4
Equipement d'alarme de Type: Type 4

Etat du système à l'arrivée du technicien compétent: < Dérangement >

Système de Sécurité Incendie Type 1,2,4

N. Ordre	Catégorie Type Equipement	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel Zone Adresse			A/C	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	CENTRALE ALARME	MERLIN GERIN	BAT salle de reunion RDC				0	x	Satisfaisant	Prévoir changement batterie
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A	Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries		
BAT 1	1		0	0	12	0	0,00	HS		
BAT 2	0		0	0	0	0	0,00			

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Diffuseur Sonore et Visuel		WC F extérieur R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore et Visuel		WC G extérieur R+1						0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Diffuseur Sonore		Face classe CM1 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Face classe CM1 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Face classe CPA R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Face classe CPA R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Face classe CPB R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Face classe CPB R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Face classe CE2A R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		BAT Salle musique R-1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	BAT salle musique R-1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		BAT Salle informatique R-1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	BAT salle informatique R-1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Face bureau directeur RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Entrée étude bleue RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Entrée vers chaufferie RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Entrée vers chaufferie RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Entrée vers réfectoire RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Entrée vers réfectoire RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Entrée vers classe CE1A RDC						0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Entrée vers escalier classe CE2A RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir bureau directeur RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore et Visuel		Local ménage RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Réfectoire RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Face classe CE2A R+1						0	x	Satisfaisant	

	CENTRALE ALARME	MERLIN GERIN	Bureau directeur RDC				0	x	Satisfaisant	Prévoir changement batterie
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A		Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries	
	BAT 1	1	0	0	12	0		0,00	HS	
BAT 2	0	0	0	0	0		0,00			

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Diffuseur Sonore et Visuel		WC F extérieur R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore et Visuel		WC G extérieur R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Face classe CM1 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Face classe CM1 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Face classe CPA R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Face classe CPA R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Face classe CPB R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Face classe CPB R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Face classe CE2A R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		BAT Salle musique R-1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	BAT salle musique R-1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		BAT Salle informatique R-1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	BAT salle informatique R-1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Face bureau directeur RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Entrée étude bleue RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Entrée vers chaufferie RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Entrée vers chaufferie RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Entrée vers réfectoire RDC						0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Entrée vers réfectoire RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Entrée vers classe CE1A RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Entrée vers escalier classe CE2A RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir bureau directeur RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore et Visuel		Local ménage RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Réfectoire RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Face classe CE2A R+1						0	x	Satisfaisant	

Synthèse de la Maintenance	Oui	Non
Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries	x	
Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition		x
Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins	x	
Personnes formées à l'exploitation du SSI		x
A l'issue de l'intervention, SSI à l'état de Bon Fonctionnement		x

Interventions correctives à réaliser et préconisations du mainteneur

Bon de travail N°7983 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
 Verification 2026
 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
 01 43 00 96 16

Etat du système au départ du technicien compétent: < Dérangement >

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

CADRE SOCIETE

Date: 30/04/2026 11:22:06
Intervenant : Jonatan DOS SANTOS

CADRE CLIENT

Date: 30/04/2026 11:22:06
Nom et Qualité:
AMRAOUI



RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7983**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **29/04/2026 11:30:00**

Fin Controle: **30/04/2026 11:22:06**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DU CENTRE - BATIMENT
PRINCIPAL
31 BIS RUE DU GENERAL LECLERC
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

Observations Technicien

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
1	BAES BAT salle de reunion entrée RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
2	BAES BAT sortie de secours classe RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
3	BAES BAT escalier RDC , R+1	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
4	BAES BAT classe CM1 R+1	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
5	BAES WC F exterieur RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
6	BAES WC G exterieur RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
7	BAES Classe CE2A R+1	URA		x	Satisfaisant	x			x						
8	BAES Sortie de secours classe CE2A R+1	LEGRAND		x	Satisfaisant	x		x	x						
9	BAES Sortie de secours classe CE2A RDC , R+1	LEGRAND		x	Satisfaisant	x		x	x						
10	BAES Face classe CM1 R+1	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
11	BAES Entrée vers classe CM2b RDC	LEGRAND		x	Non Satisfaisant				x						HS
12	BAES Porte classe CM2b RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
13	BAES Couloir vers classe CM2b RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
14	BAES Entrée vers classe CE1a RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
15	BAES Couloir vers classe CE1a RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7983**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **29/04/2026 11:30:00**

Fin Controle: **30/04/2026 11:22:06**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DU CENTRE - BATIMENT
PRINCIPAL
31 BIS RUE DU GENERAL LECLERC
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
16	BAES Entrée vers chaufferie RDC	URA	x	Satisfaisant	x			x							
17	BAES Escalier chaufferie RDC	URA	x	Satisfaisant	x			x							
18	BAES Escalier chaufferie R-1	URA	x	Satisfaisant	x			x							
19	BAES Chaufferie R-1	URA	x	Satisfaisant	x			x							
20	BAES Chaufferie R-1	URA	x	Satisfaisant	x			x							
21	BAES Couloir vers chaufferie RDC	URA	x	Satisfaisant	x			x							
22	BAES Couloir vers réfectoire RDC	URA	x	Satisfaisant	x			x							
23	BAES Entrée vers réfectoire RDC	URA	x	Satisfaisant	x			x							
24	BAES Réfectoire RDC	URA	x	Satisfaisant	x			x							
25	BAES AMBIANCE Réfectoire RDC	URA	x	Satisfaisant	x						x				
26	BAES Cuisine RDC	URA	x	Satisfaisant	x			x							
27	BAES Cuisine RDC	URA	x	Satisfaisant	x			x							
28	BAES AMBIANCE Cuisine réfectoire RDC	URA	x	Satisfaisant	x						x				
29	BAES Cuisine réfectoire RDC	URA	x	Satisfaisant	x			x							
30	BAES Sortie de secours cuisine réfectoire RDC	URA	x	Satisfaisant	x			x							

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7983**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **29/04/2026 11:30:00**

Fin Controle: **30/04/2026 11:22:06**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DU CENTRE - BATIMENT
PRINCIPAL
31 BIS RUE DU GENERAL LECLERC
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

31

BAES Entrée étude bleue RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

32

BAES Entrée étude bleue RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

33

BAES Porte classe CPa

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

34

BAES Face classe CPb

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

35

BAES AMBIANCE BAT MORNE escalier de secours R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

36

BAES AMBIANCE BAT MORNE escalier de secours RDC , R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7983**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **29/04/2026 11:30:00**

Fin Controle: **30/04/2026 11:22:06**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DU CENTRE - BATIMENT
PRINCIPAL
31 BIS RUE DU GENERAL LECLERC
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

Légende: SA: SATI | BP: Bloc-Phare | ET: Etanche | AMBI: Ambiance | MIX: Mixte
BAPI: Bloc Autonome portable d'intervention | BAT: Bloc ATEX | LSC: Luminaires sur Source Centralisée

33	0	4	32	0	0	4	0	0	0
----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Synthèse Parc

SA:	33
BP:	0
ET:	4
BAES:	32
BAEH:	0
MIX:	0
AMBI:	4
BAPI:	0
BAT:	0
LSC:	0

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7983**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **29/04/2026 11:30:00**

Fin Controle: **30/04/2026 11:22:06**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DU CENTRE - BATIMENT
PRINCIPAL
31 BIS RUE DU GENERAL LECLERC

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7983 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

Verification 2026

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

01 43 00 96 16

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité de(s) installation(s) de l'éclairage de sécurité de votre (vos) établissement(s), selon la NF C 71-830

Ainsi que des contrôles et tests de fonctionnements (asservissement télécommande(s), conformité du zonage, etc.)

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les observations de nos techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installation(s).

Ces opérations de maintenance ne se soustraient pas aux contrôles obligatoires des bureaux de contrôles agréés.

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT:


A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension § 3.15 de la NF C 71-830

B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies au paragraphe 4.1 et 4.2 de la NF C 71-830 mensuellement et semestriellement.

Signature du Client



Signature du Technicien



RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DU CENTRE - BATIMENT
PRINCIPAL
31 BIS RUE DU GENERAL LECLERC
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7983**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **29/04/2026 11:30**
Fin Controle: **30/04/2026 11:22**

Signataire : **AMRAOUI**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
1	BAT salle de reunion R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	Prévoir quinquenal
2	BAT salle de reunion RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
3	BAT salle de reunion RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
4	BAT salle de musique R-1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
5	BAT salle de musique Cuisine R-1	CO2	2 kg	PP	ROT	2017		x		x	x							0,00	
6	BAT salle informatique R-1	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
7	Partie commune coté logement escalier R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
8	Face classe des CPB R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
9	Face classe des CPA R+1	Eau + Additifs AB	9 Litres	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
10	Face porte etude bleue RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
11	Couloir etude bleue RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
12	Cuisine RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
13	Réfectoire RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
14	Sortie de Secours réfectoire RDC	CO2	2 kg	PP	DESAUTEL	2014		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
15	Couloir local ménage RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
16	Armoire élec vers chaufferie RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2018		x		x	x							0,00	
17	Chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	NON VÉRIFIER DEPUIS 2023
18	Chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	NON VÉRIFIER DEPUIS 2023
19	Chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	NON VÉRIFIER DEPUIS 2023

PREVENTI - 1 rue Raymond Poincaré - 93330 NEUILLY SUR MARNE - SASU - Siret 753 175 280 00027
No. TVA: FR 92 753 175 280 - NAF: 4669B - Tel: 01 43 81 10 00 - Fax: 09 74 44 05 16 - Email: contact@preventi.fr
Titulaire de la certification de service d'installation d'extincteurs mobiles APSAD R4 no. 690/19/04 - 285

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DU CENTRE - BATIMENT
PRINCIPAL
31 BIS RUE DU GENERAL LECLERC
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7983**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **29/04/2026 11:30**
Fin Controle: **30/04/2026 11:22**

Signataire : **AMRAOUI**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
20	Chaufferie R-1	CO2	2 kg	PP	DESAUTEL	2014		x		x	x						x	0,00	HS +10ans et panneau ajouté
21	Couloir classe CE1A RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	Prévoir quinquenal
22	Couloir classe CE1A RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2019		x		x	x							0,00	
23	Face classe CM2b RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2015		x		x	x						x	0,00	HS +10ans et panneau ajouté
24	Couloir R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2017		x		x	x							0,00	Panneau ajouté

Bis

7	Partie commune R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
---	--------------------	-------------------	----------	----	---------	------	--	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	------	--

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente / Année MES = Date Mise en Service / Année MQ = Date maintenance Quinquennale
V=Vérifié | SC=Sparklet CO2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Dé cennale
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé | RP=Recharge suite percussion

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DU CENTRE - BATIMENT
PRINCIPAL
31 BIS RUE DU GENERAL LECLERC
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7983**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **29/04/2026 11:30**
Fin Controle: **30/04/2026 11:22**

Signataire : **AMRAOUI**

Synthèse du Parc Extincteurs par Type / Année		ANNEE M.E.S								
Type	Capacité	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2022	2023	Total Type
CO2	2 kg	2		1	1	1			3	8
Eau + Additifs AB	6 Litres	3	1	1			2	1	5	13
	9 Litres								1	1
Poudre ABC	6 kg							3		3
Total Extincteurs		5	1	2	1	1	2	4	9	25

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DU CENTRE - BATIMENT
PRINCIPAL
31 BIS RUE DU GENERAL LECLERC
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7983**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **29/04/2026 11:30**
Fin Controle: **30/04/2026 11:22**

Signataire : **AMRAOUI**


Synthèse des Opérations

Vérifié	: 25
Sparklet Co2	: 0
Scellé	: 25
Joint	: 25
Maint. Corrective	: 0
Maint. Quinquennale	: 0
Maint. Décennale	: 0
Neuf ou Echange	: 0
Réformé	: 6
Recharge Percussion	: 0

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7983 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
01 43 00 96 16

Signature du Client



Signature du Technicien



Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils font la maintenance des appareils extincteurs ainsi que le contrôle de la conformité de votre installation selon la norme NF S 61-919 et en fonction des réglementations applicables à votre établissement.

Nos intervenants ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance. Leurs observations ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre, le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité.