

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

ELEMENTAIRE EDOUARD HERRIOT
10 AVENUE ARISTIDE BRIAND

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

Norme:
NF S 61-933

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: 7989

Nom Technicien: Jonatan DOS SANTOS
Téléphone :

Début Controle: 06/05/2026 09:45:31
Fin Controle: 13/05/2026 15:00:00

Signataire : FLEURANT ANTHONY

Code Client: 1943
No. de Dossier:

S.S.I de Catégorie: TYPE 4
Equipement d'alarme de Type: Type 4

Etat du système à l'arrivée du technicien compétent: < En alarme Feu >

Système de Sécurité Incendie Type 1,2,4

N. Ordre	Catégorie Type Equipement	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel Zone Adresse			A/C	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	CENTRALE ALARME	XENDIS	Face salle des CE1 ecole primaire RDC				0	x	Satisfaisant	
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A	Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries		
BAT 1	0		0	0	0	0	0,00	BON		
BAT 2	0		0	0	0	0	0,00			

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 1 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 4 R+1						0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 5 R+2						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 8 R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore et Visuel		2eme salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		2eme salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		2eme salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Classe CE1 RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Classe CPa RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Entrée RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Escalier RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Gymnase RDC						0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Gymnase coté wc RDC						0	x	Non Satisfaisant	Prévoir remplacement HS car impossible de réarmer
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Gymnase Sortie de secours RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Gymnase entrée coté vestiaire RDC						0	x	Satisfaisant	

	CENTRALE ALARME	XENDIS	Hall entrée face classe CP RDC				0	x	Satisfaisant	
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A		Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries	
	BAT 1	0		0	0	0		0,00	BON	
BAT 2	0		0	0	0		0,00			

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 1 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 4 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 5 R+2						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 8 R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore et Visuel		2eme salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		2eme salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		2eme salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Classe CE1 RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Classe CPa RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Entrée RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Escalier RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier RDC						0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel		A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier RDC							0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Gymnase RDC							0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Gymnase coté wc RDC							0	x	Non Satisfaisant	Prévoir remplacement HS car impossible de réarmer
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Gymnase Sortie de secours RDC							0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Gymnase entrée coté vestiaire RDC							0	x	Satisfaisant	

	CENTRALE ALARME	XENDIS	Salle de danse RDC				0	x	Satisfaisant		ETAT des Batteries	
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A		Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure				
BAT 1	0		0	0	0	0		0,00		BON		
BAT 2	0		0	0	0	0		0,00				

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 1 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 4 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 5 R+2						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 8 R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore et Visuel		2eme salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		2eme salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		2eme salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Classe CE1 RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Classe CPa RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Entrée RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Escalier RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier RDC						0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Gymnase RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Gymnase coté wc RDC						0	x	Non Satisfaisant	Prévoir remplacement HS car impossible de réarmer
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Gymnase Sortie de secours RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Gymnase entrée coté vestiaire RDC						0	x	Satisfaisant	
	CENTRALE ALARME	MERLIN GERIN	Bureau directrice RDC		0		x			Satisfaisant		
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A	Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries				
BAT 1	1		0	0	12	0	0,00	BON				
BAT 2	0		0	0	0	0	0,00					

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 1 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 4 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 5 R+2						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 8 R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore et Visuel		2eme salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		2eme salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		2eme salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Classe CE1 RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Classe CPa RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Entrée RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Escalier RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier RDC						0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Gymnase RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Gymnase coté wc RDC						0	x	Non Satisfaisant	Prévoir remplacement HS car impossible de réarmer
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Gymnase Sortie de secours RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Gymnase entrée coté vestiaire RDC						0	x	Satisfaisant	

	CENTRALE ALARME	MERLIN GERIN	Gymnase coté wc RDC				0	x	Satisfaisant	Prévoir le remplacement de la batterie date actuel 2014
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A		Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries	
	BAT 1	1		0	0	12	0		0,00	HS
BAT 2	0		0	0	0	0		0,00		

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 1 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 4 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 5 R+2						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Couloir face classe 8 R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore et Visuel		2eme salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		2eme salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		2eme salle de danse RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Classe CE1 RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Classe CPa RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Entrée RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Escalier RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier RDC						0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Escalier RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Gymnase RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Gymnase coté wc RDC						0	x	Non Satisfaisant	Prévoir remplacement HS car impossible de réarmer
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Gymnase Sortie de secours RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	MERLIN GERIN	Gymnase entrée coté vestiaire RDC						0	x	Satisfaisant	

Synthèse de la Maintenance	Oui	Non
Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries	x	
Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition		x
Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins	x	
Personnes formées à l'exploitation du SSI		x
A l'issue de l'intervention, SSI à l'état de Bon Fonctionnement		x

Interventions correctives à réaliser et préconisations du mainteneur
Bon de travail N°7989 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE Vérification 2026 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE 01 43 00 96 16

Etat du système au départ du technicien compétent: < Opérationnel >

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

CADRE SOCIETE

Date: 13/05/2026 15:00:00
Intervenant : Jonatan DOS SANTOS

CADRE CLIENT

Date: 13/05/2026 15:00:00
Nom et Qualité:
FLEURANT ANTHONY



RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7989**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **06/05/2026 09:45:31**

Fin Controle: **13/05/2026 15:00:00**

Signataire : **FLEURANT ANTHONY**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE EDOUARD HERRIOT
10 AVENUE ARISTIDE BRIAND**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
1	BAES Couloir R+2	URA		x	Satisfaisant	x			x						
2	BAES Couloir R+2	URA		x	Satisfaisant	x			x						
3	BAES Couloir R+1	URA		x	Satisfaisant	x			x						
4	BAES Couloir R+1	URA		x	Satisfaisant	x			x						
5	BAES Escalier entre R+1 , R+2	URA		x	Satisfaisant	x			x						
6	BAES Escalier entre R+1 , R+2	URA		x	Satisfaisant	x			x						
7	BAES Escalier R+1	URA		x	Satisfaisant	x			x						
8	BAES Escalier entre RDC , R+1	URA		x	Satisfaisant	x			x						
9	BAES Escalier entre RDC , R+1	URA		x	Satisfaisant	x			x						
10	BAES Escalier RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
11	BAES Entrée élémentaire RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
12	BAES Accès cours RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
13	BAES Escalier accès cours RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
14	BAES Entrée réfectoire RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
15	BAES Porte réfectoire RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7989**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **06/05/2026 09:45:31**

Fin Controle: **13/05/2026 15:00:00**

Signataire : **FLEURANT ANTHONY**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE EDOUARD HERRIOT
10 AVENUE ARISTIDE BRIAND**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
16	BAES Sortie réfectoire RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
17	BAES Porte cuisine RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
18	BAES Cuisine vers sortie RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
19	BAES Cuisine sortie de secours RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
20	BAES Chaufferie élémentaire RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
21	BAES Entrée gymnase RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
22	BAES Gymnase coté wc RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
23	BAES Gymnase Sortie RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
24	BAES Chaufferie gymnase RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
25	BAES Chaufferie coté gymnase RDC	EATON		x	Satisfaisant	x			x						
26	BAES Salle des maitres RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
27	BAES Salle des maitres RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
28	BAES Entrée préau ecole primaire RDC	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x			x						HS
29	BAES Couloir WC ecole primaire RDC	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x			x						HS
30	BAES Entrée principale ecole primaire RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7989**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **06/05/2026 09:45:31**

Fin Controle: **13/05/2026 15:00:00**

Signataire : **FLEURANT ANTHONY**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE EDOUARD HERRIOT
10 AVENUE ARISTIDE BRIAND**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

31

BAES Couloir WC ecole primaire RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

32

BAES Sortie de secours ecole primaire RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

33

BAES Hall entrée classe CP RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

34

BAES Sortie de Secours couloir salle de danse RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

35

BAES Entrée salle de theatre RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

36

BAES Salle de theatre RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

37

BAES Salle de theatre RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7989**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **06/05/2026 09:45:31**

Fin Controle: **13/05/2026 15:00:00**

Signataire : **FLEURANT ANTHONY**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE EDOUARD HERRIOT
10 AVENUE ARISTIDE BRIAND**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

Légende: SA: SATI | BP: Bloc-Phare | ET: Etanche | AMBI: Ambiance | MIX: Mixte
BAPI: Bloc Autonome portable d'intervention | BAT: Bloc ATEX | LSC: Luminaires sur Source Centralisée

37	0	0	37	0	0	0	0	0	0
----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Synthèse Parc

SA:	37
BP:	0
ET:	0
BAES:	37
BAEH:	0
MIX:	0
AMBI:	0
BAPI:	0
BAT:	0
LSC:	0

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7989**Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**Début Controle: **06/05/2026 09:45:31**Fin Controle: **13/05/2026 15:00:00**Signataire : **FLEURANT ANTHONY**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE EDOUARD HERRIOT
10 AVENUE ARISTIDE BRIAND****93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP**OUI****NON****X**

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7989 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

Verification 2026

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

01 43 00 96 16

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité de(s) installation(s) de l'éclairage de sécurité de votre (vos) établissement(s), selon la NF C 71-830

Ainsi que des contrôles et tests de fonctionnements (asservissement télécommande(s), conformité du zonage, etc.)

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les observations de nos techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installation(s).

Ces opérations de maintenance ne se soustraient pas aux contrôles obligatoires des bureaux de contrôles agréés.

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT:

A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension § 3.15 de la NF C 71-830**B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies au paragraphe 4.1 et 4.2 de la NF C 71-830 mensuellement et semestriellement.**

Signature du Client



Signature du Technicien

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE EDOUARD HERRIOT
10 AVENUE ARISTIDE BRIAND**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7989**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **06/05/2026 09:45**
Fin Controle: **13/05/2026 15:00**

Signataire : **FLEURANT ANTHONY**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
1	Couloir face classe 6 R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	Prévoir quinquenal
2	Escalier R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x						x	0,00	HS +10ans
3	Escalier R+1,R+2	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x						x	0,00	Non conforme l'estampille NF n'y est plus
4	Escalier R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	Prévoir quinquenal
5	Couloir face classe 2 R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2021		x		x	x							0,00	Prévoir quinquenal
6	Escalier R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2017		x		x	x							0,00	
7	Classe 4 R+1	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
8	Escalier RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2016		x		x	x						x	0,00	HS +10ans + manque panneau a la place d'un AB mettre un B
9	Escalier RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2021		x		x	x							0,00	Prévoir quinquenal
10	Entrée réfectoire RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
11	Fond réfectoire RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x							0,00	HS +10ans
12	Cuisine RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
13	Sortie de secours cuisine RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2021		x		x	x							0,00	
14	Entrée gymnase RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	Manque panneau
15	Gymnase RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2016		x		x	x						x	0,00	HS +10ans + manque panneau
16	Gymnase RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
17	Chaufferie gymnase RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	DESAUTEL	2013		x		x	x						x	0,00	HS +10ans et rajout de panneau
18	Chaufferie gymnase RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x						x	0,00	HS percuté et rajout de panneau
19	Chaufferie gymnase RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	DESAUTEL	2013		x		x	x						x	0,00	HS +10ans et rajout de panneau
20	Chaufferie gymnase RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	Rajout de panneau
21	Chaufferie ecole RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x						x	0,00	Non conforme l'estampille NF n'y est plus

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE EDOUARD HERRIOT
10 AVENUE ARISTIDE BRIAND**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7989**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **06/05/2026 09:45**
Fin Controle: **13/05/2026 15:00**

Signataire : **FLEURANT ANTHONY**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
22	Chaufferie ecole RDC	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	Manque panneau et support et n21 aussi
23	Salle des maitres RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
24	Salle des maitres RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
25	Entrée préau ecole primaire RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2016		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
26	Entrée principale ecole primaire RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
27	Face salle des CE1 ecole primaire RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
28	Sortie de Secours école primaire RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2016		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
30	Salle de danse RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
31	Salle de theatre RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	Manque panneau

BIS

23	Salle des maitres RDC	Eau + Additifs ABF	9 Litres	PA	ANDRIEU	2019		x		x	x							0,00	
----	-----------------------	--------------------	----------	----	---------	------	--	---	--	---	---	--	--	--	--	--	--	------	--

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente / Année MES = Date Mise en Service / Année MQ = Date maintenance Quinquennale
V=Vérifié | SC=Sparklet CO2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Décennale
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé | RP=Recharge suite percussion

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE EDOUARD HERRIOT
10 AVENUE ARISTIDE BRIAND**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7989**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **06/05/2026 09:45**
Fin Controle: **13/05/2026 15:00**

Signataire : **FLEURANT ANTHONY**

Synthèse du Parc Extincteurs par Type / Année		ANNEE M.E.S									
Type	Capacité	2013	2014	2016	2017	2019	2020	2021	2022	2023	Total Type
CO2	2 kg							1	3	3	7
Eau + Additifs AB	6 Litres		2	4	1		4	2	4		17
Eau + Additifs ABF	9 Litres					1					1
Poudre ABC	6 kg	2							4		6
Total Extincteurs		2	2	4	1	1	4	3	11	3	31

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE EDOUARD HERRIOT
10 AVENUE ARISTIDE BRIAND**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7989**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **06/05/2026 09:45**
Fin Controle: **13/05/2026 15:00**

Signataire : **FLEURANT ANTHONY**

Synthèse des Opérations

Vérifié	: 31
Sparklet Co2	: 0
Scellé	: 31
Joint	: 31
Maint. Corrective	: 0
Maint. Quinquennale	: 0
Maint. Décennale	: 0
Neuf ou Echange	: 0
Réformé	: 10
Recharge Percussion	: 0

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7989 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
01 43 00 96 16

Signature du Client



Signature du Technicien



Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils font la maintenance des appareils extincteurs ainsi que le contrôle de la conformité de votre installation selon la norme NF S 61-919 et en fonction des réglementations applicables à votre établissement.

Nos intervenants ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance. Leurs observations ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre, le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité.