

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

ELEMENTAIRE JOFFRE
16 AVENUE JOFFRE
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

Norme:
NF S 61-933

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **7991**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Téléphone :

Début Controle: **18/05/2026 09:20:00**

Fin Controle: **18/05/2026 15:15:23**

Signataire : **BOUHERRAFA**

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

S.S.I de Catégorie: **TYPE 4**

Equipement d'alarme de Type: **Type 4**

Etat du système à l'arrivée du technicien compétent: < En veille sous Tension >

Système de Sécurité Incendie Type 1,2,4

N. Ordre	Catégorie Type Equipement	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel Zone Adresse			A/C	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	CENTRALE ALARME	NEUTRONIC	Face classe 1 RDC				0	x	Satisfaisant	
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V		Consommation hors secteur (I) en A		Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries
BAT 1	1		0	0	12		0		0,00	BON
BAT 2	0		0	0	0		0		0,00	

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	Face classe 1 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	Face classe 3 R+1						0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Diffuseur Sonore		Face classe 8 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	Face classe 8 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	Face classe 6 RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	Bibliothèque RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	Classe 5 RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	Entrée salle des maitres RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	NEUTRONIC	Réfectoire RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Face classe 3 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Face classe 6 RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Bibliothèque RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Classe 5 RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Entrée salle des maitres RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Réfectoire RDC						0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Synthèse de la Maintenance	Oui	Non
Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries	x	
Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition		x
Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins	x	
Personnes formées à l'exploitation du SSI		x
A l'issue de l'intervention, SSI à l'état de Bon Fonctionnement		x

Interventions correctives à réaliser et préconisations du mainteneur

Bon de travail N°7991 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
 Verification 2026
 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
 01 43 00 96 16

Etat du système au départ du technicien compétent: < Opérationnel >

CADRE SOCIETE

Date: 18/05/2026 15:15:23
 Intervenant : Jonatan DOS SANTOS

CADRE CLIENT

Date: 18/05/2026 15:15:23
 Nom et Qualité:
 BOUHERRAFA



RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7991**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **18/05/2026 09:20:00**

Fin Controle: **18/05/2026 15:15:23**

Signataire : **BOUHERRAFA**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE JOFFRE
16 AVENUE JOFFRE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

1

BAES Classe 4 R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

2

BAES Classe 3 R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

3

BAES Escalier R+1

LEGRAND

x

Non Satisfaisant

x

x

HS

4

BAES Escalier RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

5

BAES Classe 1 RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

6

BAES Sortie de secours vers chaufferie RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

7

BAES Entrée vers classe 1 RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

8

BAES Couloir salle des maitres RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

9

BAES Couloir salle des maitres RDC

LEGRAND

x

Non Satisfaisant

x

x

HS

10

BAES Couloir salle des maitres RDC

LEGRAND

x

Non Satisfaisant

x

x

HS

11

BAES Classe 9 R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

12

BAES Classe 8 R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

13

BAES Escalier R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

14

BAES Escalier RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

15

BAES Classe 6 RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7991**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **18/05/2026 09:20:00**

Fin Controle: **18/05/2026 15:15:23**

Signataire : **BOUHERRAFA**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE JOFFRE
16 AVENUE JOFFRE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
16	BAES Sortie de secours vers chaufferie RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
17	BAES Classe 7 RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
18	BAES Entrée vers classe 6 RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
19	BAES WC F RDC	SCHNEIDER		x	Satisfaisant	x			x						
20	BAES WC G RDC	SCHNEIDER		x	Satisfaisant	x			x						
21	BAES Bibliothèque RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
22	BAES Bibliothèque RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
23	BAES Escalier Sortie de Secours R+1	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x		x							
24	BAES Escalier Sortie de Secours RDC R+1	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x		x							HS
25	BAES Escalier Sortie de Secours R+1	LEGRAND		x	Satisfaisant	x		x							
26	BAES Escalier Sortie de Secours RDC R+1	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x		x							HS
27	BAES Escalier Sortie de Secours R+1	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x		x							HS
28	BAES Escalier Sortie de Secours RDC R+1	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x		x							HS
29	BAES Chaufferie R-1	URA		x	Satisfaisant	x			x						
30	BAES Chaufferie R-1	URA		x	Satisfaisant	x			x						

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7991**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **18/05/2026 09:20:00**

Fin Controle: **18/05/2026 15:15:23**

Signataire : **BOUHERRAFA**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE JOFFRE
16 AVENUE JOFFRE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

31

BAES Chaufferie vers cave RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

32

BAES Chaufferie vers cave R-1

URA

x

Satisfaisant

x

x

33

BAES Chaufferie vers cave R-1

URA

x

Satisfaisant

x

x

34

BAES Chaufferie RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

35

BAES Entrée réfectoire RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

36

BAES Réfectoire RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

x

37

BAES Sortie de secours réfectoire RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

38

BAES Réfectoire sortie RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

39

BAES Réfectoire RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

x

40

BAES Réfectoire sortie RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

41

BAES Entrée cuisine RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

42

BAES WC G RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

43

BAES WC F RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7991**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **18/05/2026 09:20:00**

Fin Controle: **18/05/2026 15:15:23**

Signataire : **BOUHERRAFA**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE JOFFRE
16 AVENUE JOFFRE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

Légende: SA: SATI | BP: Bloc-Phare | ET: Etanche | AMBI: Ambiance | MIX: Mixte
BAPI: Bloc Autonome portable d'intervention | BAT: Bloc ATEX | LSC: Luminaires sur Source Centralisée

43	0	6	37	0	0	2	0	0	0
----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Synthèse Parc

SA:	43
BP:	0
ET:	6
BAES:	37
BAEH:	0
MIX:	0
AMBI:	2
BAPI:	0
BAT:	0
LSC:	0

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7991**Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**Début Controle: **18/05/2026 09:20:00**Fin Controle: **18/05/2026 15:15:23**Signataire : **BOUHERRAFA**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE JOFFRE
16 AVENUE JOFFRE****93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP**OUI****NON****X****X****X**

IGH

X**X**

ERT

X

ICPE

X

HAB

X

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7991 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

Verification 2026

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

01 43 00 96 16

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité de(s) installation(s) de l'éclairage de sécurité de votre (vos) établissement(s), selon la NF C 71-830

Ainsi que des contrôles et tests de fonctionnements (asservissement télécommande(s), conformité du zonage, etc.)

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les observations de nos techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installation(s).

Ces opérations de maintenance ne se soustraient pas aux contrôles obligatoires des bureaux de contrôles agréés.

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT:

A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension § 3.15 de la NF C 71-830**B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies au paragraphe 4.1 et 4.2 de la NF C 71-830 mensuellement et semestriellement.**

Signature du Client



Signature du Technicien

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

ELEMENTAIRE JOFFRE
16 AVENUE JOFFRE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7991**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **18/05/2026 09:20**
Fin Controle: **18/05/2026 15:15**

Signataire : **BOUHERRAFA**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
1	Face classe 3 R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2025		x		x	x							0,00	
2	Face classe 1 RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2021		x		x	x							0,00	
3	Face classe 1 RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
4	Salle des maitres RDC	CO2	2 kg	PP	DESAUTEL	2014		x		x	x						x	0,00	HS +10ans
5	Bibliothèque salle des maitres RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
6	Face classe 8 R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2021		x		x	x		x					0,00	Quinquenal effectuer
7	Face classe 6 RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2021		x		x	x							0,00	
8	Face classe 6 RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2021		x		x	x		x					0,00	Quinquenal effectuer
9	Bibliothèque RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
10	Couloir vers cuisine RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x						x	0,00	HS +10ans
11	Réfectoire RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
12	Réfectoire RDC	CO2	2 kg	PP	EUROFEU	2021		x		x	x							0,00	
13	Réfectoire RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x						x	0,00	HS +10ans
14	Cuisine RDC	CO2	2 kg	PP	EUROFEU	2016		x		x	x						x	0,00	HS +10ans
15	Chaufferie R-1	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
16	Chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PA	DESAUTEL	2016		x		x	x						x	0,00	Hs +10ans
17	Chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PA	DESAUTEL	2016		x		x	x						x	0,00	HS +10ans
18	Chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PA	DESAUTEL	2013		x		x	x						x	0,00	HS +10ans
19	Chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PA	DESAUTEL	2013		x		x	x						x	0,00	HS +10ans
20	Coter logement R+4	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2016		x		x	x						x	0,00	HS +10ans
21	Coter logement RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2016		x		x	x						x	0,00	HS +10ans

PREVENTI - 1 rue Raymond Poincaré - 93330 NEUILLY SUR MARNE - SASU - Siret 753 175 280 00027
No. TVA: FR 92 753 175 280 - NAF: 4669B - Tel: 01 43 81 10 00 - Fax: 09 74 44 05 16 - Email: contact@preventi.fr
Titulaire de la certification de service d'installation d'extincteurs mobiles APSAD R4 no. 690/19/04 - 285

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

ELEMENTAIRE JOFFRE
16 AVENUE JOFFRE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7991**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **18/05/2026 09:20**
Fin Controle: **18/05/2026 15:15**

Signataire : **BOUHERRAFA**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
22	Coter logement RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2017		x		x	x							0,00	
23	Coter logement RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
24	Coter logement R+3	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x					x		0,00	HS +10ans
25	Coter logement RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente / Année MES = Date Mise en Service / Année MQ = Date maintenance Quinquennale
V=Vérifié | SC=Sparklet CO2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Décennale
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé | RP=Recharge suite percussion

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

ELEMENTAIRE JOFFRE
16 AVENUE JOFFRE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7991**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **18/05/2026 09:20**
Fin Controle: **18/05/2026 15:15**

Signataire : **BOUHERRAFA**

Synthèse du Parc Extincteurs par Type / Année		ANNEE M.E.S									
Type	Capacité	2013	2014	2016	2017	2020	2021	2022	2023	2025	Total Type
CO2	2 kg		1	1			3		2		7
Eau + Additifs AB	6 Litres		3	2	1	3	2	2		1	14
Poudre ABC	6 kg	2		2							4
Total Extincteurs		2	4	5	1	3	5	2	2	1	25

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

ELEMENTAIRE JOFFRE
16 AVENUE JOFFRE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7991**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **18/05/2026 09:20**
Fin Controle: **18/05/2026 15:15**

Signataire : **BOUHERRAFA**


Synthèse des Opérations

Vérifié	: 25
Sparklet Co2	: 0
Scellé	: 25
Joint	: 25
Maint. Corrective	: 0
Maint. Quinquennale	: 2
Maint. Décennale	: 0
Neuf ou Echange	: 0
Réformé	: 11
Recharge Percussion	: 0

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7991 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
01 43 00 96 16

Signature du Client



Signature du Technicien



Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils font la maintenance des appareils extincteurs ainsi que le contrôle de la conformité de votre installation selon la norme NF S 61-919 et en fonction des réglementations applicables à votre établissement.

Nos intervenants ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance. Leurs observations ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre, le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité.