

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

ELEMENTAIRE DES CAHOUETTES
4-8 RUE PAUL LETOMBE

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

Norme:
NF S 61-933

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: 7982

Nom Technicien: Jonatan DOS SANTOS
Téléphone :

Début Controle: 28/04/2026 08:30:00
Fin Controle: 29/04/2026 11:32:07

Signataire : PALYVODA

Code Client: 1943
No. de Dossier:

S.S.I de Catégorie: TYPE 4
Equipement d'alarme de Type: Type 4

Etat du système à l'arrivée du technicien compétent: < En veille sous Tension >

Système de Sécurité Incendie Type 1,2,4

N. Ordre	Catégorie Type Equipement	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel Zone Adresse			A/C	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	CENTRALE ALARME	AXENDIS	Bureau directeur RDC				0	x	Satisfaisant	Recommander de changer les piles
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A	Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries		
BAT 1	2		220	0	8,4	0	0,00			
BAT 2	0		0	0	0	0	0,00			

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Déclencheur Manuel		Face WC R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Face classe 1 R+1						0	x	Non Satisfaisant	À remplacer impossible de réarmer avec la clé

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Diffuseur Sonore		Face classe 4 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Face classe 7 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Porte escalier R+1						0	x	Non Satisfaisant	À remplacer impossible de réarmer avec la clé
	Diffuseur Sonore		Face classe 8 R+2						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Face classe 11 R+2						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Face classe 14 R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Face classe 16 R+2						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Salle face bureau directeur RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Porte escalier coté WC F RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Porte escalier coté WC G RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Sortie de Secours réfectoire RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Préfabriquer fond RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Préfabriquer fond RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Préfabriquer au fond RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Bureau directeur RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Cuisine RDC						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Réfectoire RDC						0	x	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore		Réfectoire dans le faux plafond RDC						0	x	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	CMSI	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Diffuseur Sonore		Face classe 2 R+1						0	x	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel		Porte escalier R+2						0	x	Satisfaisant	

Synthèse de la Maintenance	Oui	Non
Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries	x	
Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition		x
Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins	x	
Personnes formées à l'exploitation du SSI		x
A l'issue de l'intervention, SSI à l'état de Bon Fonctionnement		x

Interventions correctives à réaliser et préconisations du mainteneur
Bon de travail N°7982 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE Vérification 2026 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE 01 43 00 96 16

Etat du système au départ du technicien compétent: < Opérationnel >

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

CADRE SOCIETE

Date: 29/04/2026 11:32:07
Intervenant : Jonatan DOS SANTOS

CADRE CLIENT

Date: 29/04/2026 11:32:07
Nom et Qualité:
PALYVODA

