

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7982**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **28/04/2026 08:30:00**

Fin Controle: **29/04/2026 11:32:07**

Signataire : **PALYVODA**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DES CAHOUETTES
4-8 RUE PAUL LETOMBE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

1

BAES Porte face classe 16 R+2

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

2

BAES Couloir face classe 14 R+2

URA

x

Satisfaisant

x

x

3

BAES Couloir face classe 13 R+2

URA

x

Satisfaisant

x

x

4

BAES Couloir porte centrale R+2

URA

x

Satisfaisant

x

x

5

BAES Couloir porte centrale R+2

URA

x

Non Satisfaisant

x

x

Le bloc ne s'allume pas

6

BAES Couloir face classe 9 R+2

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

7

BAES Couloir porte escalier R+2

URA

x

Satisfaisant

x

x

8

BAES Couloir porte escalier R+1

URA

x

Satisfaisant

x

x

9

BAES Porte face classe 6 R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

10

BAES Porte classe 5 R+1

URA

x

Satisfaisant

x

x

11

BAES Porte face WC R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

12

BAES Porte escalier centrale R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

13

BAES Porte salle de pause R+1

LEGRAND

x

Non Satisfaisant

x

x

HS

14

BAES Couloir face classe 2 R+1

URA

x

Satisfaisant

x

x

15

BAES Couloir face classe 1 R+1

URA

x

Satisfaisant

x

x

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7982**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **28/04/2026 08:30:00**

Fin Controle: **29/04/2026 11:32:07**

Signataire : **PALYVODA**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DES CAHOULETTES
4-8 RUE PAUL LETOMBE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
16	BAES Escalier RDC , R+1	URA		x	Satisfaisant	x			x						
17	BAES Escalier R+1 , R+2 WC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
18	BAES Escalier R+1 , R+2 WC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
19	BAES Escalier RDC , R+1	URA		x	Satisfaisant	x			x						
20	BAES Escalier RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
21	BAES WC G face préau RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
22	BAES Entrée principale RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
23	BAES Salle face bureau directeur RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
24	BAES Cuisine RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
25	BAES Porte vers cuisine RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
26	BAES Escalier centrale RDC , R+1	URA		x	Satisfaisant	x			x						
27	BAES Porte vers réfectoire RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
28	BAES Porte vers réfectoire RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
29	BAES Réfectoire RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
30	BAES Restaurant municipal RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7982**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **28/04/2026 08:30:00**

Fin Controle: **29/04/2026 11:32:07**

Signataire : **PALYVODA**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DES CAHOUETTES
4-8 RUE PAUL LETOMBE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année	Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
31	BAES WC F face préau RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x							
32	BAES Escalier WC RDC	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x			x							HS
33	BAES Prefabriquer RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x							
34	BAES Prefabriquer RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x							
						34	0	0	34	0	0	0	0	0	0	

Légende: SA: SATI | BP: Bloc-Phare | ET: Etanche | AMBI: Ambiance | MIX: Mixte
BAPI: Bloc Autonome portable d'intervention | BAT: Bloc ATEX | LSC: Luminaires sur Source Centralisée

Synthèse Parc

SA:	34
BP:	0
ET:	0
BAES:	34
BAEH:	0
MIX:	0
AMBI:	0
BAPI:	0
BAT:	0
LSC:	0

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7982**Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**Début Controle: **28/04/2026 08:30:00**Fin Controle: **29/04/2026 11:32:07**Signataire : **PALYVODA**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**ELEMENTAIRE DES CAHOUETTES
4-8 RUE PAUL LETOMBE****93360 NEUILLY PLAISANCE**

Tel:

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP**OUI****NON****X**

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7982 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

Verification 2026

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

01 43 00 96 16

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité de(s) installation(s) de l'éclairage de sécurité de votre (vos) établissement(s), selon la NF C 71-830

Ainsi que des contrôles et tests de fonctionnements (asservissement télécommande(s), conformité du zonage, etc.)

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les observations de nos techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installation(s).

Ces opérations de maintenance ne se soustraient pas aux contrôles obligatoires des bureaux de contrôles agréés.

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT:

A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension § 3.15 de la NF C 71-830**B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies au paragraphe 4.1 et 4.2 de la NF C 71-830 mensuellement et semestriellement.**

Signature du Client



Signature du Technicien

