

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

MATERNELLE FOCH
93 AVENUE FOCH
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

Norme:
NF S 61-933

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT		X
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: 7986

Nom Technicien: Jonatan DOS SANTOS

Téléphone :

Début Controle: 30/04/2026 12:10:23

Fin Controle: 30/04/2026 16:23:51

Signataire : AMRAOUI

Code Client: 1943

No. de Dossier:

S.S.I de Catégorie: E

Equipement d'alarme de Type: Type 4

Etat du système à l'arrivée du technicien compétent: < En alarme Feu >

Système de Sécurité Incendie Type 1,2,4

N. Ordre	Catégorie SSI Type Equipement	Marque Série / Date MES	Emplacement et Précision Empl. Zone Adresse			A/C	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
1	TYPE 4 B	MERLIN GERIN	Entrée RDC			C	0	X	Satisfaisant	Batterie HS
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A		Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure	ETAT des Batteries	
BAT 1	1	2014	0,7	13	11,45	0		3,00	HS	
BAT 2	0		0	0	0	0		0,00		

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	SMS I	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
1	Déclencheur Manuel	neutronic	ecole preo						0	X	Satisfaisant	
1	Diffuseur Sonore	neutronic	ecole couloir						0	X	Satisfaisant	
1	Diffuseur Sonore	neutronic	ecole Réfectoire						0	X	Satisfaisant	
1	Déclencheur Manuel	neutronic	ecole Réfectoire						0	X	Satisfaisant	
1	Diffuseur Sonore	neutronic	ecole Porte côté cours						0	X	Satisfaisant	
1	Déclencheur Manuel	neutronic	ecole Porte côté cours						0	X	Satisfaisant	
1	Déclencheur Manuel	neutronic	ecole Porte côté cours						0	X	Satisfaisant	
1	Déclencheur Manuel	neutronic	ecole Dortoir de gauche						0	X	Satisfaisant	
1	Déclencheur Manuel	neutronic	ecole Dortoir du milieu						0	X	Satisfaisant	
1	Diffuseur Sonore	neutronic	ecole Couloir Bibliothèque						0	X	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Synthèse de la Maintenance	Oui	Non
Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries	x	
Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition		x
Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins	x	
Personnes formées à l'exploitation du SSI		x
A l'issue de l'intervention, SSI à l'état de Bon Fonctionnement	x	

Interventions correctives à réaliser et préconisations du mainteneur

Bon de travail N°7986 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
01 43 00 96 16

Etat du système au départ du technicien compétent: < Opérationnel >

CADRE SOCIETE

Date: 30/04/2026 16:23:51
Intervenant : Jonatan DOS SANTOS

CADRE CLIENT

Date: 30/04/2026 16:23:51
Nom et Qualité:
AMRAOUI



RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

MATERNELLE FOCH
93 AVENUE FOCH

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT		X
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7986**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **30/04/2026 12:10**
Fin Controle: **30/04/2026 16:23**

Signataire : **AMRAOUI**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
4	Local réserve papier	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2021		x		x	x							0,00	
1	Réfectoire	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2016		x		x	x						x	0,00	Plus de 10 ans
2	Entrée	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
3	salle du centre	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
5	Local technique	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
6	couloir	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
7	Laverie	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
8	Entrer côté cours	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2017		x		x	x							0,00	
9	Couloir face bibliothèque	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2020		x		x	x							0,00	

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente / Année MES = Date Mise en Service / Année MQ = Date maintenance Quinquennale
V=Vérifié | SC=Sparklet CO2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Décennale
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé | RP=Recharge suite percussion

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7986**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **30/04/2026 12:10:23**

Fin Controle: **30/04/2026 16:23:51**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE FOCH
93 AVENUE FOCH**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

**X
X
X**

**X
X
X
X**

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
4	BAES Entrée principale	URA		x	Non Satisfaisant			x							Bloc HS
5	BAES Réfectoire	URA		x	Satisfaisant			x							
6	BAES Réfectoire	URA		x	Satisfaisant			x							
7	BAES cuisine	URA		x	Satisfaisant			x							
8	BAES cuisine	URA		x	Satisfaisant			x							
9	BAES Entree	URA		x	Satisfaisant				x						
10	BAES Entree	URA		x	Satisfaisant			x							
11	BAES Entree	URA		x	Satisfaisant				x						
12	BAES Entree	URA		x	Satisfaisant				x						
13	BAES Entree	LEGRAND		x	Non Satisfaisant				x						Ambiance et évacuation
14	BAES Salle d'activité	URA		x	Non Satisfaisant				x						
15	BAES Salle d'activité	URA		x	Non Satisfaisant				x						
16	BAES Grand couloir	URA		x	Satisfaisant				x						
17	BAES reserve	LEGRAND		x	Satisfaisant				x						
18	BAES Première classe à droite	URA		x	Satisfaisant				x						

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7986**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **30/04/2026 12:10:23**

Fin Controle: **30/04/2026 16:23:51**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE FOCH
93 AVENUE FOCH**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

**X
X
X**

**X
X
X
X**

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
19	BAES WC Côté cours	URA		x	Satisfaisant				x						
20	BAES Classe ps-ms	URA		x	Satisfaisant				x						
21	BAES Couloir	URA		x	Satisfaisant				x						Bloch hs
22	BAES Salle polyvalente	URA		x	Satisfaisant				x						Bloch hs
23	BAES couloir	URA		x	Satisfaisant				x						
24	BAES Porte côté cour	URA		x	Satisfaisant				x						
25	BAES Salle ps-pm	URA		x	Satisfaisant				x						
26	BAES Salle ps-pm	URA		x	Satisfaisant				x						
27	BAES Salle ps-pm	URA		x	Satisfaisant				x						
28	BAES Classe 6	URA		x	Satisfaisant				x						
29	BAES Classe 6	LEGRAND		x	Non Satisfaisant				x						Bloch hs
30	BAES wc	LEGRAND		x	Satisfaisant				x						
31	BAES Gtande salle fond à droite	URA		x	Satisfaisant				x						
32	BAES Dortoir de gauche	URA		x	Satisfaisant				x						
33	BAES Dortoir de gauche	URA		x	Satisfaisant				x						

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7986**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **30/04/2026 12:10:23**

Fin Controle: **30/04/2026 16:23:51**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE FOCH
93 AVENUE FOCH**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

**X
X
X**

**X
X
X
X**

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année	Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
34	BAES Dortoir du milieu	URA		x	Satisfaisant					x						
35	BAES Dortoir du milieu	URA		x	Satisfaisant					x						
36	BAES Bureau de la directrice	URA		x	Non Satisfaisant					x						Bloch hs
						0	0	0	6	27	0	0	0	0	0	

Légende: SA: SATI | BP: Bloc-Phare | ET: Etanche | AMBI: Ambiance | MIX: Mixte
BAPI: Bloc Autonome portable d'intervention | BAT: Bloc ATEX | LSC: Luminaires sur Source Centralisée

Synthèse Parc

SA:	0
BP:	0
ET:	0
BAES:	6
BAEH:	27
MIX:	0
AMBI:	0
BAPI:	0
BAT:	0
LSC:	0

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7986**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **30/04/2026 12:10:23**

Fin Controle: **30/04/2026 16:23:51**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE FOCH
93 AVENUE FOCH**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT		X
ICPE		X
HAB		X

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7986 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

Verification 2026

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

01 43 00 96 16

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité de(s) installation(s) de l'éclairage de sécurité de votre (vos) établissement(s), selon la NF C 71-830

Ainsi que des contrôles et tests de fonctionnements (asservissement télécommande(s), conformité du zonage, etc.)

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les observations de nos techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installation(s).

Ces opérations de maintenance ne se soustraient pas aux contrôles obligatoires des bureaux de contrôles agréés.

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT:


A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension § 3.15 de la NF C 71-830

B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies au paragraphe 4.1 et 4.2 de la NF C 71-830 mensuellement et semestriellement.

Signature du Client



Signature du Technicien



RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

MATERNELLE FOCH
93 AVENUE FOCH

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT		X
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7986**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **30/04/2026 12:10**
Fin Controle: **30/04/2026 16:23**

Signataire : **AMRAOUI**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
4	Local réserve papier	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2021		x		x	x							0,00	
1	Réfectoire	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2016		x		x	x						x	0,00	Plus de 10 ans
2	Entrée	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
3	salle du centre	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
5	Local technique	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
6	couloir	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
7	Laverie	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
8	Entrer côté cours	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2017		x		x	x							0,00	
9	Couloir face bibliothèque	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	DESAUTEL	2020		x		x	x							0,00	

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente / Année MES = Date Mise en Service / Année MQ = Date maintenance Quinquennale
V=Vérifié | SC=Sparklet CO2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Décennale
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé | RP=Recharge suite percussion

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

MATERNELLE FOCH
93 AVENUE FOCH

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT		X
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7986**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **30/04/2026 12:10**
Fin Controle: **30/04/2026 16:23**

Signataire : **AMRAOUI**

Synthèse du Parc Extincteurs par Type / Année		ANNEE M.E.S				
Type	Capacité	2016	2017	2020	2021	Total Type
CO2	2 kg	1		2	1	4
Eau + Additifs AB	6 Litres		1	4		5
Total Extincteurs		1	1	6	1	9

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

MATERNELLE FOCH
93 AVENUE FOCH

93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT		X
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7986**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **30/04/2026 12:10**
Fin Controle: **30/04/2026 16:23**

Signataire : **AMRAOUI**

Synthèse des Opérations

Vérifié : **9**
Sparklet Co2 : **0**
Scellé : **9**
Joint : **9**
Maint. Corrective : **0**
Maint. Quinquennale : **0**
Maint. Décennale : **0**
Neuf ou Echange : **0**
Réformé : **1**
Recharge Percussion : **0**

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7986 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
01 43 00 96 16

Signature du Client



Signature du Technicien



Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils font la maintenance des appareils extincteurs ainsi que le contrôle de la conformité de votre installation selon la norme NF S 61-919 et en fonction des réglementations applicables à votre établissement.

Nos intervenants ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance. Leurs observations ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre, le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité.