

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

**MATERNELLE LEON FRAPIE
RUE LEON FRAPIE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

**Norme:
NF S 61-933**

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: **7988**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Téléphone :

Début Controle: **04/05/2026 14:23:03**

Fin Controle: **05/05/2026 14:47:10**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

S.S.I de Catégorie: **TYPE 4**

Equipement d'alarme de Type: **Type 4**

Etat du système à l'arrivée du technicien compétent: < En veille sous Tension >

Périphérique(s)

N. Ordre	Désignation	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel	A/C	SDI	SMS I	DAS	Arret Technique	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
	Déclencheur Manuel	OREXA	Circulation R+1						0	X	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore et Visuel	OREXA	Circulation R+1						0	X	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	OREXA	Centre de loisir RDC						0	X	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore et Visuel	OREXA	Centre de loisir RDC						0	X	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	OREXA	Coter WC RDC						0	X	Satisfaisant	

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

	Diffuseur Sonore et Visuel	OREXA	Coter WC RDC						0	X	Satisfaisant	
	Diffuseur Sonore et Visuel	OREXA	Coter classe PS/GS RDC						0	X	Satisfaisant	
	Déclencheur Manuel	OREXA	Coter classe PS/GS RDC						0	X	Satisfaisant	

Synthèse de la Maintenance	Oui	Non
Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries	x	
Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition		x
Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins	x	
Personnes formées à l'exploitation du SSI		x
A l'issue de l'intervention, SSI à l'état de Bon Fonctionnement		x

Interventions correctives à réaliser et préconisations du mainteneur
Bon de travail N°7988 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE Vérification 2026 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE 01 43 00 96 16

Etat du système au départ du technicien compétent: < Opérationnel >

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

CADRE SOCIETE

Date: 05/05/2026 14:47:10

Intervenant : Jonatan DOS SANTOS

CADRE CLIENT

Date: 05/05/2026 14:47:10

Nom et Qualité:
AMRAOUI



RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7988**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **04/05/2026 14:23:03**

Fin Controle: **05/05/2026 14:47:10**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE LEON FRAPIE
RUE LEON FRAPIE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

1

BAES Entrée RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

2

BAES Entrée RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

3

BAES Entrée RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

4

BAES Circulation entrée RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

5

BAES AMBIANCE Hall sur poutre RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

6

BAES AMBIANCE Hall sur poutre RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

7

BAES AMBIANCE Hall sur poutre RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

8

BAES AMBIANCE Hall sur poutre RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

9

BAES Porte WC RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

10

BAES Sortie de Secours Réfectoire RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

11

BAES Sortie de Secours Réfectoire RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

12

BAES Cuisine RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

13

BAES Cuisine vers sortie RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

14

BAES Sortie de Secours coté WC RDC

LEGRAND

x

Non Satisfaisant

x

x

HS REF : 0 625 25

15

BAES Sortie de Secours WC RDC

URA

x

Satisfaisant

x

x

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7988**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **04/05/2026 14:23:03**

Fin Controle: **05/05/2026 14:47:10**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE LEON FRAPIE
RUE LEON FRAPIE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

N° Ordre	Type Emplacement Lieu Alimentation	Marque	Année Vérifié	Résultat Autonomie / B.F	SA	BP	ET	BAES	BAEH	MIX	AMBI	BAPI	BAT	LSC	Observations Technicien
16	BAES Sortie de Secours classe 2 coté WC RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
17	BAES Hall sur poutre vers classe PS/GS RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
18	BAES Sortie de Secours classe PS/GS RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
19	BAES Centre de loisir RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
20	BAES Centre de loisir RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
21	BAES Sortie de secours centre de loisir RDC	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x			x						HS REF : 0 625 25
22	BAES Sortie de secours centre de loisir salle 6 RDC	URA		x	Non Satisfaisant	x			x						HS REF : 111 013
23	BAES Sortie de Secours coté classe 4 RDC	LEGRAND		x	Non Satisfaisant	x			x						HS REF : 0 625 25A
24	BAES Sortie de Secours classe 4 RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
25	BAES Sortie de Secours dortoir RDC	URA		x	Non Satisfaisant	x			x						HS REF : 111 013
26	BAES Sortie de Secours dortoir RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
27	BAES Circulation réserve RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						
28	BAES Réserve RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
29	BAES Sortie de Secours tisanerie RDC	URA		x	Satisfaisant	x			x						
30	BAES Local TGBT RDC	LEGRAND		x	Satisfaisant	x			x						

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7988**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **04/05/2026 14:23:03**

Fin Controle: **05/05/2026 14:47:10**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE LEON FRAPIE
RUE LEON FRAPIE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X

X

X

X

X

X

X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

31

BAES Escalier R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

32

BAES Sortie de Secours classe 7 R+1

URA

x

Satisfaisant

x

x

33

BAES Sortie de Secours bibliothèque R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

34

BAES Entrée R+1

URA

x

Satisfaisant

x

x

35

BAES Entrée R+1

URA

x

Satisfaisant

x

x

36

BAES Sortie de secours WC R+1

URA

x

Satisfaisant

x

x

37

BAES Porte classe 9 R+1

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

38

BAES Sortie de secours classe 9 R+1

LEGRAND

x

Non Satisfaisant

x

x

HS REF : 0 625 25

39

BAES Sortie de secours salle peinture classe 9 R+1

URA

x

Satisfaisant

x

x

40

BAES Chaufferie R-1

URA

x

Satisfaisant

x

x

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7988**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **04/05/2026 14:23:03**

Fin Controle: **05/05/2026 14:47:10**

Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE LEON FRAPIE
RUE LEON FRAPIE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP
IGH
ERT
ICPE
HAB

OUI

NON

X
X
X

X

X

X
X
X

Descriptif Général

Etat et Résultats

Informations Détaillées

Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

Légende: SA: SATI | BP: Bloc-Phare | ET: Etanche | AMBI: Ambiance | MIX: Mixte
BAPI: Bloc Autonome portable d'intervention | BAT: Bloc ATEX | LSC: Luminaires sur Source Centralisée

40	0	0	36	0	0	4	0	0	0
----	---	---	----	---	---	---	---	---	---

Synthèse Parc

SA:	40
BP:	0
ET:	0
BAES:	36
BAEH:	0
MIX:	0
AMBI:	4
BAPI:	0
BAT:	0
LSC:	0

RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7988**Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**Début Controle: **04/05/2026 14:23:03**Fin Controle: **05/05/2026 14:47:10**Signataire : **AMRAOUI**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE LEON FRAPIE
RUE LEON FRAPIE****93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**Registre signé:
Devis à réaliser:
Reg. Appl. ERP**X****X****X**

IGH

X

ERT

X

ICPE

X

HAB

X

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7988 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

Verification 2026

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

01 43 00 96 16

Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité de(s) installation(s) de l'éclairage de sécurité de votre (vos) établissement(s), selon la NF C 71-830

Ainsi que des contrôles et tests de fonctionnements (asservissement télécommande(s), conformité du zonage, etc.)

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les observations de nos techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installation(s).

Ces opérations de maintenance ne se soustraient pas aux contrôles obligatoires des bureaux de contrôles agréés.

OBLIGATION DE L'EXPLOITANT:

A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension § 3.15 de la NF C 71-830**B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies au paragraphe 4.1 et 4.2 de la NF C 71-830 mensuellement et semestriellement.**

Signature du Client



Signature du Technicien

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE LEON FRAPIE
RUE LEON FRAPIE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7988**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **04/05/2026 14:23**
Fin Controle: **05/05/2026 14:47**

Signataire : **AMRAOUI**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
5	Chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
1	Chaufferie R-1	CO2	2 kg	PP	DESAUTEL	2014		x		x	x						x	0,00	HS +10ans
2	Chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
3	Chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PA	DESAUTEL	2014		x		x	x						x	0,00	HS +10ans
4	Chaufferie R-1	Poudre ABC	6 kg	PA	ANDRIEU	2023		x		x	x							0,00	
6	Cuisine RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
7	Entrée RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	Prévoir quinquenal
8	Réfectoire RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	Prévoir quinquenal
9	Réfectoire RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
10	Bureau directrice RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	Manque panneau
11	Face classe PS/GS RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	Prévoir quinquenal
12	Centre de loisir RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
13	Classe 4 RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	Prévoir quinquenal
14	Local TGBT RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2021		x		x	x							0,00	
15	Face réserve RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
16	Dortoir RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
17	Circulation R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2022		x		x	x							0,00	
18	Circulation R+1	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	Prévoir quinquenal

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente / Année MES = Date Mise en Service / Année MQ = Date maintenance Quinquennale
V=Vérifié | SC=Sparklet CO2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Décennale
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé | RP=Recharge suite percussion

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE LEON FRAPIE
RUE LEON FRAPIE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7988**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **04/05/2026 14:23**
Fin Controle: **05/05/2026 14:47**

Signataire : **AMRAOUI**

Synthèse du Parc Extincteurs par Type / Année		ANNEE M.E.S					
Type	Capacité	2014	2020	2021	2022	2023	Total Type
CO2	2 kg	1		1	2		4
Eau + Additifs AB	6 Litres		5		5		10
Poudre ABC	6 kg	1				3	4
Total Extincteurs		2	5	1	7	3	18

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE LEON FRAPIE
RUE LEON FRAPIE**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7988**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **04/05/2026 14:23**
Fin Controle: **05/05/2026 14:47**

Signataire : **AMRAOUI**


Synthèse des Opérations

Vérifié : **18**
Sparklet Co2 : **0**
Scellé : **18**
Joint : **18**
Maint. Corrective : **0**
Maint. Quinquennale : **0**
Maint. Décennale : **0**
Neuf ou Echange : **0**
Réformé : **2**
Recharge Percussion : **0**

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7988 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
01 43 00 96 16

Signature du Client



Signature du Technicien



Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils font la maintenance des appareils extincteurs ainsi que le contrôle de la conformité de votre installation selon la norme NF S 61-919 et en fonction des réglementations applicables à votre établissement.

Nos intervenants ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance. Leurs observations ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre, le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité.