

# RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**  
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE VICTOR HUGO**  
**36 AVENUE VICTOR HUGO**

**93360 NEUILLY PLAISANCE**  
**Tel:**

|                   | OUI | NON |
|-------------------|-----|-----|
| APSAD:            |     |     |
| Registre signé:   | X   | X   |
| Devis à réaliser: | X   |     |
| Reg. Appl. ERP    | X   |     |
| Reg. Appl. IGH    |     | X   |
| Reg. Appl. ERT    | X   |     |
| Reg. Appl. ICPE   |     | X   |
| Reg. Appl. HAB    |     | X   |

Rapport No: **7990**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**  
Téléphone :

Début Controle: **19/05/2026 09:00**  
Fin Controle: **20/05/2026 14:35**

Signataire : **PERAMIN Fabrice**

| N° | Emplacement Niveau                  | Agent Extincteur  | Capacité | PA/PP | Marque   | Année Fabrication | Année MQ | V | SC | S | J | MC | MQ | MD | N | R | RP | Gr. Cart. CO2 | Observations Technicien |
|----|-------------------------------------|-------------------|----------|-------|----------|-------------------|----------|---|----|---|---|----|----|----|---|---|----|---------------|-------------------------|
| 1  | Hall préau RDC                      | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2022              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                         |
| 2  | Bureau directrice RDC               | CO2               | 2 kg     | PP    | EUROFEU  | 2020              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                         |
| 3  | Couloir classe 1 RDC                | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2022              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                         |
| 4  | Couloir classe 2 RDC                | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2022              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                         |
| 5  | Vestiaires RDC                      | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | DESAUTEL | 2017              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                         |
| 6  | Salle des maitres RDC               | CO2               | 2 kg     | PP    | ANDRIEU  | 2020              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                         |
| 7  | Couloir coter sortie de secours RDC | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2022              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                         |
| 8  | Cuisine RDC                         | CO2               | 2 kg     | PP    | ANDRIEU  | 2022              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                         |
| 9  | SAS vers logement RDC               | CO2               | 2 kg     | PP    | DESAUTEL | 2014              |          | x |    | x | x |    |    |    |   | x |    | 0,00          | HS +10ans               |
| 10 | SAS vers logement RDC               | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | DESAUTEL | 2017              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                         |
| 11 | Gymnase Armoire élec RDC            | CO2               | 2 kg     | PP    | EUROFEU  | 2017              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                         |
| 12 | Gymnase RDC                         | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2020              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                         |
| 13 | Gymnase RDC                         | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | DESAUTEL | 2017              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                         |
| 14 | Entrée annexe RDC                   | CO2               | 2 kg     | PP    | ANDRIEU  | 2022              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                         |
| 15 | Entrée annexe RDC                   | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2022              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                         |
| 16 | Classe jaune annexe RDC             | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2022              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                         |
| 17 | Classe GS2 annexe RDC               | Eau + Additifs AB | 6 Litres | PA    | ANDRIEU  | 2022              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          |                         |
| 18 | Chaufferie annexe RDC               | Poudre ABC        | 6 kg     | PA    | ANDRIEU  | 2023              |          | x |    | x | x |    |    |    |   |   |    | 0,00          | Rajout d'un panneau     |

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente / Année MES = Date Mise en Service / Année MQ = Date maintenance Quinquennale  
V=Vérifié | SC=Sparklet CO2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Dé cennale  
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé | RP=Recharge suite percussion

## RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**  
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE VICTOR HUGO  
36 AVENUE VICTOR HUGO**

**93360 NEUILLY PLAISANCE  
Tel:**

|                   | OUI      | NON      |
|-------------------|----------|----------|
| APSAD:            |          | <b>X</b> |
| Registre signé:   | <b>X</b> |          |
| Devis à réaliser: | <b>X</b> |          |
| Reg. Appl. ERP    | <b>X</b> |          |
| Reg. Appl. IGH    |          | <b>X</b> |
| Reg. Appl. ERT    | <b>X</b> |          |
| Reg. Appl. ICPE   |          | <b>X</b> |
| Reg. Appl. HAB    |          | <b>X</b> |

Rapport No: **7990**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**  
Téléphone :

Début Controle: **19/05/2026 09:00**  
Fin Controle: **20/05/2026 14:35**

Signataire : **PERAMIN Fabrice**

| Synthèse du Parc Extincteurs par Type / Année |          | ANNEE M.E.S |          |          |          |          |            |
|-----------------------------------------------|----------|-------------|----------|----------|----------|----------|------------|
| Type                                          | Capacité | 2014        | 2017     | 2020     | 2022     | 2023     | Total Type |
| CO2                                           | 2 kg     | 1           | 1        | 2        | 2        |          | <b>6</b>   |
| Eau + Additifs AB                             | 6 Litres |             | 3        | 1        | 7        |          | <b>11</b>  |
| Poudre ABC                                    | 6 kg     |             |          |          |          | 1        | <b>1</b>   |
| <b>Total Extincteurs</b>                      |          | <b>1</b>    | <b>4</b> | <b>3</b> | <b>9</b> | <b>1</b> | <b>18</b>  |

## RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**  
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE VICTOR HUGO**  
**36 AVENUE VICTOR HUGO**

**93360 NEUILLY PLAISANCE**  
**Tel:**

|                   | OUI | NON |
|-------------------|-----|-----|
| APSAD:            |     |     |
| Registre signé:   | X   | X   |
| Devis à réaliser: | X   |     |
| Reg. Appl. ERP    | X   |     |
| Reg. Appl. IGH    |     | X   |
| Reg. Appl. ERT    | X   |     |
| Reg. Appl. ICPE   |     | X   |
| Reg. Appl. HAB    |     | X   |

Rapport No: **7990**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**  
Téléphone :

Début Controle: **19/05/2026 09:00**  
Fin Controle: **20/05/2026 14:35**

Signataire : **PERAMIN Fabrice**


### Synthèse des Opérations

|                     |      |
|---------------------|------|
| Vérifié             | : 18 |
| Sparklet Co2        | : 0  |
| Scellé              | : 18 |
| Joint               | : 18 |
| Maint. Corrective   | : 0  |
| Maint. Quinquennale | : 0  |
| Maint. Décennale    | : 0  |
| Neuf ou Echange     | : 0  |
| Réformé             | : 1  |
| Recharge Percussion | : 0  |

### Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7990 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE  
Verification 2026  
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE  
01 43 00 96 16

### Signature du Client



### Signature du Technicien



Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

*Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.*

*Ils font la maintenance des appareils extincteurs ainsi que le contrôle de la conformité de votre installation selon la norme NF S 61-919 et en fonction des réglementations applicables à votre établissement.*

*Nos intervenants ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance. Leurs observations ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre, le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité.*

# RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

**MATERNELLE VICTOR HUGO  
36 AVENUE VICTOR HUGO**

**93360 NEUILLY PLAISANCE  
Tel:**

**Norme:  
NF S 61-933**

|                   | OUI | NON |
|-------------------|-----|-----|
| Registre signé:   | X   |     |
| Devis à réaliser: | X   |     |
| Reg. Appl. ERP    | X   |     |
| IGH               |     | X   |
| ERT               | X   |     |
| ICPE              |     | X   |
| HAB               |     | X   |

Rapport No: **7990**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**  
Téléphone :

Début Controle: **19/05/2026 09:00:00**  
Fin Controle: **20/05/2026 14:35:38**

Signataire : **PERAMIN Fabrice**

Code Client: **1943**  
No. de Dossier:

S.S.I de Catégorie: **TYPE 4**  
Equipement d'alarme de Type: **Type 4**

**Etat du système à l'arrivée du technicien compétent: < En veille sous Tension >**

## Système de Sécurité Incendie Type 1,2,4

| N. Ordre | Catégorie Type Equipement | Marque Série / Date MES | Emplacement Précision Matériel Zone Adresse |                               |                                     | A/C                                | NB Qté                                             | Vérifié            | Fonctionnement S / NS / NVE | Observations Technicien |
|----------|---------------------------|-------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 1        | CENTRALE ALARME           | NEUTRONIC               | Bureau directrice RDC                       |                               |                                     | C                                  | 0                                                  | x                  | Satisfaisant                |                         |
|          | Quantité                  | Année Batterie(s)       | Capacité (Q) Batteries en ah                | Tension de charge (U) en volt | Tension hors secteur (U) à t=0 en V | Consommation hors secteur (I) en A | Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure | ETAT des Batteries |                             |                         |
| BAT 1    | 1                         |                         | 0,6                                         | 12                            | 0                                   | 0                                  | 0,00                                               | BON                |                             |                         |
| BAT 2    | 0                         |                         | 0                                           | 0                             | 0                                   | 0                                  | 0,00                                               |                    |                             |                         |

## Périphérique(s)

| N. Ordre | Désignation        | Marque Série / Date MES | Emplacement Précision Matériel | A/C | SDI | CMSI | DAS | Arret Technique | NB Qté | Vérifié | Fonctionnement S / NS / NVE | Observations Technicien |
|----------|--------------------|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|------|-----|-----------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|
| 1        | Déclencheur Manuel | NEUTRONIC               | Sortie de Secours gymnase RDC  |     |     |      |     |                 | 0      | x       | Satisfaisant                |                         |
| 1        | Diffuseur Sonore   |                         | Salle coter gymnase RDC        |     |     |      |     |                 | 0      | x       | Satisfaisant                |                         |

# RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

## Périphérique(s)

| N. Ordre | Désignation        | Marque<br>Série / Date MES | Emplacement<br>Précision Matériel            | A/C | SDI | CMSI | DAS | Arret<br>Technique | NB<br>Qté | Vérifié | Fonctionnement<br>S / NS / NVE | Observations Technicien |
|----------|--------------------|----------------------------|----------------------------------------------|-----|-----|------|-----|--------------------|-----------|---------|--------------------------------|-------------------------|
| 1        | Déclencheur Manuel | NEUTRONIC                  | Entrée principale<br>RDC                     |     |     |      |     |                    | 0         | x       | Satisfaisant                   |                         |
| 1        | Diffuseur Sonore   |                            | Couloir face WC<br>RDC                       |     |     |      |     |                    | 0         | x       | Satisfaisant                   |                         |
| 1        | Diffuseur Sonore   |                            | Couloir face salle 4<br>RDC                  |     |     |      |     |                    | 0         | x       | Satisfaisant                   |                         |
| 1        | Diffuseur Sonore   |                            | Porte gymnase<br>RDC                         |     |     |      |     |                    | 0         | x       | Satisfaisant                   |                         |
| 1        | Déclencheur Manuel | NEUTRONIC                  | Sortie de Secours WC<br>RDC                  |     |     |      |     |                    | 0         | x       | Satisfaisant                   |                         |
| 1        | Déclencheur Manuel | NEUTRONIC                  | Sortie de Secours gymnase<br>RDC             |     |     |      |     |                    | 0         | x       | Satisfaisant                   |                         |
| 1        | Déclencheur Manuel | NEUTRONIC                  | Sortie de Secours dortoir<br>RDC             |     |     |      |     |                    | 0         | x       | Satisfaisant                   |                         |
| 1        | Déclencheur Manuel | MERLIN GERIN               | Sortie de secours cuisine<br>RDC             |     |     |      |     |                    | 0         | x       | Satisfaisant                   |                         |
| 1        | Déclencheur Manuel | NEUTRONIC                  | Sortie de Secours coter vestiaire<br>RDC     |     |     |      |     |                    | 0         | x       | Satisfaisant                   |                         |
| 1        | Déclencheur Manuel | NEUTRONIC                  | Sortie de Secours salle coter dortoir<br>RDC |     |     |      |     |                    | 0         | x       | Satisfaisant                   |                         |
| 1        | Diffuseur Sonore   |                            | Préau hall entrée<br>RDC                     |     |     |      |     |                    | 0         | x       | Satisfaisant                   |                         |
| 1        | Diffuseur Sonore   |                            | Sortie de secours cuisine<br>RDC             |     |     |      |     |                    | 0         | x       | Satisfaisant                   |                         |
| 1        | Diffuseur Sonore   |                            | Sortie de Secours coter vestiaire<br>RDC     |     |     |      |     |                    | 0         | x       | Satisfaisant                   |                         |
| 1        | Diffuseur Sonore   |                            | Sortie de Secours salle coter dortoir<br>RDC |     |     |      |     |                    | 0         | x       | Satisfaisant                   |                         |

|       |                    |                      |                                 |                                  |                                        |                                       |   |                                                          |                       |  |
|-------|--------------------|----------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------|---|----------------------------------------------------------|-----------------------|--|
| 2     | CENTRALE<br>ALARME | NEUTRONIC            | Entrée annexe<br>RDC            |                                  |                                        | C                                     | 0 | x                                                        | Satisfaisant          |  |
|       | Quantité           | Année<br>Batterie(s) | Capacité (Q) Batteries<br>en ah | Tension de charge (U)<br>en volt | Tension hors secteur<br>(U) à t=0 en V | Consommation hors<br>secteur (I) en A |   | Autonomie théorique<br>des batteries (t=Q/I) en<br>Heure | ETAT<br>des Batteries |  |
|       | BAT 1              | 1                    | 0,6                             | 12                               | 0                                      | 0                                     |   | 0,00                                                     | BON                   |  |
| BAT 2 | 0                  |                      | 0                               | 0                                | 0                                      | 0                                     |   | 0,00                                                     |                       |  |

# RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

## Périphérique(s)

| N. Ordre | Désignation                | Marque Série / Date MES | Emplacement Précision Matériel | A/C | SDI | CMSI | DAS | Arret Technique | NB Qté | Vérifié | Fonctionnement S / NS / NVE | Observations Technicien |
|----------|----------------------------|-------------------------|--------------------------------|-----|-----|------|-----|-----------------|--------|---------|-----------------------------|-------------------------|
| 2        | Diffuseur Sonore et Visuel |                         | WC annexe RDC                  |     |     |      |     |                 | 0      | x       | Satisfaisant                |                         |
| 2        | Déclencheur Manuel         | NEUTRONIC               | Entrée annexe RDC              |     |     |      |     |                 | 0      | x       | Satisfaisant                |                         |
| 2        | Déclencheur Manuel         | NEUTRONIC               | Sortie classe GS2 annexe RDC   |     |     |      |     |                 | 0      | x       | Satisfaisant                |                         |
| 2        | Déclencheur Manuel         | NEUTRONIC               | Sortie classe jaune annexe RDC |     |     |      |     |                 | 0      | x       | Satisfaisant                |                         |

### Synthèse de la Maintenance

Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries

**x**

Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition

**x**

Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins

**x**

Personnes formées à l'exploitation du SSI

**x**

**A l'issue de l'intervention, SSI à l'état de Bon Fonctionnement**

**x**

### Interventions correctives à réaliser et préconisations du mainteneur

Bon de travail N°7990 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

Vérification 2026

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

01 43 00 96 16

**Etat du système au départ du technicien compétent: < Opérationnel >**

## RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

### CADRE SOCIETE

Date: 20/05/2026 14:35:38  
Intervenant : Jonatan DOS SANTOS

### CADRE CLIENT

Date: 20/05/2026 14:35:38  
Nom et Qualité:  
PERAMIN Fabrice



# RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

**NF C 71-830**

Rapport No: **7990**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **19/05/2026 09:00:00**

Fin Controle: **20/05/2026 14:35:38**

Signataire : **PERAMIN Fabrice**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE VICTOR HUGO  
36 AVENUE VICTOR HUGO**

**93360 NEUILLY PLAISANCE  
Tel:**

Registre signé:  
Devis à réaliser:  
Reg. Appl. ERP  
IGH  
ERT  
ICPE  
HAB

**OUI**

**NON**

**X**

**X**

**X**

**X**

**X**

**X**

**X**

## Descriptif Général

## Etat et Résultats

## Informations Détaillées

## Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement  
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

1

BAES Sortie de Secours gymnase RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

2

BAES AMBIANCE Gymnase RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

3

BAES AMBIANCE Gymnase RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

4

BAES Sortie de Secours gymnase RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

5

BAES Porte classe vers gymnase RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

6

BAES AMBIANCE Préau hall entrée RDC

KAUFEL

x

Satisfaisant

x

7

BAES Entrée principale RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

8

BAES Cuisine RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

9

BAES Sortie de secours cuisine RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

10

BAES 1ère porte couloir vers classe RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

11

BAES Couloir vers vestiaire RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

12

BAES Sortie de Secours coter vestiaire RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

## BIS

12

BAES AMBIANCE Vestiaire RDC

LEGRAND

x

Satisfaisant

x

x

# RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

**NF C 71-830**

Rapport No: **7990**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **19/05/2026 09:00:00**

Fin Controle: **20/05/2026 14:35:38**

Signataire : **PERAMIN Fabrice**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE VICTOR HUGO  
36 AVENUE VICTOR HUGO**

**93360 NEUILLY PLAISANCE  
Tel:**

Registre signé:  
Devis à réaliser:  
Reg. Appl. ERP  
IGH  
ERT  
ICPE  
HAB

**OUI**

**NON**

**X**

**X**

**X**

**X**

**X**

**X**

**X**

## Descriptif Général

## Etat et Résultats

## Informations Détaillées

## Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement  
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

| N° Ordre | Type   Emplacement<br>Lieu Alimentation        | Marque  | Année Vérifié | Résultat Autonomie / B.F | SA               | BP | ET | BAES | BAEH | MIX | AMBI | BAPI | BAT | LSC | Observations Technicien |
|----------|------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------|------------------|----|----|------|------|-----|------|------|-----|-----|-------------------------|
| 13       | BAES Sortie de Secours salle coter dortoir RDC | LEGRAND |               | x                        | Satisfaisant     | x  |    |      | x    |     |      |      |     |     |                         |
| 14       | BAES Sortie de Secours dortoir RDC             | KAUFEL  |               | x                        | Non Satisfaisant |    |    |      | x    |     |      |      |     |     | HS REF: 663 330         |
| 15       | BAES Entrée annexe RDC                         | LEGRAND |               | x                        | Satisfaisant     | x  |    |      | x    |     |      |      |     |     |                         |
| 16       | BAES Entrée classe jaune annexe RDC            | LEGRAND |               | x                        | Satisfaisant     | x  |    |      | x    |     |      |      |     |     |                         |
| 17       | BAES Sortie classe jaune annexe RDC            | LEGRAND |               | x                        | Satisfaisant     | x  |    |      | x    |     |      |      |     |     |                         |
| 18       | BAES Entrée classe GS2 annexe RDC              | LEGRAND |               | x                        | Satisfaisant     | x  |    |      | x    |     |      |      |     |     |                         |
| 19       | BAES Sortie classe GS2 annexe RDC              | LEGRAND |               | x                        | Satisfaisant     | x  |    |      | x    |     |      |      |     |     |                         |
| 20       | BAES AMBIANCE Chaufferie annexe RDC            | LEGRAND |               | x                        | Satisfaisant     | x  |    |      |      |     |      | x    |     |     |                         |

# RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

**NF C 71-830**

Rapport No: **7990**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Début Controle: **19/05/2026 09:00:00**

Fin Controle: **20/05/2026 14:35:38**

Signataire : **PERAMIN Fabrice**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE VICTOR HUGO  
36 AVENUE VICTOR HUGO**

**93360 NEUILLY PLAISANCE  
Tel:**

Registre signé:  
Devis à réaliser:  
Reg. Appl. ERP  
IGH  
ERT  
ICPE  
HAB

**OUI**

**NON**

**X**  
**X**  
**X**  
  
**X**  
  
  
  
  
  
**X**

**X**  
  
**X**  
**X**

## Descriptif Général

## Etat et Résultats

## Informations Détaillées

## Observations Technicien

N° Ordre

Type | Emplacement  
Lieu Alimentation

Marque

Année Vérifié

Résultat Autonomie / B.F

SA

BP

ET

BAES

BAEH

MIX

AMBI

BAPI

BAT

LSC

**Légende:** SA: SATI | BP: Bloc-Phare | ET: Etanche | AMBI: Ambiance | MIX: Mixte  
BAPI: Bloc Autonome portable d'intervention | BAT: Bloc ATEX | LSC: Luminaires sur Source Centralisée

|    |   |   |    |   |   |   |   |   |   |
|----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|
| 17 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
|----|---|---|----|---|---|---|---|---|---|

## Synthèse Parc

|       |    |
|-------|----|
| SA:   | 17 |
| BP:   | 0  |
| ET:   | 0  |
| BAES: | 16 |
| BAEH: | 0  |
| MIX:  | 0  |
| AMBI: | 5  |
| BAPI: | 0  |
| BAT:  | 0  |
| LSC:  | 0  |

# RAPPORT DE VERIFICATION (B.A.E.S) BLOCS AUTONOMES D'ECLAIRAGE DE SECURITE

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Norme:

NF C 71-830

Rapport No: **7990**Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**Début Controle: **19/05/2026 09:00:00**Fin Controle: **20/05/2026 14:35:38**Signataire : **PERAMIN Fabrice**

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**MATERNELLE VICTOR HUGO  
36 AVENUE VICTOR HUGO****93360 NEUILLY PLAISANCE  
Tel:**Registre signé:  
Devis à réaliser:  
Reg. Appl. ERP**X****X****X**

IGH

**X**

ERT

**X**

ICPE

**X**

HAB

**X**

## Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7990 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

Verification 2026

MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE

01 43 00 96 16

**Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.**

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils ont pour mission d'effectuer la maintenance et le contrôle de la conformité de(s) installation(s) de l'éclairage de sécurité de votre (vos) établissement(s), selon la NF C 71-830

Ainsi que des contrôles et tests de fonctionnements (asservissement télécommande(s), conformité du zonage, etc.)

Ils ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance.

Les observations de nos techniciens ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité de votre (vos) installation(s).

Ces opérations de maintenance ne se soustraient pas aux contrôles obligatoires des bureaux de contrôles agréés.

### OBLIGATION DE L'EXPLOITANT:

**A) L'éclairage de sécurité doit être mis à l'état de repos ou d'arrêt lorsque l'installation d'éclairage normal est mise intentionnellement hors tension § 3.15 de la NF C 71-830****B) L'exploitant assure les vérifications telles qu'elles sont définies au paragraphe 4.1 et 4.2 de la NF C 71-830 mensuellement et semestriellement.**

Signature du Client



Signature du Technicien