

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

SKATE PARC
PLACE MONTGOMERY
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:

Norme:
NF S 61-933

	OUI	NON
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
IGH		X
ERT	X	
ICPE		X
HAB		X

Rapport No: 7999

Nom Technicien: Jonatan DOS SANTOS
Téléphone :

Début Controle: 12/06/2026 13:58:09
Fin Controle: 12/06/2026 15:00:00

Signataire : MAURICE

Code Client: 1943
No. de Dossier:

S.S.I de Catégorie: TYPE 4
Equipement d'alarme de Type: Type 4

Etat du système à l'arrivée du technicien compétent: < En veille sous Tension >

Système de Sécurité Incendie Type 1,2,4

N. Ordre	Catégorie Type Equipement	Marque Série / Date MES	Emplacement Précision Matériel Zone Adresse			A/C	NB Qté	Vérifié	Fonctionnement S / NS / NVE	Observations Technicien
1	CENTRALE ALARME	OREXA	Terrain RDC			C	0	x	Satisfaisant	
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A		Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure		ETAT des Batteries
BAT 1	0		0	0	0	0		0,00		
BAT 2	0		0	0	0	0		0,00		
1	CENTRALE ALARME	OREXA	Entrée RDC			C	0	x	Satisfaisant	
	Quantité	Année Batterie(s)	Capacité (Q) Batteries en ah	Tension de charge (U) en volt	Tension hors secteur (U) à t=0 en V	Consommation hors secteur (I) en A		Autonomie théorique des batteries (t=Q/I) en Heure		ETAT des Batteries
BAT 1	0		0	0	0	0		0,00		
BAT 2	0		0	0	0	0		0,00		

RAPPORT DE VERIFICATION PREVENTIVE D'UN SYSTEME DE SECURITE INCENDIE (S.S.I)

Synthèse de la Maintenance	Oui	Non
Essais de la diffusion du Signal d'alarme (5min) sur Batteries	x	
Dossier d'identité du SSI présent et mis à disposition		x
Registre de Sécurité mis à disposition et complété par nos soins	x	
Personnes formées à l'exploitation du SSI		x
A l'issue de l'intervention, SSI à l'état de Bon Fonctionnement		x

Interventions correctives à réaliser et préconisations du mainteneur

Bon de travail N°7999 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
01 43 00 96 16

Etat du système au départ du technicien compétent: < Opérationnel >

CADRE SOCIETE

Date: 12/06/2026 15:00:00
Intervenant : Jonatan DOS SANTOS

CADRE CLIENT

Date: 12/06/2026 15:00:00
Nom et Qualité:
MAURICE

