

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**

No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**SKATE PARC
PLACE MONTGOMERY**

93360 NEUILLY PLAISANCE

Tel:

	OUI	NON
APSAD:		X
Registre signé:	X	
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7999**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**

Téléphone :

Début Controle: **12/06/2026 13:58**

Fin Controle: **12/06/2026 15:00**

Signataire : **MAURICE**

N°	Emplacement Niveau	Agent Extincteur	Capacité	PA/PP	Marque	Année Fabrication	Année MQ	V	SC	S	J	MC	MQ	MD	N	R	RP	Gr. Cart. CO2	Observations Technicien
1	Entrée RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2024		x		x	x							0,00	
2	Entrée RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	
3	Terrain RDC	Eau + Additifs AB	6 Litres	PA	ANDRIEU	2020		x		x	x					x		0,00	HS Percuté
4	Coté banc RDC	CO2	2 kg	PP	ANDRIEU	2020		x		x	x							0,00	

LEGENDE: PA = Pression Auxiliaire / PP = Pression Permanente / Année MES = Date Mise en Service / Année MQ = Date maintenance Quinquennale
V=Vérifié | SC=Sparklet CO2 | S=Scellé | J=Joint | MC=Maintenance Corrective | MQ=Maintenance Quinquennale | MD=Maintenance Décennale
N=Neuf ou Echange Standard | R=Réformé | RP=Recharge suite percussion

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**SKATE PARC
PLACE MONTGOMERY**

**93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7999**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **12/06/2026 13:58**
Fin Controle: **12/06/2026 15:00**

Signataire : **MAURICE**

Synthèse du Parc Extincteurs par Type / Année		ANNEE M.E.S		
Type	Capacité	2020	2024	Total Type
CO2	2 kg	1	1	2
Eau + Additifs AB	6 Litres	2		2
Total Extincteurs		3	1	4

RAPPORT DE VERIFICATION DES EXTINCTEURS

Code Client: **1943**
No. de Dossier:

Code Client FACTURATION:

Code Client INTERVENTION: 1943

**SKATE PARC
PLACE MONTGOMERY
93360 NEUILLY PLAISANCE
Tel:**

	OUI	NON
APSAD:		
Registre signé:	X	X
Devis à réaliser:	X	
Reg. Appl. ERP	X	
Reg. Appl. IGH		X
Reg. Appl. ERT	X	
Reg. Appl. ICPE		X
Reg. Appl. HAB		X

Rapport No: **7999**

Nom Technicien: **Jonatan DOS SANTOS**
Téléphone :

Début Controle: **12/06/2026 13:58**
Fin Controle: **12/06/2026 15:00**

Signataire : **MAURICE**


Synthèse des Opérations

Vérifié : **4**
Sparklet Co2 : **0**
Scellé : **4**
Joint : **4**
Maint. Corrective : **0**
Maint. Quinquennale : **0**
Maint. Décennale : **0**
Neuf ou Echange : **0**
Réformé : **1**
Recharge Percussion : **0**

Commentaires sur Intervention

Bon de travail N°7999 MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
Verification 2026
MAIRIE DE NEUILLY PLAISANCE
01 43 00 96 16

Signature du Client



Signature du Technicien



Le client est informé que la périodicité de la vérification est annuelle au minimum, avec une tolérance de 2 mois par rapport au mois de référence selon la réglementation.

Nos techniciens sont des professionnels dûment qualifiés.

Ils font la maintenance des appareils extincteurs ainsi que le contrôle de la conformité de votre installation selon la norme NF S 61-919 et en fonction des réglementations applicables à votre établissement.

Nos intervenants ont un devoir de conseil, d'information et de résultat en matière de maintenance. Leurs observations ont pour but de répondre à ces obligations et vous permettre, le cas échéant, une amélioration ou une mise en conformité.