



# RAPPORT DE VÉRIFICATION

## Vérification technique des installations

- Appareils Mobiles
- Equipements d'alarme

Rendu compte à : ANTONY FLEURANT  
Accompagné par : Non accompagné

N° de rapport : 135712768-001-1  
Date : 27/03/2026

Lieu d'intervention :  
TENNIS Couverts + bulle  
27 RUE MARGUERITE  
93360 NEUILLY PLAISANCE

Date(s) d'intervention :  
Du 26/03/2026 au 26/03/2026  
  
Intervenant :  
FABRICE PRESTA



OBSERVATION(S)

Ce rapport comporte 7 pages

# 1. Synthèse des observations

## APPAREILS MOBILES

| N° § | N° | Objet                                                                          | Observation                                                                   |
|------|----|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| 3    | 1  | Identification : extincteur<br>Repère : EPA 6<br>Localisation : tennis club    | Absence de signalétique de l'extincteur N°5                                   |
| 3    | 2  | Identification : extincteur<br>Repère : EPA 6<br>Localisation : tennis club    | Absence de plomb extincteur n°9                                               |
| 3    | 3  | Identification : extincteur<br>Repère : C0 2 2KG<br>Localisation : tennis club | Absence de signalétique de l'extincteur tableau électrique N°6                |
| 3    | 4  | Identification : extincteur<br>Repère : EPA 6<br>Localisation : Bulle          | absence de numérotation                                                       |
| 3    | 5  | Identification : extincteur<br>Repère : POUDRE 6KG<br>Localisation : Bulle     | Absence de signalétique sur les 2 portes extérieur DALKIA extincteur N° 29/30 |

## EQUIPEMENT D'ALARME

Sans observation

# Sommaire

|                                                           |          |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| <b>1 Synthèse des observations</b>                        | <b>2</b> |
| <b>2 Généralités</b>                                      | <b>4</b> |
| 2.1 Objectif des vérifications                            | 4        |
| 2.2 Classement de l'établissement                         | 4        |
| 2.3 Références réglementaires                             | 4        |
| 2.4 Périodicité                                           | 4        |
| 2.5 Installations vérifiées                               | 4        |
| 2.6 Rapport de vérification avant mise en service         | 4        |
| 2.7 Modifications depuis les précédentes vérifications    | 4        |
| 2.8 Commentaires relatifs au déroulement de la prestation | 5        |
| 2.9 Registre de sécurité                                  | 5        |
| 2.10 Abréviations utilisées                               | 5        |
| <b>3 Appareils mobiles</b>                                | <b>6</b> |
| 3.1 Nature des installations ou équipements vérifiés      | 6        |
| 3.2 Vérification des installations et équipements         | 6        |
| <b>4 Equipements d'alarme</b>                             | <b>7</b> |
| 4.1 Nature des installations ou équipements vérifiés      | 7        |
| 4.2 Vérification des installations et équipements         | 7        |

## 2. Généralités

### 2.1. Objectif des vérifications

La prestation a pour but de vérifier l'état apparent et le fonctionnement des installations. Ces vérifications visent la sécurité des personnes dans les établissements recevant du public.

### 2.2. Classement de l'établissement

ERP :

**Type :** X L N **Catégorie :** 2

**Selon :** PV de la commission de sécurité

- **Numéro :** / **Date :** 29/01/2020

**Commentaire relatif au classement :**

- Type X de 5ème catégorie et Type L et N de 2ème catégorie

### 2.3. Références réglementaires

Les vérifications ont été réalisées en fonction du type d'installation et du classement de l'établissement, selon les référentiels suivants :

- Code de la construction et de l'habitation
  - Article R.143-34
- ERP de 1ère à 4ème catégorie :
  - Article MS 73 de l'arrêté du 25 juin 1980 : Moyens de secours
  - Article DF 10 de l'arrêté du 25 juin 1980 : installations de désenfumage
  - Article U 64 de l'arrêté du 25 juin 1980 : installations de gaz médicaux
- ERP de 5ème catégorie :
  - Article PE 4 de l'arrêté du 22 juin 1990
- ERT : Code du travail
  - Article R.4224-17
- Bâtiments d'habitation
  - Arrêté du 31 janvier 1986 Article 101

### 2.4. Périodicité

Périodicité : Annuelle

### 2.5. Installations vérifiées

- Appareils mobiles
- Equipement d'alarme

### 2.6. Rapport de vérification avant mise en service

Les installations et équipements visés par le présent rapport doivent avoir impérativement fait l'objet d'une vérification de conformité avant mise en service ou après travaux. Les présentes vérifications techniques ne portent pas sur la conformité des installations et des équipements.

### 2.7. Modifications depuis les précédentes vérifications

*(Portées à notre connaissance)*

**Modifications depuis les précédentes vérifications :**

Aucune modification

**Les installations ont fait l'objet d'un incident depuis notre dernière visite :**

Aucun incident signalé

## 2.8. Commentaires relatifs au déroulement de la prestation

Aucun commentaire concernant la vérification

## 2.9. Registre de sécurité

Le registre de sécurité a été présenté et visé par nos soins

## 2.10. Abréviations utilisées

### Signification des abréviations pour les Résultats et Avis

**S** : satisfaisant

**NS** : non satisfaisant

**NV** : non vérifié

**SO** : sans objet

## 3. Appareils mobiles

### 3.1. Nature des installations ou équipements vérifiés

Société de maintenance : IPS

### 3.2. Vérification des installations et équipements

#### Examen documentaire

| Identification                                             | Repère <sup>(1)</sup>                  | Avis | N°Obs |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------|
| Dossier technique                                          | Plan IPS ref A2-35406-02<br>01/01/2020 | S    |       |
| Rapport de vérification après travaux suite à modification |                                        | SO   |       |

<sup>(1)</sup> Repère : date et origine du document : installateur, organisme,...

Avis portant sur :

- **Dossier technique** : Plan d'implantation des appareils mobiles.
- **Rapport(s) de vérification après travaux** : Existence et contenu pour les modifications réalisées depuis la précédente visite et précisées au § 2.7.

#### Examen des équipements

| Identification <sup>(1)</sup> | Repère     | Localisation | Avis | N°Obs |
|-------------------------------|------------|--------------|------|-------|
| extincteur                    | EPA 6      | tennis club  | NS   | 1     |
| extincteur                    | C0 2 2KG   | tennis club  | NS   | 2     |
| extincteur                    | 6K PP      | tennis club  | S    | 3     |
| extincteur                    | EPA 6      | Bulle        | NS   | 4     |
| extincteur                    | POUDRE 6KG | Bulle        | NS   | 5     |

<sup>(1)</sup> **CO2**:Dioxyde de carbone-**EP**:Eau pulvérisée-**EPA**:Eau pulvérisée avec additif-**ABC**:Poudre polyvalenteA.B.C.-**BC**:Poudre B.C-**M**:Mousse

Avis portant sur :

- **Examen visuel** : Accessibilité ; Signalisation ; Accroché à un élément fixe à l'emplacement assigné ; Etat général de l'appareil ; Adéquation aux risques ; Actions de maintenance.

| N° Obs | Libellé                                                                                                         |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1      | extincteur - EPA 6 - tennis club - Absence de signalétique de l'extincteur N°5                                  |
| 2      | extincteur - EPA 6 - tennis club - Absence de plomb extincteur n°9                                              |
| 3      | extincteur - C0 2 2KG - tennis club - Absence de signalétique de l'extincteur tableau électrique N°6            |
| 4      | extincteur - EPA 6 - Bulle - absence de numérotation                                                            |
| 5      | extincteur - POUDRE 6KG - Bulle - Absence de signalétique sur les 2 portes extérieur DALKIA extincteur N° 29/30 |

## 4. Equipements d'alarme

### 4.1. Nature des installations ou équipements vérifiés

Date de mise en service de l'installation : Non communiqué

Marque : NEUTRONIC

Installateur : Non communiqué

#### Composition générale de l'installation

Type : 3 / 4

### 4.2. Vérification des installations et équipements

#### Examen documentaire

| Identification                                             | Repère <sup>(1)</sup>                  | Avis | N°Obs |
|------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------|-------|
| Dossier technique                                          | Plan IPS ref A2-35406-02<br>01/01/2020 | S    |       |
| Rapport de vérification après travaux suite à modification |                                        | SO   |       |

<sup>(1)</sup> Repère : date et origine du document : installateur, organisme,...

Avis portant sur :

- **Dossier technique** : Plan d'implantation des matériels. Notice technique de l'équipement central.
- **Rapport(s) de vérification après travaux** : Existence et contenu pour les modifications réalisées depuis la précédente visite et précisées au § 2.7.

#### Examen des équipements

| Identification | Repère        | Localisation | Avis | N°Obs |
|----------------|---------------|--------------|------|-------|
| Tableau        | TYPE 3        | tennis club  | S    |       |
| ZA             | DNSA          | tennis club  | S    |       |
| ZDM            | 1             | tennis club  | S    |       |
| Tableau        | type 4 à pile | BULLE        | S    |       |

**ZDM** : Zone de déclencheurs manuels, **ZC** : Zone compartimentage portes, **ZA** : Zone d'alarme générale, **ZSIS** : Zone de déverrouillage issues de secours, **DS** : diffuseur sonore, **DL** : diffuseur lumineux, **DS/DL** : diffuseur sonore et lumineux

Avis portant sur : (Limité aux parties visibles et accessibles sans démontage de l'installation)

- **Inspection de l'état apparent des parties visibles et accessibles de l'installation** : Tableau de l'équipement d'alarme ; Déclencheurs manuels ; Câblage ; Dispositifs Actionnés de Sécurité (DAS).
- **Essais** : Tableau de l'équipement d'alarme ; Déclencheurs manuels ; Reports d'alarme ; Zone de diffusion d'alarme ; fonctionnement du signal sonore d'évacuation ; Temporisation ; Constat du déverrouillage automatique et manuel des issues de secours ; Fonctionnement de l'asservissement des blocs autonomes d'éclairage de sécurité (B.A.E.S). Fonctionnement des zones de mise en sécurité.